Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 118 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9061.038.1
Строит.Адрес: Седова 118
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208195-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208195 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	59,01	48,08	10,93	73,48	40,29	33,19	7,00	5,00	1,61	10,93	-	-	12,09	-	12,09	-	72,72	-	0,79			2,40
24.10.16	24,00	-	58,97	49,24	9,73	73,94	41,08	32,86	7,00	5,00	1,62	9,73	-	-	10,95	-	10,95	-	73,30	-	0,71			2,34
25.10.16	24,00	-	59,14	48,40	10,74	73,51	40,57	32,94	7,00	5,00	1,60	10,74	-	-	11,92	-	11,92	-	72,76	-	0,78			2,38
26.10.16	24,00	-	57,37	48,37	9,00	73,70	40,48	33,22	7,00	5,00	1,61	9,00	-	-	10,08	-	10,08	-	73,02	-	0,66			2,27
27.10.16	24,00	-	57,61	48,25	9,36	73,35	40,26	33,09	7,00	5,00	1,60	9,36	-	-	10,41	-	10,41	-	72,71	-	0,68			2,29
28.10.16	24,00	-	57,76	48,60	9,16	73,51	40,69	32,82	7,00	5,00	1,60	9,16	-	-	10,25	-	10,25	-	72,85	-	0,67			2,27
29.10.16	24,00	-	60,14	48,94	11,20	73,86	41,39	32,47	7,00	5,00	1,60	11,20	-	-	12,28	-	12,28	-	72,96	-	0,82			2,42
30.10.16	24,00	-	58,69	48,50	10,19	73,76	41,03	32,73	7,00	5,00	1,60	10,19	-	-	11,33	-	11,33	-	72,72	-	0,74			2,34
31.10.16	24,00	-	58,90	48,78	10,12	73,00	40,40	32,60	7,00	5,00	1,60	10,12	-	-	11,09	-	11,09	-	72,54	-	0,73			2,33
01.11.16	24,00	-	59,18	49,63	9,55	73,63	40,68	32,95	7,00	5,00	1,64	9,55	-	-	10,66	-	10,66	-	73,09	-	0,70			2,34
02.11.16	24,00	-	58,49	48,53	9,96	73,75	39,96	33,79	7,00	5,00	1,65	9,96	-	-	11,02	-	11,02	-	73,11	-	0,73			2,37
03.11.16	24,00	-	56,34	47,71	8,63	75,88	40,07	35,81	7,00	5,00	1,72	8,63	-	-	9,90	-	9,90	-	74,91	-	0,65			2,36
04.11.16	24,00	-	57,20	47,55	9,65	78,60	41,10	37,50	7,00	5,00	1,79	9,65	-	-	10,79	-	10,79	-	77,70	-	0,75			2,54
05.11.16	24,00	-	60,13	50,20	9,93	79,83	42,24	37,59	7,00	5,00	1,89	9,93	-	-	11,19	-	11,19	-	79,34	-	0,79			2,68
06.11.16	24,00	-	62,11	52,42	9,69	81,47	43,41	38,06	7,00	5,00	2,01	9,69	-	-	11,37	-	11,37	-	80,53	-	0,78			2,79
07.11.16	24,00	-	60,28	51,58	8,70	82,96	43,10	39,86	7,00	5,00	2,07	8,70	-	-	10,18	-	10,18	-	81,78	-	0,71			2,78
08.11.16	24,00	-	60,96	51,87	9,09	85,23	44,19	41,04	7,00	5,00	2,14	9,09	-	-	10,73	-	10,73	-	84,19	-	0,77			2,91
09.11.16	24,00	-	61,43	51,77	9,66	86,79	44,83	41,96	7,00	5,00	2,18	9,66	-	-	11,36	-	11,36	-	85,87	-	0,83			3,01
10.11.16	24,00	-	59,39	50,61	8,78	89,62	45,48	44,14	7,00	5,00	2,25	8,78	-	-	10,46	-	10,46	-	88,50	-	0,78			3,02
11.11.16	24,00	-	58,80	49,17	9,63	89,87	44,66	45,21	7,00	5,00	2,24	9,63	-	-	11,32	-	11,32	-	88,92	-	0,86			3,09
12.11.16	24,00	-	61,15	50,37	10,78	89,16	45,12	44,04	7,00	5,00	2,23	10,78	-	-	12,51	-	12,51	-	88,40	-	0,95			3,18
13.11.16	24,00	-	59,02	49,82	9,20	88,07	45,33	42,74	7,00	5,00	2,15	9,20	-	-	10,86	-	10,86	-	86,79	-	0,80			2,94
14.11.16	24,00	-	59,42	50,55	8,87	86,28	45,25	41,03	7,00	5,00	2,08	8,87	-	-	10,43	-	10,43	-	85,07	-	0,75			2,84
15.11.16	24,00	-	59,57	50,89	8,68	85,10	45,02	40,08	7,00	5,00	2,05	8,68	-	-	10,25	-	10,25	-	84,05	-	0,73			2,78
16.11.16	24,00	-	61,87	52,70	9,17	85,79	46,02	39,77	7,00	5,00	2,11	9,17	-	-	10,76	-	10,76	-	84,99	-	0,78			2,89
17.11.16	24,00	-	59,40	51,40	8,00	83,76	45,34	38,42	7,00	5,00	1,98	8,00	-	-	9,56	-	9,56	-	82,97	-	0,66			2,65
18.11.16	24,00	-	60,32	50,98	9,34	80,05	43,84	36,21	7,00	5,00	1,85	9,34	-	-	10,85	-	10,85	-	79,29	-	0,74			2,60
19.11.16	24,00	-	60,63	50,56	10,07	77,54	42,92	34,62	7,00	5,00	1,76	10,07	-	-	11,35	-	11,35	-	76,64	-	0,77			2,54
20.11.16	24,00	-	61,97	50,64	11,33	76,20	42,61	33,59	7,00	5,00	1,71	11,33	-	-	12,68	-	12,68	-	75,24	-	0,85			2,56
21.11.16	24,00	-	60,45	50,93	9,52	74,89	42,24	32,65	7,00	5,00	1,67	9,52	-	-	10,74	-	10,74	-	74,20	-	0,71			2,38
22.11.16	24,00	-	61,43	51,13	10,30	73,37	41,33	32,04	7,00	5,00	1,65	10,30	-	-	11,42	-	11,42	-	72,84	-	0,75			2,40
Среднее	24,00	-	59,58	49,94	9,64	79,35	42,61	36,74	7,00	5,00	1,85	9,64	-	-	10,99	-	10,99	-	78,52	-	0,76	-	-	2,60
Итого	744,00		1847,13	1548,17	298,96						57,27	298,96	0,00	0,00	340,79	0,00	340,79	0,00			22,67	0,00	0,00	80,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 06:00	33488,27	28394,21	4196,17	-	4291,69	-	1219,53	-	-
	23.11.16 05:00	35333,37	29940,78	4196,17	-	4291,69	-	1300,12	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = -0,69 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **80,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **340,79** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 28 НОЯ 2016 г.