Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 124 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8702.038.1
Строит.Адрес: Седова 124
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207115-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207115 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	138,13	115,91	22,22	73,54	46,10	27,44	7,00	5,00	3,16	22,66	-	-	23,20	-	23,20	-	73,31	-	1,66			4,82
24.10.16	24,00	-	139,27	118,80	20,47	74,02	46,86	27,16	7,00	5,00	3,20	20,94	-	-	21,47	-	21,47	-	73,83	-	1,55			4,75
25.10.16	24,00	-	136,04	116,97	19,07	73,58	46,40	27,18	7,00	5,00	3,14	19,61	-	-	20,08	-	20,08	-	73,49	-	1,44			4,58
26.10.16	24,00	-	135,92	116,87	19,05	73,78	46,60	27,18	7,00	5,00	3,15	19,48	-	-	19,97	-	19,97	-	73,65	-	1,44			4,58
27.10.16	24,00	-	135,39	116,65	18,74	73,43	46,34	27,09	7,00	5,00	3,13	19,17	-	-	19,65	-	19,65	-	73,26	-	1,41			4,54
28.10.16	24,00	-	136,85	117,51	19,34	73,62	46,68	26,94	7,00	5,00	3,14	19,77	-	-	20,24	-	20,24	-	73,48	-	1,45			4,59
29.10.16	24,00	-	136,84	118,47	18,37	73,93	47,30	26,63	7,00	5,00	3,13	18,77	-	-	19,24	-	19,24	-	73,74	-	1,38			4,52
30.10.16	24,00	-	136,01	117,02	18,99	73,85	46,99	26,86	7,00	5,00	3,12	19,42	-	-	19,88	-	19,88	-	73,56	-	1,43			4,55
31.10.16	24,00	-	137,69	118,62	19,07	73,11	46,52	26,59	7,00	5,00	3,13	19,58	-	-	20,05	-	20,05	-	72,91	-	1,43			4,55
01.11.16	24,00	-	137,28	120,64	16,64	73,70	46,97	26,73	7,00	5,00	3,19	17,14	-	-	17,55	-	17,55	-	73,46	-	1,26			4,45
02.11.16	24,00	-	135,76	117,77	17,99	73,83	46,35	27,48	7,00	5,00	3,20	18,52	-	-	18,95	-	18,95	-	73,70	-	1,37			4,57
03.11.16	24,00	-	134,46	115,77	18,69	76,06	46,79	29,27	7,00	5,00	3,36	19,11	-	-	19,62	-	19,62	-	76,15	-	1,46			4,82
04.11.16	24,00	-	132,82	115,87	16,95	78,85	48,11	30,74	7,00	5,00	3,53	17,40	-	-	17,86	-	17,86	-	78,91	-	1,37			4,90
05.11.16	24,00	-	140,58	123,70	16,88	79,97	49,65	30,32	7,00	5,00	3,72	17,38	-	-	17,87	-	17,87	-	80,18	-	1,39			5,11
06.11.16	24,00	-	145,86	127,43	18,43	81,59	50,77	30,82	7,00	5,00	3,88	19,00	-	-	19,56	-	19,56	-	81,54	-	1,55			5,44
07.11.16	24,00	-	144,12	125,53	18,59	83,17	50,66	32,51	7,00	5,00	4,04	19,11	-	-	19,69	-	19,69	-	83,35	-	1,60			5,63
08.11.16	24,00	-	143,75	126,12	17,63	85,35	51,75	33,60	7,00	5,00	4,22	18,05	-	-	18,64	-	18,64	-	85,29	-	1,54			5,75
09.11.16	24,00	-	142,78	125,61	17,17	87,01	52,51	34,50	7,00	5,00	4,30	17,60	-	-	18,17	-	18,17	-	87,25	-	1,54			5,84
10.11.16	24,00	-	139,15	122,57	16,58	89,78	53,43	36,35	7,00	5,00	4,44	16,92	-	-	17,53	-	17,53	-	89,63	-	1,52			5,95
11.11.16	24,00	-	136,26	119,67	16,59	89,92	52,96	36,96	7,00	5,00	4,41	16,97	-	-	17,55	-	17,55	-	89,42	-	1,52			5,92
12.11.16	24,00	-	140,45	122,36	18,09	89,25	53,30	35,95	7,00	5,00	4,38	18,49	-	-	19,11	-	19,11	-	88,95	-	1,65			6,02
13.11.16	24,00	-	140,00	120,50	19,50	88,01	52,93	35,08	7,00	5,00	4,22	19,86	-	-	20,51	-	20,51	-	87,26	-	1,73			5,95
14.11.16	24,00	-	140,40	122,63	17,77	86,38	52,51	33,87	7,00	5,00	4,13	18,24	-	-	18,83	-	18,83	-	85,76	-	1,56			5,70
15.11.16	24,00	-	139,97	123,27	16,70	85,23	52,16	33,07	7,00	5,00	4,04	17,21	-	-	17,75	-	17,75	-	84,87	-	1,46			5,51
16.11.16	24,00	-	144,58	128,36	16,22	85,88	53,33	32,55	7,00	5,00	4,15	16,67	-	-	17,20	-	17,20	-	85,66	-	1,43			5,58
17.11.16	24,00	-	141,26	123,92	17,34	83,68	52,21	31,47	7,00	5,00	3,88	17,71	-	-	18,25	-	18,25	-	83,00	-	1,47			5,36
18.11.16	24,00	-	141,82	123,26	18,56	80,06	50,55	29,51	7,00	5,00	3,61	19,05	-	-	19,58	-	19,58	-	79,65	-	1,52			5,13
19.11.16	24,00	-	142,60	122,40	20,20	77,55	49,30	28,25	7,00	5,00	3,43	20,72	-	-	21,27	-	21,27	-	77,01	-	1,60			5,03
20.11.16	24,00	-	143,28	122,48	20,80	76,23	48,74	27,49	7,00	5,00	3,33	21,39	-	-	21,96	-	21,96	-	76,07	-	1,63			4,96
21.11.16	24,00	-	141,40	123,55	17,85	74,82	48,19	26,63	7,00	5,00	3,25	18,51	-	-	18,98	-	18,98	-	74,30	-	1,38			4,63
22.11.16	24,00	-	143,44	123,84	19,60	73,35	47,26	26,09	7,00	5,00	3,18	20,31	-	-	20,81	-	20,81	-	73,22	-	1,49			4,67
Среднее	24,00	-	139,49	121,10	18,39	79,44	49,36	30,07	7,00	5,00	3,62	18,86	-	-	19,39	-	19,39	-	79,22	-	1,49	-	-	5,11
Итого	744,00		4324,16	3754,07	570,09						112,18	584,76	0,00	0,00	601,02	0,00	601,02	0,00			46,20	0,00	0,00	158,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 06:00	28245,67	24878,77	5556,72	-	5684,80	-	790,44	-	-
	23.11.16 05:00	32564,82	28628,75	6140,54	-	6284,86	-	948,60	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -1,35 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **157,02** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **601,02** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 НОЯ 2016
«___» _____ г.