Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8701.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 128 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 128 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208199-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208199 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Txв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	78,95	63,21	15,74	72,94	44,17	28,77	7,00	5,00	1,90	14,66	-	-	15,02	-	15,02	-	72,79	-	1,07			2,97
24.10.16	24,00	-	78,52	64,90	13,62	73,42	44,95	28,47	7,00	5,00	1,92	12,61	-	-	12,91	-	12,91	-	73,37	-	0,93			2,85
25.10.16	24,00	-	78,17	63,80	14,37	72,98	44,36	28,62	7,00	5,00	1,90	13,37	-	-	13,68	-	13,68	-	73,00	-	0,98			2,88
26.10.16	24,00	-	78,52	63,66	14,86	73,19	44,48	28,71	7,00	5,00	1,91	13,74	-	-	14,07	-	14,07	-	73,14	-	1,00			2,92
27.10.16	24,00	-	78,01	63,43	14,58	72,84	44,25	28,59	7,00	5,00	1,90	13,41	-	-	13,73	-	13,73	-	72,74	-	0,98			2,88
28.10.16	24,00	-	78,49	63,96	14,53	73,03	44,58	28,45	7,00	5,00	1,91	13,37	-	-	13,70	-	13,70	-	73,00	-	0,98			2,88
29.10.16	24,00	-	79,13	64,36	14,77	73,34	45,68	27,66	7,00	5,00	1,87	13,55	-	-	13,86	-	13,86	-	73,24	-	0,99			2,87
30.10.16	24,00	-	78,73	63,53	15,20	73,24	45,36	27,88	7,00	5,00	1,87	13,95	-	-	14,32	-	14,32	-	73,07	-	1,02			2,89
31.10.16	24,00	-	79,22	64,26	14,96	72,51	44,52	27,99	7,00	5,00	1,90	13,62	-	-	13,94	-	13,94	-	72,35	-	0,99			2,89
01.11.16	24,00	-	79,42	63,71	15,71	73,10	44,91	28,19	7,00	5,00	2,00	12,99	-	-	13,29	-	13,29	-	72,97	-	0,95			2,95
02.11.16	24,00	-	79,10	63,55	15,55	73,20	44,08	29,12	7,00	5,00	1,95	14,18	-	-	14,51	-	14,51	-	73,21	-	1,04			2,99
03.11.16	24,00	-	77,96	62,62	15,34	75,43	44,41	31,02	7,00	5,00	2,05	13,86	-	-	14,24	-	14,24	-	75,67	-	1,05			3,10
04.11.16	24,00	-	77,73	62,64	15,09	78,18	45,73	32,45	7,00	5,00	2,16	13,54	-	-	13,90	-	13,90	-	78,25	-	1,06			3,22
05.11.16	24,00	-	82,60	68,23	14,37	79,23	47,79	31,44	7,00	5,00	2,31	12,27	-	-	12,61	-	12,61	-	79,24	-	0,97			3,29
06.11.16	24,00	-	84,37	69,93	14,44	80,86	48,78	32,08	7,00	5,00	2,39	12,65	-	-	13,01	-	13,01	-	80,86	-	1,03			3,42
07.11.16	24,00	-	81,78	68,49	13,29	82,41	48,03	34,38	7,00	5,00	2,51	11,53	-	-	11,92	-	11,92	-	82,49	-	0,95			3,46
08.11.16	24,00	-	81,71	68,88	12,83	84,58	49,22	35,36	7,00	5,00	2,58	11,10	-	-	11,42	-	11,42	-	84,61	-	0,94			3,52
09.11.16	24,00	-	82,40	67,71	14,69	86,23	50,16	36,07	7,00	5,00	2,64	12,39	-	-	12,79	-	12,79	-	86,51	-	1,07			3,71
10.11.16	24,00	-	79,00	65,99	13,01	88,92	50,74	38,18	7,00	5,00	2,72	10,88	-	-	11,23	-	11,23	-	88,79	-	0,97			3,68
11.11.16	24,00	-	78,76	64,77	13,99	89,05	49,62	39,43	7,00	5,00	2,71	12,31	-	-	12,73	-	12,73	-	88,71	-	1,09			3,81
12.11.16	24,00	-	81,13	66,38	14,75	88,43	50,04	38,39	7,00	5,00	2,69	13,17	-	-	13,62	-	13,62	-	88,26	-	1,16			3,86
13.11.16	24,00	-	80,46	65,21	15,25	87,19	50,04	37,15	7,00	5,00	2,58	13,54	-	-	14,01	-	14,01	-	86,64	-	1,17			3,76
14.11.16	24,00	-	79,52	66,57	12,95	85,57	49,95	35,62	7,00	5,00	2,53	11,26	-	-	11,61	-	11,61	-	84,93	-	0,96			3,48
15.11.16	24,00	-	81,38	66,77	14,61	84,48	49,57	34,91	7,00	5,00	2,48	12,89	-	-	13,32	-	13,32	-	84,24	-	1,09			3,57
16.11.16	24,00	-	82,69	69,93	12,76	85,14	50,77	34,37	7,00	5,00	2,55	11,09	-	-	11,43	-	11,43	-	85,06	-	0,95			3,50
17.11.16	24,00	-	80,69	67,39	13,30	82,92	49,57	33,35	7,00	5,00	2,37	11,94	-	-	12,30	-	12,30	-	82,42	-	0,98			3,35
18.11.16	24,00	-	81,07	67,08	13,99	79,31	47,89	31,42	7,00	5,00	2,22	12,68	-	-	13,05	-	13,05	-	78,82	-	1,00			3,22
19.11.16	24,00	-	80,48	66,68	13,80	76,85	46,72	30,13	7,00	5,00	2,11	12,56	-	-	12,88	-	12,88	-	76,39	-	0,96			3,07
20.11.16	24,00	-	81,09	66,67	14,42	75,52	46,32	29,20	7,00	5,00	2,04	13,24	-	-	13,57	-	13,57	-	75,43	-	1,00			3,04
21.11.16	24,00	-	81,89	67,16	14,73	74,13	45,78	28,35	7,00	5,00	2,00	13,53	-	-	13,84	-	13,84	-	73,80	-	1,00			3,00
22.11.16	24,00	-	83,84	67,13	16,71	72,72	44,92	27,80	7,00	5,00	1,97	15,28	-	-	15,64	-	15,64	-	72,70	-	1,11			3,08
Среднее	24,00	-	80,22	65,76	14,46	78,74	47,01	31,73	7,00	5,00	2,21	12,94	-	-	13,30	-	13,30	-	78,60	-	1,01	-	-	3,23
Итого	744,00		2486,81	2038,60	448,21						68,65	401,16	0,00	0,00	412,15	0,00	412,15	0,00			31,41	0,00	0,00	100,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 06:00	18340,23	14915,07	3639,22	-	3722,86	-	550,98	-	-
	23.11.16 05:00	20824,51	16951,23	4040,30	-	4134,93	-	650,96	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -0,93 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **99,13** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **412,15** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 28 НОЯ 2016 г.