Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 130 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 130
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207333-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207333 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	303,79	291,40	12,39	73,40	65,88	7,52	7,00	5,00	2,13	13,49	-	-	13,80	-	13,80	-	73,07	-	0,99			3,11
24.10.16	24,00	-	311,31	289,55	21,76	73,72	66,92	6,80	7,00	5,00	2,67	12,41	-	-	12,71	-	12,71	-	73,64	-	0,92			3,59
25.10.16	24,00	-	304,87	284,98	19,89	73,72	66,83	6,89	7,00	5,00	2,63	11,06	-	-	11,32	-	11,32	-	73,56	-	0,81			3,44
26.10.16	24,00	-	303,65	293,01	10,64	73,60	66,02	7,58	7,00	5,00	2,13	12,08	-	-	12,36	-	12,36	-	73,42	-	0,89			3,02
27.10.16	24,00	-	303,38	292,25	11,13	73,30	65,79	7,51	7,00	5,00	2,13	12,21	-	-	12,52	-	12,52	-	73,04	-	0,89			3,02
28.10.16	24,00	-	307,48	291,09	16,39	73,72	66,46	7,26	7,00	5,00	2,49	11,48	-	-	11,75	-	11,75	-	73,47	-	0,84			3,34
29.10.16	24,00	-	310,31	292,40	17,91	73,90	66,63	7,27	7,00	5,00	2,52	12,81	-	-	13,12	-	13,12	-	73,61	-	0,94			3,46
30.10.16	24,00	-	305,76	286,72	19,04	73,52	66,08	7,44	7,00	5,00	2,54	13,71	-	-	14,04	-	14,04	-	73,29	-	1,01			3,55
31.10.16	24,00	-	311,94	294,72	17,22	73,08	65,76	7,32	7,00	5,00	2,58	11,69	-	-	11,95	-	11,95	-	72,64	-	0,85			3,43
01.11.16	24,00	-	311,70	292,47	19,23	73,40	65,98	7,42	7,00	5,00	2,69	12,41	-	-	12,72	-	12,72	-	73,23	-	0,91			3,60
02.11.16	24,00	-	303,54	284,52	19,02	74,30	66,62	7,68	7,00	5,00	2,70	12,35	-	-	12,63	-	12,63	-	74,04	-	0,91			3,61
03.11.16	24,00	-	301,40	282,65	18,75	77,17	69,07	8,10	7,00	5,00	2,81	12,21	-	-	12,53	-	12,53	-	76,88	-	0,94			3,75
04.11.16	24,00	-	306,18	288,94	17,24	79,31	70,89	8,42	7,00	5,00	2,87	11,93	-	-	12,26	-	12,26	-	79,33	-	0,95			3,81
05.11.16	24,00	-	381,14	363,00	18,14	81,01	73,45	7,56	7,00	5,00	3,21	12,75	-	-	13,11	-	13,11	-	80,75	-	1,03			4,24
06.11.16	24,00	-	369,14	350,59	18,55	81,67	73,82	7,85	7,00	5,00	3,17	13,72	-	-	14,12	-	14,12	-	81,47	-	1,12			4,29
07.11.16	24,00	-	371,50	354,76	16,74	84,51	76,38	8,13	7,00	5,00	3,35	11,48	-	-	11,81	-	11,81	-	84,21	-	0,97			4,32
08.11.16	24,00	-	370,45	353,61	16,84	85,59	77,25	8,34	7,00	5,00	3,41	11,80	-	-	12,16	-	12,16	-	85,39	-	1,01			4,42
09.11.16	24,00	-	368,34	351,21	17,13	88,49	79,72	8,77	7,00	5,00	3,58	11,76	-	-	12,16	-	12,16	-	88,13	-	1,04			4,62
10.11.16	24,00	-	348,42	332,20	16,22	90,28	80,88	9,40	7,00	5,00	3,62	10,94	-	-	11,30	-	11,30	-	89,96	-	0,99			4,61
11.11.16	24,00	-	354,27	337,67	16,60	89,15	80,02	9,13	7,00	5,00	3,58	11,43	-	-	11,83	-	11,83	-	88,81	-	1,02			4,59
12.11.16	24,00	-	362,08	344,61	17,47	88,97	80,09	8,88	7,00	5,00	3,55	12,27	-	-	12,72	-	12,72	-	88,65	-	1,09			4,64
13.11.16	24,00	-	353,74	334,59	19,15	87,84	79,12	8,72	7,00	5,00	3,38	14,23	-	-	14,72	-	14,72	-	87,18	-	1,24			4,62
14.11.16	24,00	-	359,81	342,86	16,95	84,80	76,62	8,18	7,00	5,00	3,25	11,98	-	-	12,34	-	12,34	-	84,39	-	1,01			4,26
15.11.16	24,00	-	358,20	340,87	17,33	85,03	76,81	8,22	7,00	5,00	3,25	12,32	-	-	12,70	-	12,70	-	84,61	-	1,05			4,30
16.11.16	24,00	-	376,27	360,65	15,62	85,40	77,43	7,97	7,00	5,00	3,31	10,87	-	-	11,22	-	11,22	-	85,27	-	0,92			4,23
17.11.16	24,00	-	362,55	344,39	18,16	81,85	74,16	7,69	7,00	5,00	3,07	13,34	-	-	13,73	-	13,73	-	81,58	-	1,09			4,16
18.11.16	24,00	-	359,82	342,90	16,92	78,54	71,28	7,26	7,00	5,00	2,91	11,88	-	-	12,18	-	12,18	-	78,28	-	0,93			3,84
19.11.16	24,00	-	360,28	342,21	18,07	76,40	69,55	6,85	7,00	5,00	2,73	13,28	-	-	13,64	-	13,64	-	76,29	-	1,01			3,75
20.11.16	24,00	-	361,10	340,15	20,95	76,02	69,24	6,78	7,00	5,00	2,68	16,35	-	-	16,77	-	16,77	-	75,88	-	1,24			3,92
21.11.16	24,00	-	362,79	345,45	17,34	73,41	67,01	6,40	7,00	5,00	2,57	12,81	-	-	13,11	-	13,11	-	73,33	-	0,94			3,50
22.11.16	24,00		361,39	342,60	18,79	75,28	68,60	6,68	7,00	5,00	2,66	14,15	-	-	14,51	-	14,51	-	75,17	-	1,06	-	-	3,72
Среднее	24,00	-	339,57	322,23	17,34	79,37	71,62	7,74	7,00	5,00	2,91	12,49	-	-	12,83	-	12,83	-	79,12	-	0,99	-	-	3,89
Итого	744,00		10526,60	9989,02	537,58						90,14	387,20	0,00	0,00	397,84	0,00	397,84	0,00			30,58	0,00	0,00	120,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = -0,89 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **119,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **397,84** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 28 НОЯ 2016 г.
печать энергосбыта