Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 132 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8699.038.1
Строит.Адрес: Седова 132
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208344-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208344 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 55,2 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	63,51	50,30	13,21	73,43	40,33	33,10	7,00	5,00	1,68	13,16	-	-	13,48	-	13,48	-	72,97	-	0,96			2,64
24.10.16	24,00	-	64,27	51,60	12,67	73,93	41,00	32,93	7,00	5,00	1,70	12,70	-	-	13,02	-	13,02	-	73,57	-	0,93			2,64
25.10.16	24,00	-	63,99	50,75	13,24	73,49	40,44	33,05	7,00	5,00	1,67	13,40	-	-	13,71	-	13,71	-	73,25	-	0,98			2,65
26.10.16	24,00	-	64,37	50,35	14,02	73,69	40,50	33,19	7,00	5,00	1,69	13,81	-	-	14,15	-	14,15	-	73,34	-	1,02			2,71
27.10.16	24,00	-	63,11	50,57	12,54	73,33	40,31	33,02	7,00	5,00	1,67	12,67	-	-	12,95	-	12,95	-	72,95	-	0,93			2,59
28.10.16	24,00	-	63,46	51,02	12,44	73,53	40,76	32,77	7,00	5,00	1,68	12,45	-	-	12,77	-	12,77	-	73,17	-	0,91			2,59
29.10.16	24,00	-	65,32	51,39	13,93	73,84	41,39	32,45	7,00	5,00	1,67	13,93	-	-	14,27	-	14,27	-	73,47	-	1,02			2,70
30.10.16	24,00	-	64,47	50,75	13,72	73,73	40,97	32,76	7,00	5,00	1,68	13,65	-	-	13,98	-	13,98	-	73,24	-	1,00			2,68
31.10.16	24,00	-	63,95	51,41	12,54	73,01	40,55	32,46	7,00	5,00	1,68	12,45	-	-	12,73	-	12,73	-	72,56	-	0,90			2,59
01.11.16	24,00	-	63,57	52,10	11,47	73,58	40,80	32,78	7,00	5,00	1,72	11,45	-	-	11,69	-	11,69	-	73,09	-	0,84			2,55
02.11.16	24,00	-	62,11	50,93	11,18	73,70	40,15	33,55	7,00	5,00	1,72	11,16	-	-	11,44	-	11,44	-	73,31	-	0,82			2,54
03.11.16	24,00	-	61,82	50,03	11,79	75,97	40,27	35,70	7,00	5,00	1,80	11,63	-	-	11,95	-	11,95	-	75,90	-	0,88			2,68
04.11.16	24,00	-	61,44	50,16	11,28	78,77	41,42	37,35	7,00	5,00	1,87	11,31	-	-	11,63	-	11,63	-	78,66	-	0,89			2,77
05.11.16	24,00	-	66,49	54,12	12,37	79,87	42,87	37,00	7,00	5,00	1,99	12,53	-	-	12,88	-	12,88	-	79,85	-	1,00			2,99
06.11.16	24,00	-	67,95	55,45	12,50	81,45	43,91	37,54	7,00	5,00	2,07	12,66	-	-	13,03	-	13,03	-	81,17	-	1,03			3,10
07.11.16	24,00	-	65,72	54,61	11,11	83,00	43,50	39,50	7,00	5,00	2,15	11,29	-	-	11,62	-	11,62	-	82,79	-	0,94			3,08
08.11.16	24,00	-	67,58	54,85	12,73	85,16	44,45	40,71	7,00	5,00	2,23	12,85	-	-	13,26	-	13,26	-	84,76	-	1,09			3,32
09.11.16	24,00	-	64,07	54,59	9,48	86,83	44,99	41,84	7,00	5,00	2,28	9,63	-	-	9,97	-	9,97	-	86,61	-	0,83			3,11
10.11.16	24,00	-	62,85	53,11	9,74	89,57	45,52	44,05	7,00	5,00	2,34	9,84	-	-	10,16	-	10,16	-	89,08	-	0,88			3,22
11.11.16	24,00	-	62,01	51,80	10,21	89,67	44,68	44,99	7,00	5,00	2,34	10,24	-	-	10,58	-	10,58	-	88,82	-	0,91			3,25
12.11.16	24,00	-	63,10	53,08	10,02	89,04	45,38	43,66	7,00	5,00	2,32	10,14	-	-	10,48	-	10,48	-	88,38	-	0,90			3,21
13.11.16	24,00	-	65,00	52,11	12,89	87,77	45,31	42,46	7,00	5,00	2,22	12,97	-	-	13,38	-	13,38	-	86,78	-	1,13			3,35
14.11.16	24,00	-	64,63	53,00	11,63	86,08	45,13	40,95	7,00	5,00	2,19	11,62	-	-	11,98	-	11,98	-	84,83	-	0,99			3,18
15.11.16	24,00	-	64,63	53,26	11,37	85,06	44,97	40,09	7,00	5,00	2,15	11,37	-	-	11,73	-	11,73	-	84,49	-	0,96			3,11
16.11.16	24,00	-	66,25	55,61	10,64	85,72	46,03	39,69	7,00	5,00	2,21	10,72	-	-	11,04	-	11,04	-	85,20	-	0,91			3,12
17.11.16	24,00	-	65,39	53,59	11,80	83,41	45,12	38,29	7,00	5,00	2,06	11,90	-	-	12,24	-	12,24	-	82,25	-	0,98			3,04
18.11.16	24,00	-	63,82	53,43	10,39	79,90	43,75	36,15	7,00	5,00	1,94	10,44	-	-	10,73	-	10,73	-	79,21	-	0,83			2,76
19.11.16	24,00	-	65,84	52,93	12,91	77,38	42,88	34,50	7,00	5,00	1,84	12,90	-	-	13,22	-	13,22	-	76,55	-	0,99			2,83
20.11.16	24,00	-	66,93	52,89	14,04	76,13	42,38	33,75	7,00	5,00	1,79	14,00	-	-	14,37	-	14,37	-	75,75	-	1,06			2,86
21.11.16	24,00	-	64,26	53,45	10,81	74,70	42,11	32,59	7,00	5,00	1,75	10,76	-	-	11,04	-	11,04	-	73,97	-	0,80			2,55
22.11.16	24,00		65,68	53,09	12,59	76,07	42,46	33,61	7,00	5,00	1,79	12,55	-	-	12,88	-	12,88	-	75,42	-	0,95	-	-	2,74
Среднее	24,00	-	64,44	52,46	11,98	79,38	42,72	36,66	7,00	5,00	1,93	12,01	-	-	12,33	-	12,33	-	78,88	-	0,94	-	-	2,87
Итого	744,00		1997,59	1626,33	371,26						59,86	372,18	0,00	0,00	382,36	0,00	382,36	0,00			29,23	0,00	0,00	89,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	1341,13	1105,81	752,00	-	767,11	-	25,57	-	-
	24.09.15 02:00	1341,13	1105,81	752,00	-	767,11	-	25,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = -0,86 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **88,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **382,36** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел обслуживания КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 28 НОЯ 2016 г.