Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 140 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8729.038.1
Строит.Адрес: Седова 140
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208254-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208254 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2508
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,114
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=45,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	154,18	139,45	14,73	71,72	45,24	26,48	7,00	5,00	3,70	14,73	-	-	16,96	-	16,96	-	71,51	-	1,05			4,75
24.10.16	24,00	-	154,56	142,80	11,76	72,18	45,89	26,29	7,00	5,00	3,76	11,76	-	-	13,75	-	13,75	-	72,00	-	0,85			4,60
25.10.16	24,00	-	152,17	140,71	11,46	71,72	45,39	26,33	7,00	5,00	3,71	11,46	-	-	13,54	-	13,54	-	71,56	-	0,82			4,53
26.10.16	24,00	-	152,22	140,39	11,83	71,91	45,40	26,51	7,00	5,00	3,73	11,83	-	-	13,95	-	13,95	-	71,73	-	0,85			4,58
27.10.16	24,00	-	152,16	140,11	12,05	71,57	45,18	26,39	7,00	5,00	3,70	12,05	-	-	14,09	-	14,09	-	71,38	-	0,86			4,56
28.10.16	24,00	-	153,00	140,95	12,05	71,72	45,59	26,13	7,00	5,00	3,69	12,05	-	-	13,90	-	13,90	-	71,53	-	0,86			4,55
29.10.16	24,00	-	155,29	141,97	13,32	72,05	46,15	25,90	7,00	5,00	3,68	13,32	-	-	15,51	-	15,51	-	71,85	-	0,96			4,64
30.10.16	24,00	-	154,97	140,26	14,71	71,93	45,79	26,14	7,00	5,00	3,67	14,71	-	-	16,88	-	16,88	-	71,72	-	1,06			4,73
31.10.16	24,00	-	154,81	142,08	12,73	71,21	45,35	25,86	7,00	5,00	3,68	12,73	-	-	14,92	-	14,92	-	71,00	-	0,90			4,58
01.11.16	24,00	-	155,03	143,57	11,46	71,82	45,64	26,18	7,00	5,00	3,76	11,46	-	-	13,56	-	13,56	-	71,63	-	0,82			4,59
02.11.16	24,00	-	152,65	140,70	11,95	71,87	45,08	26,79	7,00	5,00	3,77	11,95	-	-	14,13	-	14,13	-	71,72	-	0,86			4,63
03.11.16	24,00	-	150,43	138,65	11,78	73,77	45,29	28,48	7,00	5,00	3,95	11,78	-	-	14,08	-	14,08	-	73,67	-	0,87			4,82
04.11.16	24,00	-	151,73	138,35	13,38	76,42	46,50	29,92	7,00	5,00	4,15	13,38	-	-	15,86	-	15,86	-	76,33	-	1,02			5,17
05.11.16	24,00	-	159,78	148,41	11,37	77,73	48,01	29,72	7,00	5,00	4,41	11,37	-	-	13,84	-	13,84	-	77,62	-	0,88			5,30
06.11.16	24,00	-	160,55	147,51	13,04	79,31	48,47	30,84	7,00	5,00	4,55	13,04	-	-	15,85	-	15,85	-	79,16	-	1,03			5,59
07.11.16	24,00	-	157,36	144,39	12,97	80,69	48,02	32,67	7,00	5,00	4,72	12,97	-	-	15,83	-	15,83	-	80,62	-	1,05			5,77
08.11.16	24,00	-	157,10	144,26	12,84	82,89	49,01	33,88	7,00	5,00	4,90	12,84	-	-	15,96	-	15,96	-	82,75	-	1,06			5,96
09.11.16	24,00	-	154,30	143,17	11,13	84,33	49,48	34,85	7,00	5,00	5,00	11,13	-	-	14,30	-	14,30	-	84,25	-	0,94			5,94
10.11.16	24,00	-	148,87	139,17	9,70	86,96	50,11	36,85	7,00	5,00	5,14	9,70	-	-	12,75	-	12,75	-	86,76	-	0,84			5,98
11.11.16	24,00	-	147,45	136,87	10,58	87,19	49,73	37,46	7,00	5,00	5,14	10,58	-	-	13,76	-	13,76	-	86,92	-	0,92			6,06
12.11.16	24,00	-	150,16	139,10	11,06	86,55	49,81	36,74	7,00	5,00	5,12	11,06	-	-	14,11	-	14,11	-	86,33	-	0,95			6,08
13.11.16	24,00	-	150,18	137,52	12,66	85,54	49,78	35,76	7,00	5,00	4,93	12,66	-	-	15,95	-	15,95	-	85,17	-	1,08			6,01
14.11.16	24,00	-	152,76	141,04	11,72	83,87	49,84	34,03	7,00	5,00	4,81	11,72	-	-	14,73	-	14,73	-	83,49	-	0,98			5,79
15.11.16	24,00	-	153,08	141,55	11,53	82,71	49,43	33,28	7,00	5,00	4,72	11,53	-	-	14,51	-	14,51	-	82,46	-	0,95			5,67
16.11.16	24,00	-	155,98	143,87	12,11	83,41	50,06	33,35	7,00	5,00	4,81	12,11	-	-	15,17	-	15,17	-	83,21	-	1,01			5,82
17.11.16	24,00	-	151,49	139,36	12,13	81,46	49,08	32,38	7,00	5,00	4,52	12,13	-	-	14,91	-	14,91	-	81,10	-	0,98			5,51
18.11.16	24,00	-	150,43	138,71	11,72	77,91	47,51	30,40	7,00	5,00	4,22	11,72	-	-	14,12	-	14,12	-	77,59	-	0,91			5,13
19.11.16	24,00	-	150,73	137,85	12,88	75,45	46,43	29,02	7,00	5,00	4,01	12,88	-	-	15,23	-	15,23	-	75,17	-	0,97			4,97
20.11.16	24,00	-	153,25	137,40	15,85	74,03	45,93	28,10	7,00	5,00	3,87	15,85	-	-	18,14	-	18,14	-	73,85	-	1,17			5,04
21.11.16	24,00	-	151,29	138,41	12,88	72,78	45,42	27,36	7,00	5,00	3,79	12,88	-	-	14,97	-	14,97	-	72,50	-	0,93			4,73
22.11.16	24,00		151,76	137,89	13,87	74,09	45,93	28,16	7,00	5,00	3,89	13,87	-	-	16,11	-	16,11	-	73,84	-	1,02	-	-	4,91
Среднее	24,00	-	153,22	140,85	12,36	77,32	47,24	30,07	7,00	5,00	4,24	12,36	-	-	14,88	-	14,88	-	77,11	-	0,95	-	-	5,19
Итого	744,00		4749,72	4366,47	383,25						131,50	383,25	0,00	0,00	461,37	0,00	461,37	0,00			28,43	0,00	0,00	160,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.10.15 15:00	86221,03	75425,92	0,00	-	44651,38	-	2530,30	-	-
	04.10.15 15:00	86221,03	75425,92	0,00	-	44651,38	-	2530,30	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -0,89 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 160,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 461,37 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____
печать Потребителя

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 2 ВИХ 2016

печать Энергосбыта

«____» _____ г.