Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 144 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8730.038.1
Строит.Адрес: Седова 144
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207107-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207107 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0946
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,043
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=17,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	81,09	65,87	15,22	73,03	42,42	30,61	7,00	5,00	2,10	14,12	-	-	14,45	-	14,45	-	72,80	-	1,03			3,13
24.10.16	24,00	-	79,74	66,54	13,20	73,50	43,22	30,28	7,00	5,00	2,16	11,35	-	-	11,62	-	11,62	-	73,28	-	0,83			2,99
25.10.16	24,00	-	78,33	66,42	11,91	73,02	42,58	30,44	7,00	5,00	2,08	11,11	-	-	11,37	-	11,37	-	72,89	-	0,81			2,89
26.10.16	24,00	-	77,65	66,40	11,25	73,25	42,58	30,67	7,00	5,00	2,09	10,62	-	-	10,87	-	10,87	-	73,04	-	0,78			2,86
27.10.16	24,00	-	76,26	66,10	10,16	72,97	42,38	30,59	7,00	5,00	2,07	9,62	-	-	9,84	-	9,84	-	72,76	-	0,70			2,77
28.10.16	24,00	-	77,10	64,80	12,30	73,16	42,92	30,24	7,00	5,00	2,12	10,14	-	-	10,37	-	10,37	-	72,96	-	0,74			2,86
29.10.16	24,00	-	78,03	62,99	15,04	73,50	43,24	30,26	7,00	5,00	2,23	10,67	-	-	10,92	-	10,92	-	73,30	-	0,78			3,02
30.10.16	24,00	-	78,58	62,27	16,31	73,40	42,86	30,54	7,00	5,00	2,24	11,73	-	-	12,00	-	12,00	-	73,09	-	0,86			3,10
31.10.16	24,00	-	77,11	62,00	15,11	72,66	42,17	30,49	7,00	5,00	2,23	10,55	-	-	10,80	-	10,80	-	72,33	-	0,76			2,99
01.11.16	24,00	-	76,61	61,97	14,64	73,24	42,30	30,94	7,00	5,00	2,26	10,00	-	-	10,25	-	10,25	-	72,94	-	0,73			2,99
02.11.16	24,00	-	76,85	60,46	16,39	73,36	41,82	31,54	7,00	5,00	2,30	11,03	-	-	11,31	-	11,31	-	73,21	-	0,81			3,11
03.11.16	24,00	-	76,00	60,10	15,90	75,65	42,37	33,28	7,00	5,00	2,44	10,06	-	-	10,30	-	10,30	-	75,73	-	0,76			3,20
04.11.16	24,00	-	75,85	60,11	15,74	78,44	43,78	34,66	7,00	5,00	2,57	9,55	-	-	9,79	-	9,79	-	78,40	-	0,75			3,32
05.11.16	24,00	-	79,66	62,66	17,00	79,60	44,82	34,78	7,00	5,00	2,67	10,88	-	-	11,18	-	11,18	-	79,74	-	0,87			3,54
06.11.16	24,00	-	83,30	64,40	18,90	81,26	45,96	35,30	7,00	5,00	2,81	12,29	-	-	12,66	-	12,66	-	81,14	-	1,00			3,81
07.11.16	24,00	-	80,38	63,32	17,06	82,80	45,59	37,21	7,00	5,00	2,94	10,12	-	-	10,43	-	10,43	-	82,78	-	0,84			3,77
08.11.16	24,00	-	80,24	63,14	17,10	84,95	46,67	38,28	7,00	5,00	3,05	9,68	-	-	9,97	-	9,97	-	84,82	-	0,82			3,87
09.11.16	24,00	-	80,49	62,90	17,59	86,67	47,34	39,33	7,00	5,00	3,14	9,93	-	-	10,26	-	10,26	-	86,81	-	0,86			4,00
10.11.16	24,00	-	78,93	61,33	17,60	89,39	48,01	41,38	7,00	5,00	3,25	9,69	-	-	10,04	-	10,04	-	88,98	-	0,86			4,12
11.11.16	24,00	-	77,28	59,84	17,44	89,34	47,12	42,22	7,00	5,00	3,27	9,28	-	-	9,60	-	9,60	-	88,74	-	0,82			4,09
12.11.16	24,00	-	80,13	61,29	18,84	88,74	47,81	40,93	7,00	5,00	3,25	10,57	-	-	10,93	-	10,93	-	88,37	-	0,94			4,19
13.11.16	24,00	-	79,93	60,69	19,24	87,44	47,94	39,50	7,00	5,00	3,11	11,20	-	-	11,57	-	11,57	-	86,70	-	0,97			4,08
14.11.16	24,00	-	80,31	61,31	19,00	85,81	47,76	38,05	7,00	5,00	3,06	10,63	-	-	10,97	-	10,97	-	85,04	-	0,90			3,97
15.11.16	24,00	-	80,81	61,14	19,67	84,76	47,37	37,39	7,00	5,00	3,01	11,21	-	-	11,54	-	11,54	-	84,46	-	0,95			3,96
16.11.16	24,00	-	81,95	64,40	17,55	85,39	48,60	36,79	7,00	5,00	3,09	9,18	-	-	9,49	-	9,49	-	85,09	-	0,78			3,87
17.11.16	24,00	-	80,18	61,95	18,23	83,09	47,52	35,57	7,00	5,00	2,92	9,76	-	-	10,04	-	10,04	-	82,39	-	0,80			3,72
18.11.16	24,00	-	79,73	61,84	17,89	79,50	46,16	33,34	7,00	5,00	2,74	9,44	-	-	9,71	-	9,71	-	79,06	-	0,74			3,49
19.11.16	24,00	-	81,25	61,48	19,77	77,03	45,23	31,80	7,00	5,00	2,62	11,24	-	-	11,53	-	11,53	-	76,51	-	0,86			3,48
20.11.16	24,00	-	83,39	61,62	21,77	75,72	44,84	30,88	7,00	5,00	2,56	13,18	-	-	13,51	-	13,51	-	75,59	-	1,00			3,55
21.11.16	24,00	-	82,30	61,81	20,49	74,42	44,42	30,00	7,00	5,00	2,49	12,02	-	-	12,30	-	12,30	-	74,00	-	0,89			3,38
22.11.16	24,00	-	81,36	62,02	19,34	73,02	43,45	29,57	7,00	5,00	2,45	11,01	-	-	11,27	-	11,27	-	72,85	-	0,80			3,25
Среднее	24,00	-	79,38	62,68	16,70	78,97	44,88	34,09	7,00	5,00	2,62	10,71	-	-	11,00	-	11,00	-	78,70	-	0,84	-	-	3,46
Итого	744,00		2460,82	1943,17	517,65						81,31	331,86	0,00	0,00	340,89	0,00	340,89	0,00			26,04	0,00	0,00	107,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 06:00	29326,31	23101,52	2090,19	-	13058,57	-	716,95	-	-
	23.11.16 05:00	31784,50	25041,12	2421,81	-	13399,23	-	824,25	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -0,77 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **106,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **340,89** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/ по Ф.И.О. потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 28 НОЯ 2016 г.

печать энергосбыта