Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 146 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8731.038.1
Строит.Адрес: Седова 146
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205764-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205764 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09026
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=52,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	72,36	59,00	13,36	71,88	39,90	31,98	7,00	5,00	1,95	12,57	-	-	12,87	-	12,87	-	71,31	-	0,90			2,85
24.10.16	24,00	-	73,15	60,92	12,23	72,36	40,79	31,57	7,00	5,00	1,99	11,37	-	-	11,63	-	11,63	-	71,85	-	0,82			2,81
25.10.16	24,00	-	71,47	59,81	11,66	71,87	40,13	31,74	7,00	5,00	1,98	10,70	-	-	10,93	-	10,93	-	71,40	-	0,76			2,74
26.10.16	24,00	-	70,89	59,29	11,60	72,07	40,14	31,93	7,00	5,00	1,95	10,82	-	-	11,06	-	11,06	-	71,62	-	0,78			2,73
27.10.16	24,00	-	71,13	59,03	12,10	71,73	39,89	31,84	7,00	5,00	1,94	11,38	-	-	11,63	-	11,63	-	71,23	-	0,81			2,75
28.10.16	24,00	-	71,61	59,59	12,02	71,89	40,34	31,55	7,00	5,00	1,96	11,07	-	-	11,32	-	11,32	-	71,42	-	0,79			2,75
29.10.16	24,00	-	71,29	60,57	10,72	72,16	41,21	30,95	7,00	5,00	1,92	10,14	-	-	10,35	-	10,35	-	71,62	-	0,73			2,65
30.10.16	24,00	-	70,96	59,16	11,80	72,04	40,57	31,47	7,00	5,00	1,92	11,09	-	-	11,35	-	11,35	-	71,45	-	0,79			2,71
31.10.16	24,00	-	71,67	60,55	11,12	71,34	40,16	31,18	7,00	5,00	1,94	10,53	-	-	10,78	-	10,78	-	70,82	-	0,75			2,68
01.11.16	24,00	-	71,97	61,10	10,87	71,92	40,41	31,51	7,00	5,00	1,98	10,21	-	-	10,47	-	10,47	-	71,39	-	0,73			2,71
02.11.16	24,00	-	70,60	59,31	11,29	71,99	39,46	32,53	7,00	5,00	1,97	10,76	-	-	11,01	-	11,01	-	71,57	-	0,77			2,74
03.11.16	24,00	-	69,16	58,48	10,68	73,98	39,62	34,36	7,00	5,00	2,06	10,05	-	-	10,30	-	10,30	-	73,76	-	0,74			2,80
04.11.16	24,00	-	69,78	58,05	11,73	76,61	40,39	36,22	7,00	5,00	2,16	11,10	-	-	11,40	-	11,40	-	76,14	-	0,85			3,00
05.11.16	24,00	-	75,90	64,69	11,21	77,89	42,78	35,11	7,00	5,00	2,31	10,79	-	-	11,06	-	11,06	-	77,60	-	0,84			3,15
06.11.16	24,00	-	78,34	66,12	12,22	79,49	43,80	35,69	7,00	5,00	2,39	11,92	-	-	12,24	-	12,24	-	79,06	-	0,94			3,33
07.11.16	24,00	-	74,56	64,56	10,00	80,90	43,20	37,70	7,00	5,00	2,47	9,63	-	-	9,90	-	9,90	-	80,50	-	0,78			3,24
08.11.16	24,00	-	75,08	65,19	9,89	83,09	44,20	38,89	7,00	5,00	2,57	9,53	-	-	9,83	-	9,83	-	82,59	-	0,79			3,36
09.11.16	24,00	-	75,09	64,13	10,96	84,64	44,37	40,27	7,00	5,00	2,62	10,63	-	-	10,94	-	10,94	-	84,50	-	0,90			3,52
10.11.16	24,00	-	71,98	62,75	9,23	87,20	44,80	42,40	7,00	5,00	2,68	9,11	-	-	9,39	-	9,39	-	86,48	-	0,79			3,47
11.11.16	24,00	-	69,91	60,81	9,10	87,33	43,65	43,68	7,00	5,00	2,67	9,00	-	-	9,27	-	9,27	-	86,41	-	0,78			3,45
12.11.16	24,00	-	71,63	61,95	9,68	86,71	44,16	42,55	7,00	5,00	2,66	9,54	-	-	9,84	-	9,84	-	85,98	-	0,82			3,48
13.11.16	24,00	-	71,54	59,84	11,70	85,64	44,02	41,62	7,00	5,00	2,52	11,54	-	-	11,90	-	11,90	-	84,60	-	0,98			3,50
14.11.16	24,00	-	70,76	61,57	9,19	84,00	44,09	39,91	7,00	5,00	2,49	8,98	-	-	9,23	-	9,23	-	82,84	-	0,74			3,23
15.11.16	24,00	-	71,43	61,42	10,01	82,87	43,75	39,12	7,00	5,00	2,43	9,72	-	-	10,02	-	10,02	-	82,15	-	0,80			3,23
16.11.16	24,00	-	73,66	64,41	9,25	83,61	44,89	38,72	7,00	5,00	2,53	8,93	-	-	9,20	-	9,20	-	83,01	-	0,74			3,27
17.11.16	24,00	-	71,09	61,85	9,24	81,60	43,89	37,71	7,00	5,00	2,36	9,00	-	-	9,28	-	9,28	-	80,58	-	0,72			3,09
18.11.16	24,00	-	71,22	60,81	10,41	78,06	42,35	35,71	7,00	5,00	2,21	10,07	-	-	10,35	-	10,35	-	77,18	-	0,78			2,99
19.11.16	24,00	-	70,69	60,05	10,64	75,61	41,48	34,13	7,00	5,00	2,08	10,35	-	-	10,61	-	10,61	-	74,90	-	0,78			2,85
20.11.16	24,00	-	71,07	59,65	11,42	74,20	41,12	33,08	7,00	5,00	2,00	11,16	-	-	11,43	-	11,43	-	73,65	-	0,82			2,82
21.11.16	24,00	-	70,94	60,42	10,52	72,90	40,86	32,04	7,00	5,00	1,95	10,39	-	-	10,62	-	10,62	-	72,16	-	0,75			2,70
22.11.16	24,00	-	71,76	61,08	10,68	71,43	40,14	31,29	7,00	5,00	1,92	10,66	-	-	10,90	-	10,90	-	70,98	-	0,76			2,67
Среднее	24,00	-	72,02	61,17	10,86	77,39	41,95	35,43	7,00	5,00	2,21	10,41	-	-	10,68	-	10,68	-	76,80	-	0,80	-	-	3,01
Итого	744,00		2232,69	1896,16	336,53						68,57	322,74	0,00	0,00	331,11	0,00	331,11	0,00			24,71	0,00	0,00	93,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 06:00	19575,38	15994,13	3875,04	-	3959,92	-	722,74	-	-
	23.11.16 05:00	21805,25	17887,57	4197,82	-	4291,06	-	815,91	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = -0,75 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **92,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **331,11** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 28 НОЯ 2016 г.