Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8732.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 148 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 148 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208368-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208368 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1056
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,048
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=52,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	58,22	45,27	12,95	72,05	38,38	33,67	7,00	5,00	1,55	12,61	-	-	12,87	-	12,87	-	71,58	-	0,90			2,46
24.10.16	24,00	-	56,77	46,32	10,45	72,55	39,18	33,37	7,00	5,00	1,63	9,30	-	-	9,50	-	9,50	-	72,19	-	0,67			2,31
25.10.16	24,00	-	55,63	45,68	9,95	72,08	38,33	33,75	7,00	5,00	1,60	9,16	-	-	9,37	-	9,37	-	71,81	-	0,66			2,26
26.10.16	24,00	-	56,89	45,59	11,30	72,26	38,32	33,94	7,00	5,00	1,59	10,75	-	-	11,01	-	11,01	-	71,92	-	0,77			2,36
27.10.16	24,00	-	56,15	45,50	10,65	71,92	38,25	33,67	7,00	5,00	1,55	10,40	-	-	10,64	-	10,64	-	71,50	-	0,75			2,30
28.10.16	24,00	-	56,43	43,44	12,99	72,06	38,62	33,44	7,00	5,00	1,65	10,35	-	-	10,57	-	10,57	-	71,66	-	0,74			2,39
29.10.16	24,00	-	56,51	40,60	15,91	72,35	39,27	33,08	7,00	5,00	1,78	9,84	-	-	10,09	-	10,09	-	71,88	-	0,71			2,49
30.10.16	24,00	-	57,35	40,00	17,35	72,22	38,67	33,55	7,00	5,00	1,77	11,48	-	-	11,75	-	11,75	-	71,75	-	0,83			2,60
31.10.16	24,00	-	55,55	40,84	14,71	71,48	38,27	33,21	7,00	5,00	1,77	8,98	-	-	9,18	-	9,18	-	70,85	-	0,63			2,41
01.11.16	24,00	-	57,13	41,31	15,82	72,11	38,47	33,64	7,00	5,00	1,80	10,20	-	-	10,44	-	10,44	-	71,62	-	0,73			2,53
02.11.16	24,00	-	56,19	40,28	15,91	72,16	37,49	34,67	7,00	5,00	1,80	10,42	-	-	10,65	-	10,65	-	71,73	-	0,75			2,55
03.11.16	24,00	-	55,28	39,53	15,75	74,17	37,31	36,86	7,00	5,00	1,87	10,19	-	-	10,45	-	10,45	-	74,26	-	0,76			2,62
04.11.16	24,00	-	54,60	39,61	14,99	76,75	38,54	38,21	7,00	5,00	1,94	9,49	-	-	9,72	-	9,72	-	76,46	-	0,73			2,66
05.11.16	24,00	-	58,25	44,19	14,06	78,09	40,25	37,84	7,00	5,00	2,08	8,95	-	-	9,18	-	9,18	-	77,92	-	0,70			2,77
06.11.16	24,00	-	60,07	45,21	14,86	79,67	41,10	38,57	7,00	5,00	2,20	9,16	-	-	9,40	-	9,40	-	79,28	-	0,73			2,93
07.11.16	24,00	-	59,79	43,91	15,88	81,06	39,68	41,38	7,00	5,00	2,30	10,02	-	-	10,32	-	10,32	-	80,88	-	0,81			3,11
08.11.16	24,00	-	58,86	43,95	14,91	83,28	40,57	42,71	7,00	5,00	2,39	8,82	-	-	9,09	-	9,09	-	82,95	-	0,73			3,12
09.11.16	24,00	-	58,07	45,95	12,12	84,80	41,33	43,47	7,00	5,00	2,30	8,56	-	-	8,82	-	8,82	-	84,64	-	0,73			3,03
10.11.16	24,00	-	57,19	46,38	10,81	87,43	42,08	45,35	7,00	5,00	2,26	9,08	-	-	9,40	-	9,40	-	86,94	-	0,79			3,05
11.11.16	24,00	-	56,02	44,42	11,60	87,55	41,58	45,97	7,00	5,00	2,26	9,31	-	-	9,60	-	9,60	-	86,66	-	0,81			3,06
12.11.16	24,00	-	57,18	45,72	11,46	86,94	42,23	44,71	7,00	5,00	2,24	9,21	-	-	9,51	-	9,51	-	86,30	-	0,80			3,04
13.11.16	24,00	-	58,31	44,88	13,43	85,87	42,34	43,53	7,00	5,00	2,13	11,53	-	-	11,89	-	11,89	-	84,86	-	0,98			3,11
14.11.16	24,00	-	56,51	45,70	10,81	84,22	42,05	42,17	7,00	5,00	2,10	8,86	-	-	9,15	-	9,15	-	83,15	-	0,74			2,84
15.11.16	24,00	-	56,04	45,97	10,07	83,09	41,99	41,10	7,00	5,00	2,04	8,31	-	-	8,57	-	8,57	-	82,47	-	0,69			2,73
16.11.16	24,00	-	59,23	48,10	11,13	83,85	42,63	41,22	7,00	5,00	2,11	9,75	-	-	10,05	-	10,05	-	83,42	-	0,81			2,92
17.11.16	24,00	-	57,42	47,33	10,09	81,89	41,89	40,00	7,00	5,00	1,96	9,36	-	-	9,63	-	9,63	-	80,99	-	0,76			2,72
18.11.16	24,00	-	56,40	47,06	9,34	78,33	40,71	37,62	7,00	5,00	1,84	8,53	-	-	8,77	-	8,77	-	77,51	-	0,66			2,50
19.11.16	24,00	-	57,79	46,70	11,09	75,85	39,79	36,06	7,00	5,00	1,74	10,51	-	-	10,76	-	10,76	-	75,19	-	0,79			2,53
20.11.16	24,00	-	57,98	46,65	11,33	74,44	39,57	34,87	7,00	5,00	1,66	10,97	-	-	11,24	-	11,24	-	74,03	-	0,81			2,47
21.11.16	24,00	-	58,25	43,33	14,92	73,14	39,12	34,02	7,00	5,00	1,79	10,78	-	-	11,03	-	11,03	-	72,47	-	0,78			2,57
22.11.16	24,00	-	56,62	39,89	16,73	71,64	37,89	33,75	7,00	5,00	1,91	8,93	-	-	9,14	-	9,14	-	71,20	-	0,64			2,55
Среднее	24,00	-	57,18	44,17	13,01	77,59	39,87	37,72	7,00	5,00	1,92	9,80	-	-	10,06	-	10,06	-	77,10	-	0,75	-	-	2,68
Итого	744,00		1772,68	1369,31	403,37						59,62	303,81	0,00	0,00	311,79	0,00	311,79	0,00			23,35	0,00	0,00	82,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 06:00	45248,04	36068,86	11707,76	-	11966,05	-	1430,18	-	-
	23.11.16 05:00	47018,43	37436,34	12011,16	-	12277,41	-	1513,05	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -0,70 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **82,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **311,79** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«___» 28 НОЯ 2016 г.