Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9055.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 156 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 156 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207261-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207261 | Режим (схема): 3003 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0779
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0345
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=14,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	68,85	63,37	5,48	73,50	44,00	29,50	7,00	5,00	1,87	5,48	-	-	6,65	-	6,65	-	73,10	-	0,40			2,27
24.10.16	24,00	-	69,66	64,47	5,19	73,96	44,83	29,13	7,00	5,00	1,88	5,19	-	-	6,25	-	6,25	-	73,58	-	0,38			2,26
25.10.16	24,00	-	68,25	63,78	4,47	73,55	44,22	29,33	7,00	5,00	1,87	4,47	-	-	5,62	-	5,62	-	73,18	-	0,33			2,20
26.10.16	24,00	-	67,99	63,69	4,30	73,74	44,18	29,56	7,00	5,00	1,89	4,30	-	-	5,44	-	5,44	-	73,36	-	0,32			2,20
27.10.16	24,00	-	68,36	63,71	4,65	73,36	44,11	29,25	7,00	5,00	1,86	4,65	-	-	5,82	-	5,82	-	72,99	-	0,34			2,20
28.10.16	24,00	-	68,24	64,10	4,14	73,59	44,63	28,96	7,00	5,00	1,86	4,14	-	-	5,12	-	5,12	-	73,19	-	0,30			2,16
29.10.16	24,00	-	68,24	64,59	3,65	73,89	45,19	28,70	7,00	5,00	1,86	3,65	-	-	4,61	-	4,61	-	73,49	-	0,27			2,13
30.10.16	24,00	-	68,89	63,94	4,95	73,82	44,92	28,90	7,00	5,00	1,85	4,95	-	-	6,02	-	6,02	-	73,42	-	0,36			2,21
31.10.16	24,00	-	69,59	63,65	5,94	73,12	44,34	28,78	7,00	5,00	1,84	5,94	-	-	7,04	-	7,04	-	72,80	-	0,43			2,27
01.11.16	24,00	-	68,60	63,93	4,67	73,66	44,40	29,26	7,00	5,00	1,87	4,67	-	-	5,80	-	5,80	-	73,26	-	0,34			2,21
02.11.16	24,00	-	68,48	63,02	5,46	73,82	43,84	29,98	7,00	5,00	1,89	5,46	-	-	6,66	-	6,66	-	73,46	-	0,40			2,29
03.11.16	24,00	-	67,39	63,07	4,32	76,14	43,87	32,27	7,00	5,00	2,04	4,32	-	-	5,59	-	5,59	-	75,76	-	0,33			2,36
04.11.16	24,00	-	67,90	63,15	4,75	78,99	45,40	33,59	7,00	5,00	2,12	4,75	-	-	5,94	-	5,94	-	78,64	-	0,37			2,50
05.11.16	24,00	-	69,99	65,84	4,15	79,98	46,94	33,04	7,00	5,00	2,18	4,15	-	-	5,46	-	5,46	-	79,66	-	0,33			2,51
06.11.16	24,00	-	72,98	68,00	4,98	81,73	47,62	34,11	7,00	5,00	2,32	4,98	-	-	6,44	-	6,44	-	81,35	-	0,41			2,73
07.11.16	24,00	-	71,74	67,45	4,29	83,39	47,70	35,69	7,00	5,00	2,41	4,29	-	-	5,78	-	5,78	-	83,04	-	0,36			2,77
08.11.16	24,00	-	72,59	67,75	4,84	85,52	48,59	36,93	7,00	5,00	2,51	4,84	-	-	6,50	-	6,50	-	85,12	-	0,41			2,92
09.11.16	24,00	-	71,94	67,89	4,05	87,23	49,34	37,89	7,00	5,00	2,58	4,05	-	-	5,74	-	5,74	-	86,84	-	0,35			2,93
10.11.16	24,00	-	71,40	66,39	5,01	90,00	50,11	39,89	7,00	5,00	2,66	5,01	-	-	6,77	-	6,77	-	89,56	-	0,45			3,10
11.11.16	24,00	-	69,21	65,57	3,64	89,86	49,30	40,56	7,00	5,00	2,67	3,64	-	-	5,35	-	5,35	-	89,34	-	0,33			2,99
12.11.16	24,00	-	71,27	67,53	3,74	89,23	49,70	39,53	7,00	5,00	2,67	3,74	-	-	5,52	-	5,52	-	88,74	-	0,33			3,01
13.11.16	24,00	-	71,61	66,72	4,89	87,90	49,75	38,15	7,00	5,00	2,55	4,89	-	-	6,63	-	6,63	-	87,31	-	0,43			2,98
14.11.16	24,00	-	72,56	67,52	5,04	86,24	49,69	36,55	7,00	5,00	2,47	5,04	-	-	6,62	-	6,62	-	85,63	-	0,43			2,91
15.11.16	24,00	-	71,63	67,60	4,03	85,27	49,43	35,84	7,00	5,00	2,43	4,03	-	-	5,60	-	5,60	-	84,81	-	0,34			2,77
16.11.16	24,00	-	75,34	70,52	4,82	85,91	50,88	35,03	7,00	5,00	2,48	4,82	-	-	6,44	-	6,44	-	85,48	-	0,41			2,89
17.11.16	24,00	-	72,42	68,37	4,05	83,51	49,85	33,66	7,00	5,00	2,31	4,05	-	-	5,50	-	5,50	-	82,99	-	0,34			2,65
18.11.16	24,00	-	72,41	68,34	4,07	79,90	48,31	31,59	7,00	5,00	2,16	4,07	-	-	5,44	-	5,44	-	79,41	-	0,32			2,49
19.11.16	24,00	-	72,12	68,13	3,99	77,48	47,33	30,15	7,00	5,00	2,06	3,99	-	-	5,22	-	5,22	-	77,03	-	0,31			2,37
20.11.16	24,00	-	74,53	68,13	6,40	76,33	47,05	29,28	7,00	5,00	2,00	6,40	-	-	7,67	-	7,67	-	75,97	-	0,49			2,48
21.11.16	24,00	-	72,85	68,45	4,40	74,86	46,55	28,31	7,00	5,00	1,94	4,40	-	-	5,55	-	5,55	-	74,42	-	0,33			2,27
22.11.16	24,00	-	73,70	68,51	5,19	73,48	45,59	27,89	7,00	5,00	1,91	5,19	-	-	6,25	-	6,25	-	73,13	-	0,38			2,29
Среднее	24,00	-	70,67	66,04	4,63	79,45	46,83	32,62	7,00	5,00	2,16	4,63	-	-	5,97	-	5,97	-	79,03	-	0,36	-	-	2,53
Итого	744,00		2190,73	2047,18	143,55						67,01	143,55	0,00	0,00	185,04	0,00	185,04	0,00			10,93	0,00	0,00	78,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 06:00	41905,66	38358,24	11559,28	-	11835,02	-	1053,89	-	-
	23.11.16 05:00	44094,58	40403,48	12254,61	-	12549,94	-	1132,14	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -0,33 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **77,99** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **185,04** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Организация КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 28 НОЯ 2016 «___» _____ г.
печать энергосбыта