Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 160 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 160
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207793-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207793 Режим (схема):
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 6,48 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	133,66	106,77	26,89	74,17	45,85	28,32	7,00	5,00	3,03	26,89	-	-	29,18	-	29,18	-	74,21	-	2,00			5,02
24.10.16	24,00	-	132,18	109,30	22,88	74,63	46,49	28,14	7,00	5,00	3,08	22,88	-	-	25,04	-	25,04	-	74,68	-	1,71			4,79
25.10.16	24,00	-	130,37	107,36	23,01	74,21	45,92	28,29	7,00	5,00	3,04	23,01	-	-	25,18	-	25,18	-	74,27	-	1,71			4,75
26.10.16	24,00	-	130,81	107,30	23,51	74,41	46,06	28,35	7,00	5,00	3,04	23,51	-	-	25,69	-	25,69	-	74,46	-	1,75			4,79
27.10.16	24,00	-	131,66	107,40	24,26	74,04	45,79	28,25	7,00	5,00	3,03	24,26	-	-	26,51	-	26,51	-	74,08	-	1,80			4,83
28.10.16	24,00	-	131,32	108,16	23,16	74,26	46,23	28,03	7,00	5,00	3,03	23,16	-	-	25,24	-	25,24	-	74,31	-	1,72			4,76
29.10.16	24,00	-	131,48	109,04	22,44	74,55	46,77	27,78	7,00	5,00	3,03	22,44	-	-	24,56	-	24,56	-	74,57	-	1,67			4,70
30.10.16	24,00	-	133,70	107,82	25,88	74,47	46,30	28,17	7,00	5,00	3,04	25,88	-	-	28,09	-	28,09	-	74,49	-	1,93			4,97
31.10.16	24,00	-	131,34	107,73	23,61	73,72	45,58	28,14	7,00	5,00	3,03	23,61	-	-	25,78	-	25,78	-	73,72	-	1,74			4,78
01.11.16	24,00	-	128,87	108,07	20,80	74,34	45,70	28,64	7,00	5,00	3,10	20,80	-	-	22,97	-	22,97	-	74,36	-	1,55			4,64
02.11.16	24,00	-	129,83	106,32	23,51	74,51	45,37	29,14	7,00	5,00	3,10	23,51	-	-	25,83	-	25,83	-	74,57	-	1,75			4,85
03.11.16	24,00	-	126,91	106,24	20,67	76,90	46,13	30,77	7,00	5,00	3,27	20,67	-	-	22,98	-	22,98	-	76,99	-	1,59			4,86
04.11.16	24,00	-	130,89	106,56	24,33	79,78	47,60	32,18	7,00	5,00	3,43	24,33	-	-	26,86	-	26,86	-	79,87	-	1,94			5,37
05.11.16	24,00	-	131,23	111,11	20,12	80,81	48,57	32,24	7,00	5,00	3,58	20,12	-	-	22,66	-	22,66	-	80,93	-	1,63			5,21
06.11.16	24,00	-	139,90	114,48	25,42	82,49	49,61	32,88	7,00	5,00	3,77	25,42	-	-	28,31	-	28,31	-	82,56	-	2,10			5,87
07.11.16	24,00	-	133,49	113,36	20,13	84,19	49,79	34,40	7,00	5,00	3,90	20,13	-	-	22,98	-	22,98	-	84,31	-	1,70			5,60
08.11.16	24,00	-	134,38	113,87	20,51	86,34	51,02	35,32	7,00	5,00	4,03	20,51	-	-	23,50	-	23,50	-	86,41	-	1,77			5,80
09.11.16	24,00	-	136,58	114,05	22,53	88,10	51,80	36,30	7,00	5,00	4,15	22,53	-	-	25,77	-	25,77	-	88,22	-	1,99			6,13
10.11.16	24,00	-	130,26	112,18	18,08	90,90	52,46	38,44	7,00	5,00	4,32	18,08	-	-	21,30	-	21,30	-	90,93	-	1,64			5,96
11.11.16	24,00	-	129,39	110,03	19,36	90,83	51,80	39,03	7,00	5,00	4,30	19,36	-	-	22,65	-	22,65	-	90,84	-	1,76			6,06
12.11.16	24,00	-	134,01	112,68	21,33	90,15	52,38	37,77	7,00	5,00	4,26	21,33	-	-	24,67	-	24,67	-	90,18	-	1,92			6,19
13.11.16	24,00	-	134,13	111,37	22,76	88,78	52,30	36,48	7,00	5,00	4,07	22,76	-	-	26,02	-	26,02	-	88,72	-	2,02			6,09
14.11.16	24,00	-	133,27	112,88	20,39	87,10	51,81	35,29	7,00	5,00	3,99	20,39	-	-	23,43	-	23,43	-	87,04	-	1,77			5,77
15.11.16	24,00	-	132,22	112,80	19,42	86,07	51,41	34,66	7,00	5,00	3,92	19,42	-	-	22,32	-	22,32	-	86,08	-	1,67			5,59
16.11.16	24,00	-	137,57	117,89	19,68	86,67	52,70	33,97	7,00	5,00	4,01	19,68	-	-	22,68	-	22,68	-	86,70	-	1,71			5,72
17.11.16	24,00	-	134,38	113,90	20,48	84,30	51,48	32,82	7,00	5,00	3,74	20,48	-	-	23,27	-	23,27	-	84,28	-	1,73			5,47
18.11.16	24,00	-	133,24	113,69	19,55	80,64	49,79	30,85	7,00	5,00	3,51	19,55	-	-	22,09	-	22,09	-	80,64	-	1,58			5,09
19.11.16	24,00	-	132,90	113,14	19,76	78,17	48,80	29,37	7,00	5,00	3,33	19,76	-	-	22,20	-	22,20	-	78,17	-	1,54			4,87
20.11.16	24,00	-	136,56	113,09	23,47	76,94	48,24	28,70	7,00	5,00	3,25	23,47	-	-	25,90	-	25,90	-	76,98	-	1,81			5,05
21.11.16	24,00	-	135,60	113,47	22,13	75,46	47,54	27,92	7,00	5,00	3,17	22,13	-	-	24,41	-	24,41	-	75,44	-	1,67			4,84
22.11.16	24,00	-	134,91	113,87	21,04	74,05	46,65	27,40	7,00	5,00	3,12	21,04	-	-	23,20	-	23,20	-	74,09	-	1,56			4,68
Среднее	24,00	-	132,81	110,84	21,97	80,19	48,64	31,55	7,00	5,00	3,51	21,97	-	-	24,56	-	24,56	-	80,23	-	1,76	-	-	5,26
Итого	744,00		4117,04	3435,93	681,11						108,68	681,11	0,00	0,00	761,27	0,00	761,27	0,00			52,86	0,00	0,00	163,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Ф ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 06:00	41015,77	31193,41	13502,83	-	13815,34	-	1272,53	-	-
	23.11.16 05:00	45128,35	34625,77	15414,90	-	15782,84	-	1435,44	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -1,57 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **161,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **761,27** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 НОЯ 2016