Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 162 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9307.038.1
Строит.Адрес: Седова 162
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207800
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207800-ч(с)-1116.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,31

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,225 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1998
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0908
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=67,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	365,93	353,52	12,41	74,10	66,25	7,85	7,00	5,00	2,79	12,41	-	-	13,71	-	13,71	-	74,06	-	0,92			3,71
24.10.16	24,00	-	374,04	364,95	9,09	74,54	66,84	7,70	7,00	5,00	2,83	9,09	-	-	10,51	-	10,51	-	74,51	-	0,68			3,51
25.10.16	24,00	-	368,08	358,51	9,57	74,12	66,30	7,82	7,00	5,00	2,82	9,57	-	-	10,81	-	10,81	-	74,08	-	0,71			3,53
26.10.16	24,00	-	367,60	358,87	8,73	74,34	66,52	7,82	7,00	5,00	2,82	8,73	-	-	10,14	-	10,14	-	74,30	-	0,65			3,47
27.10.16	24,00	-	366,18	357,88	8,30	73,95	66,16	7,79	7,00	5,00	2,80	8,30	-	-	9,39	-	9,39	-	73,92	-	0,61			3,42
28.10.16	24,00	-	368,30	360,12	8,18	74,19	66,42	7,77	7,00	5,00	2,81	8,18	-	-	9,58	-	9,58	-	74,14	-	0,61			3,42
29.10.16	24,00	-	371,80	361,75	10,05	74,48	66,81	7,67	7,00	5,00	2,79	10,05	-	-	11,19	-	11,19	-	74,44	-	0,75			3,54
30.10.16	24,00	-	367,92	356,52	11,40	74,41	66,61	7,80	7,00	5,00	2,80	11,40	-	-	12,49	-	12,49	-	74,37	-	0,85			3,65
31.10.16	24,00	-	366,00	357,33	8,67	73,67	65,88	7,79	7,00	5,00	2,80	8,67	-	-	9,87	-	9,87	-	73,63	-	0,64			3,44
01.11.16	24,00	-	367,30	357,43	9,87	74,26	66,33	7,93	7,00	5,00	2,85	9,87	-	-	11,24	-	11,24	-	74,22	-	0,73			3,58
02.11.16	24,00	-	362,06	350,11	11,95	74,38	66,25	8,13	7,00	5,00	2,86	11,95	-	-	13,46	-	13,46	-	74,34	-	0,89			3,75
03.11.16	24,00	-	360,44	350,61	9,83	76,78	68,19	8,59	7,00	5,00	3,03	9,83	-	-	11,64	-	11,64	-	76,74	-	0,75			3,78
04.11.16	24,00	-	362,65	353,12	9,53	79,63	70,64	8,99	7,00	5,00	3,19	9,53	-	-	11,51	-	11,51	-	79,58	-	0,76			3,95
05.11.16	24,00	-	375,70	367,18	8,52	80,62	71,62	9,00	7,00	5,00	3,32	8,52	-	-	10,36	-	10,36	-	80,57	-	0,69			4,01
06.11.16	24,00	-	387,75	377,01	10,74	82,36	73,22	9,14	7,00	5,00	3,46	10,74	-	-	12,75	-	12,75	-	82,31	-	0,88			4,35
07.11.16	24,00	-	381,62	372,00	9,62	84,02	74,42	9,60	7,00	5,00	3,59	9,62	-	-	11,80	-	11,80	-	83,97	-	0,81			4,40
08.11.16	24,00	-	384,82	374,77	10,05	86,22	76,43	9,79	7,00	5,00	3,69	10,05	-	-	12,51	-	12,51	-	86,17	-	0,87			4,56
09.11.16	24,00	-	386,43	376,96	9,47	87,96	77,94	10,02	7,00	5,00	3,80	9,47	-	-	12,23	-	12,23	-	87,90	-	0,83			4,63
10.11.16	24,00	-	379,44	370,29	9,15	90,80	80,21	10,59	7,00	5,00	3,95	9,15	-	-	11,90	-	11,90	-	90,74	-	0,83			4,78
11.11.16	24,00	-	372,49	363,26	9,23	90,73	79,95	10,78	7,00	5,00	3,95	9,23	-	-	11,96	-	11,96	-	90,67	-	0,84			4,78
12.11.16	24,00	-	382,71	373,40	9,31	90,06	79,64	10,42	7,00	5,00	3,92	9,31	-	-	12,05	-	12,05	-	90,00	-	0,84			4,76
13.11.16	24,00	-	379,64	368,36	11,28	88,75	78,66	10,09	7,00	5,00	3,75	11,28	-	-	13,92	-	13,92	-	88,69	-	1,00			4,75
14.11.16	24,00	-	383,78	375,61	8,17	87,06	77,43	9,63	7,00	5,00	3,64	8,17	-	-	10,35	-	10,35	-	87,00	-	0,71			4,35
15.11.16	24,00	-	383,10	375,41	7,69	86,01	76,53	9,48	7,00	5,00	3,59	7,69	-	-	9,81	-	9,81	-	85,95	-	0,66			4,25
16.11.16	24,00	-	399,54	391,33	8,21	86,60	77,29	9,31	7,00	5,00	3,67	8,21	-	-	10,59	-	10,59	-	86,54	-	0,71			4,38
17.11.16	24,00	-	388,35	380,08	8,27	84,24	75,24	9,00	7,00	5,00	3,45	8,27	-	-	10,42	-	10,42	-	84,18	-	0,70			4,14
18.11.16	24,00	-	389,17	379,95	9,22	80,60	72,16	8,44	7,00	5,00	3,23	9,22	-	-	10,99	-	10,99	-	80,54	-	0,74			3,97
19.11.16	24,00	-	387,89	378,84	9,05	78,14	70,05	8,09	7,00	5,00	3,08	9,05	-	-	10,70	-	10,70	-	78,09	-	0,71			3,79
20.11.16	24,00	-	389,33	377,75	11,58	76,89	69,02	7,87	7,00	5,00	2,99	11,58	-	-	13,09	-	13,09	-	76,84	-	0,89			3,88
21.11.16	24,00	-	388,06	378,61	9,45	75,42	67,77	7,65	7,00	5,00	2,92	9,45	-	-	11,03	-	11,03	-	75,38	-	0,71			3,63
22.11.16	24,00	-	387,57	378,54	9,03	74,00	66,45	7,55	7,00	5,00	2,87	9,03	-	-	10,13	-	10,13	-	73,96	-	0,67			3,54
Среднее	24,00	-	377,28	367,74	9,54	80,11	71,39	8,71	7,00	5,00	3,23	9,54	-	-	11,36	-	11,36	-	80,06	-	0,77	-	-	3,99
Итого	744,00		11695,69	11400,07	295,62						100,08	295,62	0,00	0,00	352,13	0,00	352,13	0,00			22,95	0,00	0,00	123,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 06:00	165580,22	160618,32	140584,52	-	143941,23	-	1239,78	-	-
	23.11.16 05:00	177263,42	172006,46	150611,52	-	154258,57	-	1363,33	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 2,31 °C = -0,68 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 123,02 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 352,13 куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
2 8 НОЯ 2016
« » г.