Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-1 / СЦО Строит.Адрес: Седова 17-1 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Елизарова д.41а Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219177-ч(с)-1116.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219177 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Наладить работу системы отопления

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	481,81	481,81	0,00	54,31	46,96	7,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
24.10.16	24,00	-	481,94	481,94	0,00	54,56	47,26	7,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
25.10.16	24,00	-	481,72	481,72	0,00	54,60	47,28	7,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
26.10.16	24,00	-	481,16	481,16	0,00	55,18	47,70	7,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
27.10.16	24,00	-	480,35	480,35	0,00	54,40	47,15	7,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
28.10.16	24,00	-	483,42	483,42	0,00	54,04	47,00	7,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
29.10.16	24,00	-	481,20	481,20	0,00	54,64	47,56	7,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
30.10.16	24,00	-	481,92	481,92	0,00	52,25	45,79	6,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
31.10.16	24,00	-	460,63	460,63	0,00	51,07	44,67	6,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
01.11.16	24,00	-	484,65	484,65	0,00	54,20	47,06	7,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
02.11.16	24,00	-	488,76	488,76	0,00	55,77	48,15	7,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
03.11.16	24,00	-	491,02	491,02	0,00	57,39	49,35	8,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,96
04.11.16	24,00	-	491,43	491,43	0,00	58,69	50,28	8,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,14
05.11.16	24,00	-	491,19	491,19	0,00	59,63	50,95	8,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,28
06.11.16	23,00	-	471,00	471,00	0,00	59,54	50,77	8,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,14
07.11.16	24,00	-	490,81	490,81	0,00	61,78	52,29	9,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,67
08.11.16	24,00	-	489,31	489,31	0,00	63,70	53,58	10,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,97
09.11.16	24,00	-	486,06	486,06	0,00	67,23	56,10	11,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,42
10.11.16	24,00	-	483,43	483,43	0,00	66,70	55,72	10,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,32
11.11.16	24,00	-	483,31	483,31	0,00	67,30	56,04	11,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,46
12.11.16	24,00	-	483,10	483,10	0,00	67,63	56,40	11,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,44
13.11.16	24,00	-	482,75	482,75	0,00	66,46	55,75	10,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,19
14.11.16	24,00	-	484,12	484,12	0,00	66,07	55,56	10,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,10
15.11.16	23,00	-	467,43	467,43	0,00	64,32	54,42	9,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,65
16.11.16	24,00	-	488,06	488,06	0,00	63,32	53,80	9,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,66
17.11.16	24,00	-	490,01	490,01	0,00	60,05	51,55	8,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
18.11.16	24,00	-	487,68	487,68	0,00	56,79	49,12	7,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,76
19.11.16	24,00	-	488,79	488,79	0,00	55,33	48,04	7,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
20.11.16	24,00	-	489,51	489,51	0,00	54,30	47,32	6,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
21.11.16	24,00	-	489,53	489,53	0,00	53,08	46,44	6,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
22.11.16	24,00	-	489,41	489,41	0,00	51,60	45,24	6,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
Среднее	23,94	-	484,05	484,05	-	58,58	50,17	8,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,08
Итого	742,00		15005,51	15005,51	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	126,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 06:00	205479,10	210340,73	-	-	-	-	1901,37		-
	23.11.16 05:00	220466,10	225327,73	-	-	-	-	2027,74	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **126,61** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 29 НОЯ 2016 «____» _____ г.

печать энергосбыта