Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8756.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-2 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 17-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208364-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208364 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Наладить работу
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	системы отопления
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,448 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=431,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	509,50	509,50	0,00	51,08	42,92	8,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
24.10.16	24,00	-	508,84	508,84	0,00	51,33	43,11	8,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,20
25.10.16	24,00	-	508,93	508,93	0,00	51,38	43,12	8,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,21
26.10.16	24,00	-	509,68	509,68	0,00	51,94	43,53	8,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,29
27.10.16	24,00	-	511,54	511,54	0,00	51,15	42,97	8,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,20
28.10.16	24,00	-	514,17	514,17	0,00	50,77	42,94	7,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
29.10.16	24,00	-	506,13	506,13	0,00	51,35	43,61	7,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
30.10.16	24,00	-	505,59	505,59	0,00	48,94	41,80	7,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
31.10.16	24,00	-	481,62	481,62	0,00	47,93	40,75	7,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
01.11.16	24,00	-	506,60	506,60	0,00	50,99	43,13	7,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
02.11.16	24,00	-	511,95	511,95	0,00	52,60	44,19	8,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,32
03.11.16	24,00	-	514,09	514,09	0,00	54,20	45,28	8,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,59
04.11.16	24,00	-	514,70	514,70	0,00	55,51	46,25	9,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,78
05.11.16	24,00	-	515,31	515,31	0,00	56,37	46,80	9,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,95
06.11.16	24,00	-	516,75	516,75	0,00	56,31	46,58	9,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,04
07.11.16	24,00	-	515,85	515,85	0,00	58,65	47,96	10,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,53
08.11.16	24,00	-	520,26	520,26	0,00	60,63	49,22	11,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,95
09.11.16	24,00	-	512,63	512,63	0,00	64,00	51,66	12,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,34
10.11.16	24,00	-	511,32	511,32	0,00	63,46	51,26	12,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,25
11.11.16	24,00	-	512,11	512,11	0,00	64,08	51,60	12,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,40
12.11.16	24,00	-	511,02	511,02	0,00	64,36	51,93	12,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,37
13.11.16	24,00	-	511,97	511,97	0,00	63,22	51,36	11,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,08
14.11.16	24,00	-	513,58	513,58	0,00	62,73	51,24	11,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,91
15.11.16	24,00	-	520,44	520,44	0,00	61,06	50,13	10,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,70
16.11.16	24,00	-	520,13	520,13	0,00	59,96	49,41	10,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,50
17.11.16	24,00	-	522,82	522,82	0,00	56,63	47,14	9,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,98
18.11.16	24,00	-	519,06	519,06	0,00	53,47	44,85	8,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,49
19.11.16	24,00	-	517,93	517,93	0,00	52,01	44,01	8,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
20.11.16	24,00	-	517,44	517,44	0,00	51,06	43,37	7,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
21.11.16	24,00	-	518,13	518,13	0,00	49,71	42,46	7,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,77
22.11.16	24,00	-	520,15	520,15	0,00	48,32	41,33	6,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
Среднее	24,00	-	512,91	512,91	-	55,33	46,00	9,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,80
Итого	744,00		15900,24	15900,24	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	148,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 06:00	100838,64	100806,36	-	-	-	-	944,83	-	-
	23.11.16 05:00	116719,62	116687,34	-	-	-	-	1093,41	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **148,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел обслуживания КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«29 НОЯ 2016 г.