Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-3 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8752.038.1
Строит.Адрес: Седова 17-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204683-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204683 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Наладить работу системы отопления

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,2 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=192,696 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	339,59	339,59	0,00	51,13	45,50	5,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
24.10.16	24,00	-	339,64	339,64	0,00	51,37	45,74	5,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
25.10.16	24,00	-	339,62	339,62	0,00	51,41	45,72	5,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
26.10.16	24,00	-	339,33	339,33	0,00	51,98	46,20	5,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,97
27.10.16	24,00	-	339,10	339,10	0,00	51,21	45,63	5,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
28.10.16	24,00	-	341,34	341,34	0,00	50,84	45,43	5,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
29.10.16	24,00	-	339,16	339,16	0,00	51,41	45,99	5,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
30.10.16	24,00	-	339,44	339,44	0,00	49,00	44,02	4,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,70
31.10.16	24,00	-	324,02	324,02	0,00	47,97	43,02	4,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
01.11.16	24,00	-	341,14	341,14	0,00	51,05	45,56	5,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
02.11.16	24,00	-	344,19	344,19	0,00	52,65	46,79	5,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
03.11.16	24,00	-	345,63	345,63	0,00	54,25	48,04	6,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
04.11.16	24,00	-	345,86	345,86	0,00	55,57	49,09	6,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,25
05.11.16	24,00	-	345,82	345,82	0,00	56,43	49,73	6,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
06.11.16	24,00	-	345,83	345,83	0,00	56,37	49,65	6,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
07.11.16	24,00	-	345,57	345,57	0,00	58,71	51,36	7,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
08.11.16	24,00	-	344,94	344,94	0,00	60,68	52,92	7,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,68
09.11.16	24,00	-	342,42	342,42	0,00	64,06	55,51	8,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
10.11.16	24,00	-	340,73	340,73	0,00	63,52	55,07	8,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
11.11.16	24,00	-	340,69	340,69	0,00	64,14	55,45	8,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
12.11.16	24,00	-	340,83	340,83	0,00	64,41	55,74	8,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
13.11.16	24,00	-	340,76	340,76	0,00	63,26	54,99	8,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
14.11.16	24,00	-	341,83	341,83	0,00	62,78	54,75	8,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
15.11.16	24,00	-	344,58	344,58	0,00	61,11	53,46	7,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
16.11.16	24,00	-	344,79	344,79	0,00	60,01	52,67	7,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
17.11.16	24,00	-	346,22	346,22	0,00	56,69	50,13	6,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
18.11.16	24,00	-	344,62	344,62	0,00	53,51	47,56	5,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
19.11.16	24,00	-	345,10	345,10	0,00	52,04	46,43	5,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,95
20.11.16	24,00	-	345,48	345,48	0,00	51,09	45,70	5,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
21.11.16	24,00	-	345,63	345,63	0,00	49,75	44,65	5,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
22.11.16	24,00	-	345,85	345,85	0,00	48,35	43,44	4,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,71
Среднее	24,00	-	342,25	342,25	-	55,38	48,90	6,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,23
Итого	744,00		10609,75	10609,75	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	69,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 06:00	46211,55	46211,95	-	-	-	-	293,24	-	-
	23.11.16 05:00	56808,23	56808,63	-	-	-	-	362,17	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **69,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «29» НОЯ 2016 г.