Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 23 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Зубковская д.3

Договор: 8749.038.1
Строит.Адрес: Седова 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202252-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 3001
Вычислитель: ВКТ-7 № 202252

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,27 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=259,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.11.16	24,00	-	266,78	266,78	-	53,27	43,36	9,91	7,00	5,00	2,65									-	0,00	-	-	2,65
02.11.16	24,00	-	266,85	266,85	0,00	51,57	42,21	9,36	7,00	5,00	2,51									-	0,00			2,51
03.11.16	24,00	-	266,62	266,62	0,00	53,36	43,37	9,99	7,00	5,00	2,67									-	0,00			2,67
04.11.16	24,00	-	266,87	266,87	0,00	54,89	44,50	10,39	7,00	5,00	2,78									-	0,00			2,78
05.11.16	24,00	-	268,19	268,19	0,00	54,95	44,50	10,45	7,00	5,00	2,81									-	0,00			2,81
06.11.16	24,00	-	268,75	268,75	0,00	56,84	45,70	11,14	7,00	5,00	3,00									-	0,00			3,00
07.11.16	24,00	-	268,14	268,14	0,00	58,44	46,52	11,92	7,00	5,00	3,20									-	0,00			3,20
08.11.16	24,00	-	268,61	268,61	0,00	59,81	47,44	12,37	7,00	5,00	3,33									-	0,00			3,33
09.11.16	24,00	-	268,60	268,60	0,00	62,11	49,04	13,07	7,00	5,00	3,52									-	0,00			3,52
10.11.16	24,00	-	269,15	269,15	0,00	62,70	49,48	13,22	7,00	5,00	3,57									-	0,00			3,57
11.11.16	24,00	-	269,62	269,62	0,00	63,60	49,97	13,63	7,00	5,00	3,68									-	0,00			3,68
12.11.16	24,00	-	270,18	270,18	0,00	63,46	50,03	13,43	7,00	5,00	3,64									-	0,00			3,64
13.11.16	24,00	-	270,49	270,49	0,00	62,67	49,78	12,89	7,00	5,00	3,49									-	0,00			3,49
14.11.16	24,00	-	270,84	270,84	0,00	62,12	49,60	12,52	7,00	5,00	3,39									-	0,00			3,39
15.11.16	24,00	-	272,21	267,82	4,39	60,58	48,60	11,98	7,00	5,00	3,48									-	0,00	-	-	3,48
16.11.16	24,00	-	271,18	269,72	1,46	61,79	49,33	12,46	7,00	5,00	3,39									-	0,00	-	-	3,46
17.11.16	24,00	-	271,18	269,72	1,46	61,79	49,33	12,46	7,00	5,00	3,39									-	0,00	-	-	3,46
18.11.16	24,00	-	271,18	269,72	1,46	61,79	49,33	12,46	7,00	5,00	3,39									-	0,00	-	-	3,46
19.11.16	24,00	-	271,18	269,72	1,46	61,79	49,33	12,46	7,00	5,00	3,39									-	0,00	-	-	3,46
20.11.16	24,00	-	271,18	269,72	1,46	61,79	49,33	12,46	7,00	5,00	3,39									-	0,00	-	-	3,46
21.11.16	24,00	-	271,18	269,72	1,46	61,79	49,33	12,46	7,00	5,00	3,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,46
22.11.16	24,00	-	271,18	269,72	1,46	61,79	49,33	12,46	7,00	5,00	3,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,46
Среднее	24,00	-	269,55	268,89	0,70	59,68	47,70	11,98	7,00	5,00	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,27
Итого	528,00		5930,16	5915,53	14,63						71,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	71,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 06:00	18618,82	8946,16	0,00	-	0,00	-	588,54	-	-
	23.11.16 05:00	26847,54	14491,22	0,00	-	0,00	-	784,31	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **71,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 НОЯ 2016
«____» _____ г.