Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 26 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1314317-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1314317 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,06

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 66 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	67,12	67,12	0,00	69,01	42,63	26,38	5,37	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
24.10.16	24,00		73,47	73,47	0,00	68,66	44,50	24,16	5,65	3,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,78
25.10.16	24,00	-	67,62	67,62	0,00	68,86	43,02	25,84	5,41	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,75
26.10.16	24,00	-	67,31	67,31	0,00	68,57	42,75	25,82	5,39	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
27.10.16	24,00	-	69,21	69,21	0,00	68,63	43,17	25,46	5,53	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,76
28.10.16	24,00		73,47	73,47	0,00	68,66	44,50	24,16	5,65	3,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,78
29.10.16	24,00	-	73,82	73,82	0,00	68,70	44,46	24,24	5,70	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
30.10.16	24,00	-	73,42	73,42	0,00	68,68	44,64	24,04	5,65	3,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
31.10.16	24,00	-	73,15	73,15	0,00	68,60	44,41	24,19	5,61	3,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
01.11.16	24,00	-	72,75	72,75	0,00	68,58	44,00	24,58	5,66	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
02.11.16	24,00	-	71,85	71,85	0,00	68,71	43,74	24,97	5,65	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,80
03.11.16	24,00	-	71,83	71,83	0,00	69,96	44,08	25,88	5,66	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
04.11.16	24,00	-	72,25	72,25	0,00	72,52	45,13	27,39	5,70	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
05.11.16	24,00	-	72,67	72,67	0,00	74,77	46,22	28,55	5,73	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
06.11.16	24,00	-	73,03	73,03	0,00	76,04	46,78	29,26	5,74	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
07.11.16	24,00	-	72,95	72,95	0,00	77,76	47,43	30,33	5,70	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
08.11.16	24,00	-	74,31	74,31	0,00	80,38	48,41	31,97	5,76	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
09.11.16	24,00	-	74,97	74,97	0,00	82,98	49,60	33,38	5,82	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
10.11.16	24,00	-	75,54	75,54	0,00	86,37	51,39	34,98	5,85	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
11.11.16	24,00	-	76,01	76,01	0,00	87,10	51,91	35,19	5,89	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,68
12.11.16	24,00	-	76,76	76,76	0,00	87,29	51,87	35,42	5,89	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
13.11.16	24,00	-	77,06	77,06	0,00	88,16	52,50	35,66	5,89	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
14.11.16	24,00	-	77,03	77,03	0,00	87,91	52,81	35,10	5,88	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
15.11.16	24,00	-	77,08	77,08	0,00	86,87	52,54	34,33	5,88	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
16.11.16	24,00	-	76,83	76,83	0,00	84,72	51,68	33,04	5,87	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
17.11.16	24,00	-	76,70	76,70	0,00	82,74	51,08	31,66	5,88	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
18.11.16	24,00	-	76,74	76,74	0,00	79,13	49,75	29,38	5,88	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,26
19.11.16	24,00	-	76,86	76,86	0,00	74,48	47,63	26,85	5,88	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
20.11.16	24,00	-	76,97	76,97	0,00	71,45	46,26	25,19	5,88	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
21.11.16	24,00	-	76,96	76,96	0,00	70,25	45,81	24,44	5,87	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
22.11.16	24,00	-	77,00	77,01	-0,01	68,26	44,97	23,29	5,87	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,80
Среднее	24,00	-	73,96	73,96	0,00	75,64	47,09	28,55	5,74	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,12
Итого	744,00		2292,77	2292,78	-0,01						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	65,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,06 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **65,72** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит-Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП ТЭК СПб Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 29 НОЯ 2016 «__» _____ г.

печать энергосбыта