Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 30 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 30 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1313236-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1313236 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 4,06

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	64,61	64,07	0,54	67,43	41,12	26,31	5,70	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,72
24.10.16	24,00	-	64,67	64,13	0,54	67,50	41,28	26,22	5,70	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,72
25.10.16	24,00		68,38	67,90	0,48	68,88	42,47	26,40	6,03	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,83
26.10.16	24,00	-	64,75	64,24	0,51	67,04	41,15	25,89	5,72	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,70
27.10.16	24,00	-	66,57	66,05	0,53	67,16	41,57	25,59	5,88	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
28.10.16	24,00		68,38	67,90	0,48	68,88	42,47	26,40	6,03	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,83
29.10.16	24,00	-	70,17	69,64	0,54	67,32	42,61	24,71	6,08	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,76
30.10.16	24,00	-	69,78	69,25	0,53	67,28	42,85	24,43	6,02	3,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
31.10.16	24,00	-	69,46	68,94	0,51	67,18	42,63	24,55	5,97	3,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
01.11.16	24,00		68,38	67,90	0,48	68,88	42,47	26,40	6,03	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,83
02.11.16	24,00	-	68,29	67,81	0,47	67,26	42,06	25,20	6,01	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
03.11.16	24,00	-	68,27	67,78	0,49	68,45	42,26	26,19	6,02	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
04.11.16	24,00	-	68,57	68,10	0,48	70,92	43,10	27,82	6,06	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
05.11.16	24,00	-	68,74	68,30	0,44	73,11	44,13	28,98	6,07	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
06.11.16	24,00	-	68,80	68,39	0,41	74,35	44,59	29,76	6,07	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
07.11.16	24,00	-	68,11	67,70	0,40	75,95	45,05	30,90	5,99	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
08.11.16	24,00	-	68,60	68,22	0,38	78,46	45,53	32,93	6,00	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
09.11.16	24,00	-	69,29	68,90	0,39	80,98	46,89	34,09	6,07	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
10.11.16	24,00	-	69,32	68,95	0,36	84,28	48,33	35,95	6,07	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
11.11.16	24,00	-	69,18	68,84	0,34	84,98	48,52	36,46	6,07	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
12.11.16	24,00	-	69,24	68,93	0,30	85,14	48,49	36,65	6,08	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
13.11.16	24,00	-	69,23	68,93	0,30	85,99	49,04	36,95	6,08	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
14.11.16	24,00	-	69,24	68,93	0,31	85,78	49,44	36,34	6,07	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
15.11.16	24,00	-	69,27	68,93	0,34	84,80	49,29	35,51	6,07	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
16.11.16	24,00	-	69,21	68,87	0,34	82,73	48,55	34,18	6,06	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
17.11.16	24,00	-	69,17	68,80	0,36	80,84	47,99	32,85	6,07	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
18.11.16	24,00	-	69,28	68,90	0,38	77,39	46,73	30,66	6,07	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
19.11.16	24,00	-	69,41	69,01	0,41	72,88	44,75	28,13	6,06	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,97
20.11.16	24,00	-	69,47	69,08	0,40	69,93	43,57	26,36	6,06	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
21.11.16	24,00	-	69,52	69,12	0,41	68,74	43,22	25,52	6,06	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
22.11.16	24,00	-	69,61	69,19	0,42	66,84	42,33	24,51	6,05	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
Среднее	24,00	-	68,55	68,12	0,43	74,11	44,66	29,45	6,01	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,04
Итого	744,00		2124,95	2111,69	13,27						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	63,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,06 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **63,28** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 НОЯ 2016
«___» _____ г.