Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 61 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9150.038.1
Строит.Адрес: Седова 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204817-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204817 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,59

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Наладить работу системы отопления

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,39793 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	97,93	98,36	-0,43	68,42	41,32	27,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
24.10.16	24,00	-	163,83	163,67	0,16	71,49	45,52	25,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,26
25.10.16	24,00	-	161,07	161,03	0,04	69,90	44,63	25,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
26.10.16	24,00	-	164,51	164,49	0,02	71,01	45,57	25,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
27.10.16	24,00	-	168,77	168,77	0,00	69,58	44,86	24,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
28.10.16	24,00	-	169,11	169,10	0,01	70,63	45,27	25,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,29
29.10.16	24,00	-	169,00	169,00	0,00	70,89	45,92	24,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
30.10.16	24,00	-	185,79	185,79	0,00	72,17	47,95	24,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,50
31.10.16	24,00	-	168,83	168,78	0,05	69,82	45,71	24,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,08
01.11.16	24,00	-	170,38	170,31	0,07	70,74	45,91	24,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,24
02.11.16	24,00	-	169,93	169,88	0,05	72,12	46,32	25,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,39
03.11.16	24,00	-	170,99	170,86	0,13	74,27	47,20	27,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,64
04.11.16	24,00	-	169,68	169,46	0,22	76,94	48,35	28,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,87
05.11.16	24,00	-	169,65	169,47	0,18	78,20	48,93	29,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,98
06.11.16	24,00	-	168,65	168,53	0,12	79,55	49,33	30,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,11
07.11.16	24,00	-	166,07	165,87	0,20	77,39	47,58	29,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,96
08.11.16	24,00	-	167,71	167,45	0,26	77,69	47,68	30,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,05
09.11.16	24,00	-	169,74	169,45	0,29	88,42	52,76	35,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,08
10.11.16	24,00	-	170,36	170,05	0,31	89,63	53,58	36,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,17
11.11.16	24,00	-	167,64	167,29	0,35	89,05	52,91	36,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,09
12.11.16	24,00	-	168,94	164,36	4,58	89,13	52,98	36,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,36
13.11.16	24,00	-	169,56	169,09	0,47	89,88	53,85	36,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,15
14.11.16	24,00	-	170,69	170,32	0,37	89,06	53,98	35,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,02
15.11.16	24,00	-	171,52	171,20	0,32	86,55	53,22	33,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,75
16.11.16	24,00	-	171,91	171,60	0,31	85,35	52,91	32,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,60
17.11.16	24,00	-	171,39	171,10	0,29	81,73	51,26	30,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,24
18.11.16	24,00	-	88,87	89,11	-0,24	74,43	48,22	26,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
19.11.16	24,00	-	169,52	169,21	0,31	73,12	45,34	27,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,73
20.11.16	24,00	-	169,36	168,29	1,07	68,96	44,54	24,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
21.11.16	24,00	-	172,18	171,74	0,44	72,00	46,33	25,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,44
22.11.16	24,00	-	173,73	173,45	0,28	71,86	46,20	25,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,47
Среднее	24,00	-	164,75	164,42	0,33	77,10	48,26	28,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,78
Итого	744,00		5107,31	5097,08	10,23						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	148,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 06:00	30850,11	30637,65	-	-	-	-	915,84	-	-
	23.11.16 05:00	35986,45	35762,72	-	-	-	-	1064,86	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,59 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **148,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации АСКУЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«29» НОЯ 2016 г.