Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9144.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 63 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 63 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205583-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205583 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,59

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Наладить работу системы отопления
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,39793 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	99,38	99,38	0,00	69,56	40,07	29,49	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,93
24.10.16	24,00	-	166,18	166,18	0,00	72,11	44,07	28,04	7,00	5,00	4,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,66
25.10.16	24,00	-	164,70	164,70	0,00	70,51	43,37	27,14	7,00	5,00	4,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,47
26.10.16	24,00	-	168,17	168,17	0,00	71,64	44,23	27,41	7,00	5,00	4,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,61
27.10.16	24,00	-	172,79	172,79	0,00	70,17	43,97	26,20	7,00	5,00	4,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,53
28.10.16	24,00	-	173,13	173,13	0,00	71,23	44,59	26,64	7,00	5,00	4,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,62
29.10.16	24,00	-	172,98	172,98	0,00	71,50	45,04	26,46	7,00	5,00	4,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,58
30.10.16	24,00	-	190,48	190,48	0,00	72,74	46,98	25,76	7,00	5,00	4,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,91
31.10.16	24,00	-	173,01	173,01	0,00	70,37	44,65	25,72	7,00	5,00	4,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,45
01.11.16	24,00	-	174,68	174,68	0,00	71,34	45,02	26,32	7,00	5,00	4,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,60
02.11.16	24,00	-	174,17	174,17	0,00	72,75	45,37	27,38	7,00	5,00	4,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,77
03.11.16	24,00	-	175,37	175,37	0,00	74,92	46,22	28,70	7,00	5,00	5,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,04
04.11.16	24,00	-	174,09	174,09	0,00	77,62	47,20	30,42	7,00	5,00	5,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,30
05.11.16	24,00	-	174,17	174,17	0,00	78,88	47,74	31,14	7,00	5,00	5,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,43
06.11.16	24,00	-	173,34	173,34	0,00	80,27	48,15	32,12	7,00	5,00	5,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,57
07.11.16	24,00	-	170,61	170,61	0,00	78,11	46,60	31,51	7,00	5,00	5,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,38
08.11.16	24,00	-	172,23	172,23	0,00	78,39	46,68	31,71	7,00	5,00	5,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,46
09.11.16	24,00	-	174,44	174,44	0,00	89,26	51,29	37,97	7,00	5,00	6,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,64
10.11.16	24,00	-	174,94	174,94	0,00	90,45	52,20	38,25	7,00	5,00	6,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,70
11.11.16	24,00	-	172,11	172,11	0,00	89,89	51,51	38,38	7,00	5,00	6,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,62
12.11.16	24,00	-	173,32	173,32	0,00	89,95	51,86	38,09	7,00	5,00	6,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,61
13.11.16	24,00	-	173,66	173,66	0,00	90,71	52,68	38,03	7,00	5,00	6,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,62
14.11.16	24,00	-	174,53	174,53	0,00	89,84	52,73	37,11	7,00	5,00	6,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,49
15.11.16	24,00	-	175,40	175,40	0,00	87,33	51,88	35,45	7,00	5,00	6,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,23
16.11.16	24,00	-	175,66	175,66	0,00	86,09	51,78	34,31	7,00	5,00	6,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,04
17.11.16	24,00	-	175,07	175,07	0,00	82,40	50,41	31,99	7,00	5,00	5,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,61
18.11.16	24,00	-	90,28	90,28	0,00	75,52	47,45	28,07	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
19.11.16	24,00	-	171,94	172,22	-0,28	73,91	44,98	28,93	7,00	5,00	4,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,98
20.11.16	24,00	-	171,53	171,53	0,00	69,57	44,16	25,41	7,00	5,00	4,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,36
21.11.16	24,00	-	174,87	174,87	0,00	72,60	45,78	26,82	7,00	5,00	4,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,69
22.11.16	24,00	-	176,80	176,80	0,00	72,45	45,78	26,67	7,00	5,00	4,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,72
Среднее	24,00	-	168,52	168,53	-0,01	77,81	47,24	30,57	7,00	5,00	5,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,17
Итого	744,00		5224,03	5224,31	-0,28						160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	160,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч.
	23.10.16 06:00	35195,88	35041,63	0,00	-	0,00	-	1032,42		
	23.11.16 05:00	40449,49	40295,52	0,00	-	0,00	-	1193,34		

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,59 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **160,14** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ПАО «ТГК-1» Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «29» НОЯ 2016 г.

печать энергосбыта