Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 71 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 71
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24960-ч(с)-1116.txt

Тхв, гр.С= 2,59

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 24960
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Режим (схема): 0

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	*	114,30	114,89	-0,58	73,59	45,43	28,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
24.10.16	24,00	*	75,84	76,90	-1,06	70,04	40,62	29,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
25.10.16	24,00	*	137,30	137,84	-0,54	72,95	44,54	28,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,88
26.10.16	24,00	*	136,06	136,34	-0,28	71,21	43,51	27,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,76
27.10.16	24,00	*	138,24	138,88	-0,64	72,37	43,75	28,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
28.10.16	24,00	*	142,77	142,97	-0,20	70,81	43,04	27,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,96
29.10.16	24,00		142,33	141,89	0,45	71,96	43,49	28,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
30.10.16	24,00		140,92	140,32	0,59	72,27	43,86	28,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
31.10.16	24,00		153,84	153,19	0,65	73,41	45,58	27,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,31
01.11.16	24,00		145,09	144,36	0,73	71,14	44,09	27,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,96
02.11.16	24,00		145,09	144,43	0,66	71,96	44,12	27,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
03.11.16	24,00		144,53	143,85	0,67	73,33	44,41	28,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,21
04.11.16	24,00		144,60	143,87	0,73	75,58	45,14	30,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,44
05.11.16	24,00		142,85	142,04	0,81	78,39	46,08	32,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,65
06.11.16	24,00		142,81	141,97	0,83	79,75	46,47	33,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,79
07.11.16	24,00	*	141,30	141,22	0,08	81,07	46,83	34,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,84
08.11.16	24,00		139,18	138,50	0,68	78,79	45,25	33,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,70
09.11.16	24,00		140,82	140,00	0,81	79,17	45,22	33,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,82
10.11.16	24,00		141,37	140,58	0,79	90,34	49,67	40,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,79
11.11.16	24,00		141,84	141,03	0,81	91,67	50,42	41,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,89
12.11.16	24,00		140,69	139,89	0,80	90,95	49,74	41,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,84
13.11.16	24,00		141,51	140,72	0,79	91,08	50,00	41,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,85
14.11.16	24,00		142,10	141,30	0,80	91,76	50,83	40,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,86
15.11.16	24,00		142,58	141,70	0,88	91,07	51,13	39,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,74
16.11.16	24,00		143,03	142,16	0,87	88,31	50,21	38,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,49
17.11.16	24,00		143,20	142,32	0,88	87,18	50,10	37,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,35
18.11.16	24,00		142,89	141,98	0,91	83,57	48,84	34,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,01
19.11.16	24,00	*	77,93	77,75	0,17	77,75	47,31	30,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
20.11.16	24,00	*	137,02	137,27	-0,25	74,45	43,41	31,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,24
21.11.16	24,00	*	139,65	139,80	-0,15	70,14	42,82	27,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
22.11.16	24,00		142,83	142,43	0,40	73,43	44,56	28,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,14
Среднее	24,00	-	136,92	136,53	0,39	78,69	46,14	32,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,49
Итого	744,00		4244,50	4232,38	12,12						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	139,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	06.04.15 15:00	21630,36	20917,55	-	-	-	-	754,17		4176,38
	06.04.15 15:00	21630,36	20917,55	-	-	-	-	754,17		4176,38

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,59 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **139,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета печать энергосбыта
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 28 НОЯ 2016 г.