

Адрес: ЖКС2 Невакопска района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Селева 72 / СЛОУ+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Исполнитель: За Невакопска котельная

Часовые и суток, аршины в фазлах:
 Стройм.Адрес: Селева 72
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подключения: Девятнадцатая
 СЛП943-14866-(С)-1116.5х

Приборы учета поверены до
 Термометр: КТТр-05
 Термометр: КТТр-05
 Термометр: КТТр-15-2
 Термометр:
 Термометр:
 Термометр:

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Узел учета: СЛОУ+ГВС
 Код УТЭ: граф.жк. 150/70
 Тух, гр.С= 2,59

Дата	ТМ	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общие теплопотери
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	DM	V3	V4	длвкс	Уплотн	T3	T4	Qгвс.обд.	Qгвс.кап.	Qгвс.гвс.	Q.обд.	
23.10.16	24.00	*	173.50	142.27	31.23	65.52	43.39	22.14	5.00	4.00	3.17	34.77	35.36	35.36	-	58.42	-	73.22	-	1.90	2.03	7.71	7.71	5.20	
24.10.16	24.00		242.47	211.51	30.96	73.38	47.66	25.72	5.00	4.00	5.81	26.00	26.64	26.64	-	71.41	-	72.60	-	1.70	2.01	7.26	7.26	5.20	
25.10.16	24.00		238.21	209.22	28.99	71.51	46.72	24.79	5.00	4.00	5.56	23.85	24.41	24.41	-	70.79	-	72.60	-	1.97	2.01	7.57	7.57	5.20	
26.10.16	24.00		244.87	212.50	32.37	72.61	47.42	25.19	5.00	4.00	5.69	27.73	28.40	28.40	-	72.17	-	72.60	-	1.99	2.01	7.74	7.74	5.20	
27.10.16	24.00		251.73	219.24	32.49	71.06	47.08	23.98	5.00	4.00	5.75	27.82	28.46	28.46	-	72.48	-	72.60	-	1.84	2.02	7.52	7.52	5.20	
28.10.16	24.00		253.00	220.39	32.62	72.16	47.72	24.45	5.00	4.00	5.69	27.63	28.29	28.29	-	72.48	-	72.60	-	1.84	2.02	7.52	7.52	5.20	
29.10.16	24.00		251.17	220.70	30.46	72.45	48.37	23.05	5.00	4.00	5.69	25.94	26.77	26.77	-	71.17	-	73.69	-	1.86	2.12	7.49	7.49	5.20	
30.10.16	24.00		281.81	247.35	34.46	73.54	49.79	23.75	5.00	4.00	5.63	28.74	29.45	29.45	-	72.42	-	73.69	-	1.84	2.12	7.89	7.89	5.20	
31.10.16	24.00		255.25	223.88	31.36	71.48	48.04	23.44	5.00	4.00	5.63	26.16	26.77	26.77	-	72.42	-	73.69	-	1.84	2.12	7.89	7.89	5.20	
01.11.16	24.00		252.83	222.99	30.43	72.22	47.94	24.28	5.00	4.00	5.76	25.37	26.86	26.86	-	73.69	-	73.69	-	1.84	2.12	7.89	7.89	5.20	
02.11.16	24.00		252.39	221.19	31.20	73.53	48.24	25.29	5.00	4.00	5.96	26.21	26.86	26.86	-	73.69	-	73.69	-	1.84	2.12	7.89	7.89	5.20	
03.11.16	24.00		252.98	221.19	29.26	75.78	49.20	26.58	5.00	4.00	6.29	23.16	23.80	23.80	-	78.55	-	78.55	-	1.82	2.12	8.43	8.43	5.20	
04.11.16	24.00		251.98	222.72	29.26	75.78	49.20	26.58	5.00	4.00	6.29	23.16	23.80	23.80	-	78.55	-	78.55	-	1.82	2.12	8.43	8.43	5.20	
05.11.16	24.00		255.20	223.27	32.83	79.92	51.17	28.70	5.00	4.00	6.97	26.92	27.72	27.72	-	81.51	-	81.51	-	2.19	2.19	9.12	9.12	5.20	
06.11.16	24.00		253.96	222.38	31.88	81.16	51.45	29.70	5.00	4.00	6.75	29.41	30.22	30.22	-	80.22	-	80.22	-	2.12	2.12	10.44	10.44	5.20	
07.11.16	24.00		251.49	217.40	34.09	78.73	49.48	29.25	5.00	4.00	6.75	27.39	28.15	28.15	-	78.29	-	78.29	-	2.29	2.29	10.75	10.75	5.20	
08.11.16	24.00		252.50	220.10	32.40	79.14	49.61	29.53	5.00	4.00	6.33	23.40	24.24	24.24	-	78.29	-	78.29	-	2.29	2.29	10.75	10.75	5.20	
09.11.16	24.00		250.40	221.81	28.59	82.59	55.05	35.42	5.00	4.00	8.33	23.40	24.24	24.24	-	78.29	-	78.29	-	2.29	2.29	10.75	10.75	5.20	
10.11.16	24.00		252.69	222.61	30.08	91.89	56.03	35.86	5.00	4.00	8.46	24.96	25.88	25.88	-	90.91	-	90.91	-	2.39	2.39	10.79	10.79	5.20	
11.11.16	24.00		252.41	222.90	31.51	91.12	55.25	35.87	5.00	4.00	8.40	26.31	27.27	27.27	-	91.11	-	91.11	-	2.13	2.13	10.51	10.51	5.20	
12.11.16	24.00		251.14	222.61	28.53	91.30	55.79	35.51	5.00	4.00	8.38	23.40	24.25	24.25	-	91.88	-	91.88	-	2.15	2.15	10.39	10.39	5.20	
13.11.16	24.00		255.94	223.57	32.38	91.95	56.38	35.57	5.00	4.00	8.42	23.65	24.60	24.60	-	90.94	-	90.94	-	2.15	2.15	10.39	10.39	5.20	
14.11.16	24.00		252.87	224.23	28.64	91.42	56.75	34.67	5.00	4.00	8.24	23.65	24.60	24.60	-	88.34	-	88.34	-	2.10	2.10	9.86	9.86	5.20	
15.11.16	24.00		253.53	224.73	28.79	88.50	55.53	32.97	5.00	4.00	7.86	23.65	24.60	24.60	-	87.03	-	87.03	-	2.18	2.18	9.86	9.86	5.20	
16.11.16	24.00		254.87	224.49	30.38	87.45	55.36	32.10	5.00	4.00	7.25	25.01	26.06	26.06	-	83.17	-	83.17	-	1.46	1.46	4.46	4.46	5.20	
17.11.16	24.00		254.54	222.97	31.57	83.93	53.88	30.05	5.00	4.00	7.25	25.01	26.06	26.06	-	83.17	-	83.17	-	1.46	1.46	4.46	4.46	5.20	
18.11.16	24.00	*	150.95	135.25	15.19	76.91	52.67	24.24	5.00	4.00	5.63	26.68	27.53	27.53	-	54.11	-	54.11	-	1.85	1.85	7.55	7.55	5.20	
19.11.16	24.00		237.96	209.87	28.09	74.47	48.83	25.64	5.00	4.00	5.39	28.01	28.99	28.99	-	70.17	-	70.17	-	2.06	2.06	7.93	7.93	5.20	
20.11.16	24.00		254.07	218.38	35.69	70.29	47.22	23.07	5.00	4.00	5.87	28.01	28.99	28.99	-	73.48	-	73.48	-	1.86	1.86	7.84	7.84	5.20	
21.11.16	24.00		256.44	222.89	33.55	73.68	49.18	24.99	5.00	4.00	5.98	25.36	25.99	25.99	-	73.33	-	73.33	-	2.03	2.03	8.49	8.49	5.20	
22.11.16	24.00		257.69	226.46	31.23	73.43	48.93	24.49	5.00	4.00	6.46	26.44	27.16	27.16	-	77.42	-	77.42	-	2.03	2.03	8.49	8.49	5.20	
Среднее	24.00	-	246.80	216.18	30.62	78.69	50.67	28.02	5.00	4.00	6.46	26.44	27.16	27.16	-	77.42	-	77.42	-	2.03	2.03	8.49	8.49	5.20	
Итого	744.00	-	7650.75	6701.50	949.25	6701.50	4193.53	819.53	200.16	0.00	819.53	819.53	819.53	819.53	0.00	841.84	0.00	841.84	0.00	63.06	63.06	0.00	0.00	63.06	

Показание счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(T)		M2(T)		M3(T)		M4(T)		V3(M3)		Q СЛО (кал)		Q ГВС (кал)		Трасс. ч
		180937.19	180675.89	162720.51	162720.51	21292.89	21292.89	0.00	22836.31	4913.14	4913.14	4974.16	1537.21			
23.10.16 05:00	23.10.16 05:00	180937.19	180675.89	162720.51	162720.51	21292.89	21292.89	0.00	22836.31	4913.14	4913.14	4974.16	1537.21			

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем тепловой энергии, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета:
 С учетом корректировок
 Итого по приборам учета:

Отрегулировать температуру

Надеждить работу системы отопления

«ИнфраХит Монтаж» печать, подписи

«Энергобыт» печать, энергосбытового учета

28 НОЯ 2016