Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 73 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 73
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 24694
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24694-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,59

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	*	86,46	86,75	-0,29	72,13	42,08	30,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
24.10.16	24,00	*	83,33	84,38	-1,05	64,98	37,10	27,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
25.10.16	24,00		112,16	113,00	-0,85	71,55	41,27	30,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
26.10.16	24,00		111,05	111,37	-0,32	69,82	40,57	29,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
27.10.16	24,00		113,07	113,70	-0,62	70,98	41,21	29,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
28.10.16	24,00		116,16	116,40	-0,25	69,51	40,94	28,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
29.10.16	24,00		114,08	114,27	-0,19	70,74	41,35	29,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
30.10.16	24,00		111,34	111,51	-0,17	71,15	41,53	29,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
31.10.16	24,00		120,93	121,10	-0,17	72,33	43,08	29,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
01.11.16	24,00		115,24	115,37	-0,13	69,82	41,58	28,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
02.11.16	24,00		115,05	115,20	-0,16	70,60	41,51	29,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
03.11.16	24,00		114,49	114,65	-0,16	71,92	41,73	30,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
04.11.16	24,00		114,36	114,50	-0,14	74,18	42,39	31,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
05.11.16	24,00		112,60	112,71	-0,11	77,11	43,26	33,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
06.11.16	24,00		112,44	112,53	-0,09	78,44	43,60	34,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
07.11.16	24,00		111,63	111,85	-0,23	79,72	43,82	35,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
08.11.16	24,00		109,81	109,93	-0,12	77,45	42,24	35,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,87
09.11.16	24,00		111,13	111,24	-0,11	77,83	42,32	35,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
10.11.16	24,00		111,78	111,83	-0,05	88,76	46,30	42,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,75
11.11.16	24,00		112,23	112,26	-0,03	90,07	46,96	43,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,85
12.11.16	24,00		111,26	111,29	-0,03	89,34	46,33	43,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,79
13.11.16	24,00		111,85	111,88	-0,02	89,48	46,48	43,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,82
14.11.16	24,00		112,10	112,12	-0,02	90,16	47,24	42,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,82
15.11.16	24,00		112,28	112,30	-0,01	89,51	47,50	42,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,72
16.11.16	24,00		112,53	112,55	-0,02	86,81	46,70	40,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,52
17.11.16	24,00		112,55	112,57	-0,02	85,72	46,69	39,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,40
18.11.16	24,00		112,24	112,27	-0,03	82,20	45,62	36,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,11
19.11.16	24,00	*	61,26	61,41	-0,15	76,09	43,99	32,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
20.11.16	24,00		121,72	122,79	-1,07	72,77	42,09	30,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
21.11.16	24,00		119,21	119,68	-0,47	69,09	41,38	27,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
22.11.16	24,00		121,12	121,27	-0,15	72,33	42,98	29,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
Среднее	24,00	-	110,24	110,47	-0,23	77,18	43,29	33,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,74
Итого	744,00		3417,46	3424,68	-7,23						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	115,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	13.04.15 18:00	20657,99	20657,33	-	-	-	-	660,54	-	4950,28
	13.04.15 18:00	20657,99	20657,33	-	-	-	-	660,54	-	4950,28

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,59 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: 115,84 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«_____» 28 НОЯ 2016