Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 76 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9147.038.1
Строит.Адрес: Седова 76
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208187
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208187-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,59

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nxв)-M2*(n2-nxв) лето: M1(n1-n2)+Mг(n2-nx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,343 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2618
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,119
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=103,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=47,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	109,69	89,34	20,35	68,25	41,34	26,91	7,00	5,00	2,23	23,73	-	-	24,20	-	24,20	-	66,06	-	1,57			3,79
24.10.16	24,00	-	130,29	112,18	18,11	73,21	43,48	29,73	7,00	5,00	3,33	18,26	-	-	18,69	-	18,69	-	72,86	-	1,33			4,66
25.10.16	24,00	-	119,99	100,76	19,23	70,73	42,41	28,32	7,00	5,00	2,78	21,00	-	-	21,45	-	21,45	-	69,46	-	1,45	-	-	4,23
26.10.16	24,00	-	119,99	100,76	19,23	70,73	42,41	28,32	7,00	5,00	2,78	21,00	-	-	21,45	-	21,45	-	69,46	-	1,45	-	-	4,23
27.10.16	24,00	-	135,88	116,93	18,95	71,20	43,30	27,90	7,00	5,00	3,26	19,09	-	-	19,53	-	19,53	-	70,96	-	1,36			4,61
28.10.16	24,00	-	134,24	117,28	16,96	72,34	43,96	28,38	7,00	5,00	3,36	16,59	-	-	16,98	-	16,98	-	72,16	-	1,20			4,56
29.10.16	24,00	-	136,11	117,13	18,98	72,65	44,54	28,11	7,00	5,00	3,35	18,24	-	-	18,65	-	18,65	-	72,53	-	1,33			4,67
30.10.16	24,00	-	148,89	129,14	19,75	73,81	46,37	27,44	7,00	5,00	3,59	19,18	-	-	19,66	-	19,66	-	73,81	-	1,42			5,00
31.10.16	24,00	-	135,30	116,70	18,60	71,37	43,91	27,46	7,00	5,00	3,24	18,29	-	-	18,71	-	18,71	-	70,97	-	1,30			4,54
01.11.16	24,00	-	137,47	117,95	19,52	72,45	44,10	28,35	7,00	5,00	3,39	18,89	-	-	19,34	-	19,34	-	72,41	-	1,37			4,76
02.11.16	24,00	-	137,69	117,49	20,20	73,96	44,28	29,68	7,00	5,00	3,56	19,30	-	-	19,78	-	19,78	-	74,08	-	1,43			4,98
03.11.16	24,00	-	138,31	118,29	20,02	76,17	45,11	31,06	7,00	5,00	3,75	19,04	-	-	19,50	-	19,50	-	76,20	-	1,45			5,20
04.11.16	24,00	-	137,82	117,91	19,91	74,19	44,50	29,70	7,00	5,00	3,57	19,08	-	-	19,54	-	19,54	-	74,23	-	1,42	-	-	4,98
05.11.16	24,00	-	137,82	117,91	19,91	74,19	44,50	29,70	7,00	5,00	3,57	19,08	-	-	19,54	-	19,54	-	74,23	-	1,42	-	-	4,98
06.11.16	24,00	-	135,43	117,93	17,50	81,52	47,02	34,50	7,00	5,00	4,06	17,50	-	-	18,02	-	18,02	-	81,91	-	1,43			5,50
07.11.16	24,00	-	136,20	115,80	20,40	79,73	45,26	34,47	7,00	5,00	4,01	20,40	-	-	20,96	-	20,96	-	78,88	-	1,61			5,62
08.11.16	24,00	-	136,96	116,92	20,04	79,39	45,49	33,90	7,00	5,00	3,95	20,04	-	-	20,62	-	20,62	-	80,10	-	1,60			5,55
09.11.16	24,00	-	135,96	117,53	18,43	90,89	50,06	40,83	7,00	5,00	4,80	18,43	-	-	19,08	-	19,08	-	90,79	-	1,67			6,47
10.11.16	24,00	-	133,32	117,93	15,39	92,08	50,68	41,40	7,00	5,00	4,89	15,39	-	-	15,95	-	15,95	-	91,65	-	1,41			6,30
11.11.16	24,00	-	133,51	117,14	16,37	91,41	50,07	41,34	7,00	5,00	4,84	16,37	-	-	17,00	-	17,00	-	91,15	-	1,49			6,34
12.11.16	24,00	-	134,57	117,92	16,65	91,44	50,45	40,99	7,00	5,00	4,84	16,65	-	-	17,27	-	17,27	-	91,16	-	1,52			6,36
13.11.16	24,00	-	136,81	118,57	18,24	92,26	51,35	40,91	7,00	5,00	4,86	18,24	-	-	18,91	-	18,91	-	92,00	-	1,68			6,53
14.11.16	24,00	-	135,31	118,84	16,47	91,23	51,21	40,02	7,00	5,00	4,77	16,47	-	-	17,06	-	17,06	-	90,44	-	1,49			6,26
15.11.16	24,00	-	118,34	104,24	14,10	88,71	50,40	38,31	7,00	5,00	4,00	14,10	-	-	14,58	-	14,58	-	88,43	-	1,25			5,24
16.11.16	24,00	-	135,26	119,16	16,10	87,40	50,09	37,31	7,00	5,00	4,45	16,10	-	-	16,64	-	16,64	-	86,84	-	1,40			5,85
17.11.16	24,00	-	135,01	118,83	16,18	83,60	48,70	34,90	7,00	5,00	4,16	16,18	-	-	16,66	-	16,66	-	82,92	-	1,34			5,50
18.11.16	24,00	-	88,85	69,95	18,90	69,14	50,31	18,83	7,00	5,00	1,48	18,90	-	-	19,25	-	19,25	-	60,73	-	1,15			2,62
19.11.16	24,00	-	136,13	117,34	18,79	75,18	44,69	30,49	7,00	5,00	3,59	18,79	-	-	19,25	-	19,25	-	74,51	-	1,40			4,99
20.11.16	24,00	-	135,60	116,12	19,48	70,37	43,23	27,14	7,00	5,00	3,16	19,48	-	-	19,92	-	19,92	-	69,93	-	1,36			4,52
21.11.16	24,00	-	137,25	118,93	18,32	73,68	44,94	28,74	7,00	5,00	3,42	18,32	-	-	18,75	-	18,75	-	73,40	-	1,35			4,77
22.11.16	24,00	-	135,31	115,63	19,68	73,45	44,93	28,52	7,00	5,00	3,30	19,68	-	-	20,15	-	20,15	-	73,20	-	1,44			4,74
												18,44	-	-	18,94	-	18,94	-	77,66	-	1,42	-	-	5,11
Среднее	24,00	-	132,24	113,82	18,41	78,28	46,23	32,05	7,00	5,00	114,30	571,79	0,00	0,00	587,08	0,00	587,08	0,00			44,07	0,00	0,00	158,37
Итого	744,00		4099,32	3528,55	570,77																			

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 06:00	40187,39	31621,74	5224,65	-	10184,89	-	1447,06	-	-
	23.11.16 05:00	41962,07	34883,63	5738,68	-	10712,95	-	1427,53	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,59 °C = -1,48 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **156,89** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **587,08** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 28 НОЯ 2016 г.