Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 80 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9148.038.1
Строит.Адрес: Седова 80
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206921
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= 0,16 Gmax= 72
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= 0,16 Gmax= 72
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206921-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 2,59
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,395 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33804
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,102
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Qот=119,04 Qвент.=0 Qтех.пот.=0 Qгвс=40,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	125,93	102,56	23,37	68,41	39,14	29,27	7,00	5,00	2,92	25,71	-	-	26,21	-	26,21	-	65,41	-	1,68			4,60
24.10.16	24,00	-	157,52	129,04	28,48	73,56	41,67	31,89	7,00	5,00	4,19	27,65	-	-	28,33	-	28,33	-	73,20	-	2,02			6,21
25.10.16	24,00	-	152,34	128,02	24,32	71,96	40,78	31,18	7,00	5,00	4,02	24,02	-	-	24,58	-	24,58	-	71,69	-	1,72			5,74
26.10.16	24,00	-	156,33	131,28	25,05	73,12	41,55	31,57	7,00	5,00	4,13	25,38	-	-	25,99	-	25,99	-	72,85	-	1,85			5,98
27.10.16	24,00	-	162,08	135,05	27,03	71,54	41,37	30,17	7,00	5,00	4,10	26,77	-	-	27,41	-	27,41	-	71,30	-	1,91			6,01
28.10.16	24,00	-	159,63	135,51	24,12	72,68	42,11	30,57	7,00	5,00	4,18	23,78	-	-	24,37	-	24,37	-	72,43	-	1,72			5,90
29.10.16	24,00	-	161,04	134,89	26,15	73,00	42,85	30,15	7,00	5,00	4,14	25,38	-	-	25,97	-	25,97	-	72,81	-	1,85			5,98
30.10.16	24,00	-	174,85	147,88	26,97	74,12	44,73	29,39	7,00	5,00	4,47	25,42	-	-	26,04	-	26,04	-	73,93	-	1,88			6,35
31.10.16	24,00	-	162,15	134,37	27,78	71,71	42,03	29,68	7,00	5,00	4,06	26,98	-	-	27,64	-	27,64	-	71,37	-	1,93			5,98
01.11.16	24,00	-	165,56	136,33	29,23	72,81	42,19	30,62	7,00	5,00	4,19	29,05	-	-	29,74	-	29,74	-	72,72	-	2,11			6,30
02.11.16	24,00	-	160,61	135,98	24,63	74,30	42,22	32,08	7,00	5,00	4,36	24,73	-	-	25,35	-	25,35	-	74,11	-	1,83			6,20
03.11.16	24,00	-	162,66	137,02	25,64	76,55	43,00	33,55	7,00	5,00	4,58	26,03	-	-	26,71	-	26,71	-	76,39	-	1,99			6,56
04.11.16	24,00	-	158,72	137,46	21,26	79,28	44,15	35,13	7,00	5,00	4,79	21,85	-	-	22,43	-	22,43	-	79,15	-	1,73			6,52
05.11.16	24,00	-	159,20	137,51	21,69	80,49	44,51	35,98	7,00	5,00	4,93	22,12	-	-	22,74	-	22,74	-	80,11	-	1,77			6,70
06.11.16	24,00	-	157,70	136,56	21,14	82,03	44,79	37,24	7,00	5,00	5,03	21,91	-	-	22,58	-	22,58	-	82,12	-	1,80			6,83
07.11.16	24,00	-	159,03	134,18	24,85	79,70	43,06	36,64	7,00	5,00	4,90	25,28	-	-	25,99	-	25,99	-	78,85	-	1,99			6,90
08.11.16	24,00	-	161,41	135,50	25,91	80,08	43,17	36,91	7,00	5,00	4,97	26,43	-	-	27,18	-	27,18	-	79,87	-	2,11			7,08
09.11.16	24,00	-	160,63	136,15	24,48	91,43	47,38	44,05	7,00	5,00	5,98	24,86	-	-	25,77	-	25,77	-	91,21	-	2,27			8,25
10.11.16	24,00	-	157,02	136,57	20,45	92,53	47,90	44,63	7,00	5,00	6,07	20,89	-	-	21,66	-	21,66	-	91,95	-	1,92			8,00
11.11.16	24,00	-	159,18	135,72	23,46	91,88	47,40	44,48	7,00	5,00	6,03	23,81	-	-	24,67	-	24,67	-	91,39	-	2,18			8,21
12.11.16	24,00	-	158,60	136,62	21,98	91,88	47,78	44,10	7,00	5,00	6,00	22,51	-	-	23,33	-	23,33	-	91,37	-	2,06			8,06
13.11.16	24,00	-	160,42	137,13	23,29	92,70	48,43	44,27	7,00	5,00	6,04	23,81	-	-	24,70	-	24,70	-	92,30	-	2,20			8,24
14.11.16	24,00	-	158,61	137,40	21,21	91,66	48,42	43,24	7,00	5,00	5,92	21,73	-	-	22,53	-	22,53	-	90,91	-	1,98			7,90
15.11.16	24,00	-	158,71	137,79	20,92	89,16	47,64	41,52	7,00	5,00	5,68	21,54	-	-	22,29	-	22,29	-	88,71	-	1,92			7,60
16.11.16	24,00	-	159,41	137,87	21,54	87,78	47,47	40,31	7,00	5,00	5,53	22,11	-	-	22,87	-	22,87	-	87,14	-	1,93			7,46
17.11.16	24,00	-	159,60	137,45	22,15	83,88	46,34	37,54	7,00	5,00	5,13	22,73	-	-	23,43	-	23,43	-	82,97	-	1,89			7,02
18.11.16	24,00	-	89,19	79,26	9,93	73,37	48,07	25,30	7,00	5,00	1,05	29,89	-	-	30,36	-	30,36	-	56,65	-	1,69			2,74
19.11.16	24,00	-	155,48	134,65	20,83	75,53	41,99	33,54	7,00	5,00	4,46	21,78	-	-	22,32	-	22,32	-	74,83	-	1,63			6,09
20.11.16	24,00	-	159,18	134,04	25,14	70,90	41,07	29,83	7,00	5,00	4,01	25,26	-	-	25,81	-	25,81	-	70,00	-	1,77			5,78
21.11.16	24,00	-	162,55	137,27	25,28	74,01	42,58	31,43	7,00	5,00	4,30	25,55	-	-	26,17	-	26,17	-	73,65	-	1,89			6,19
22.11.16	24,00	-	164,63	139,16	25,47	73,81	42,63	31,18	7,00	5,00	4,31	26,05	-	-	26,69	-	26,69	-	73,51	-	1,92			6,22
						79,22	44,14	35,08	7,00	5,00	4,66	24,55	-	-	25,22	-	25,22	-	78,22	-	1,91	-	-	6,57
Среднее	24,00	-	156,77	133,10	23,67						144,46	761,01	0,00	0,00	781,86	0,00	781,86	0,00			59,11	0,00	0,00	203,56
Итого	744,00		4859,97	4126,22	733,75																			

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 06:00	17345,58	10448,51	7406,18	-	8145,46	-	769,95	-	-
	23.11.16 05:00	22228,57	14596,52	8167,03	-	8927,21	-	974,38	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,59 °C = -1,97 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **201,59** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **781,86** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 28 НОЯ 2016 г.