Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 82 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 82
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14862
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14862-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 2,59
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,432 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1253
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=129,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	*	92,49	79,22	13,27	67,08	37,58	29,50	7,50	3,90	2,21	15,69	0,00	0,00	16,01	0,00	16,01	-	65,06	0,00	1,02			3,23
24.10.16	24,00		128,89	111,33	17,56	73,35	39,45	33,90	7,50	3,90	3,93	15,71	0,00	0,00	16,09	0,00	16,09	-	72,76	0,00	1,14			5,07
25.10.16	24,00		126,91	110,47	16,45	71,55	38,67	32,88	7,50	3,90	3,78	14,60	0,00	0,00	14,94	0,00	14,94	-	71,05	0,00	1,04			4,82
26.10.16	24,00		128,36	112,30	16,05	72,73	39,31	33,42	7,50	3,90	3,91	14,12	0,00	0,00	14,46	0,00	14,46	-	72,31	0,00	1,02			4,93
27.10.16	24,00		134,14	115,70	18,44	71,15	39,27	31,88	7,50	3,90	3,88	16,02	0,00	0,00	16,38	0,00	16,38	-	70,67	0,00	1,13			5,01
28.10.16	24,00		134,38	116,40	17,98	72,28	39,77	32,51	7,50	3,90	3,99	15,32	0,00	0,00	15,68	0,00	15,68	-	71,89	0,00	1,10			5,09
29.10.16	24,00		135,01	116,40	18,61	72,58	40,33	32,25	7,50	3,90	3,96	16,02	0,00	0,00	16,40	0,00	16,40	-	72,26	0,00	1,16			5,11
30.10.16	25,00		152,49	132,41	20,07	73,70	41,92	31,77	7,50	3,90	4,44	17,09	0,00	0,00	17,51	0,00	17,51	-	73,44	0,00	1,26			5,70
31.10.16	24,00		135,71	117,76	17,95	71,47	40,17	31,29	7,50	3,90	3,88	15,44	0,00	0,00	15,80	0,00	15,80	-	70,84	0,00	1,09			4,98
01.11.16	24,00		137,01	118,36	18,65	72,36	40,18	32,18	7,50	3,90	3,99	16,38	0,00	0,00	16,77	0,00	16,77	-	72,13	0,00	1,18			5,17
02.11.16	24,00		136,07	117,32	18,75	73,78	40,28	33,50	7,50	3,90	4,10	16,56	0,00	0,00	16,97	0,00	16,97	-	73,56	0,00	1,22			5,32
03.11.16	24,00		134,70	118,15	16,56	75,99	40,86	35,13	7,50	3,90	4,35	14,12	0,00	0,00	14,49	0,00	14,49	-	75,60	0,00	1,07			5,42
04.11.16	24,00		135,17	118,47	16,70	78,73	41,71	37,02	7,50	3,90	4,58	14,37	0,00	0,00	14,77	0,00	14,77	-	78,50	0,00	1,13			5,71
05.11.16	24,00		135,95	118,47	17,48	80,04	42,01	38,03	7,50	3,90	4,75	14,69	0,00	0,00	15,11	0,00	15,11	-	79,50	0,00	1,17			5,92
06.11.16	24,00	*	120,73	105,17	15,56	81,25	42,22	39,03	7,50	3,90	4,27	13,59	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	-	81,33	0,00	1,11			5,38
07.11.16	24,00		133,56	115,52	18,03	79,08	40,60	38,48	7,50	3,90	4,65	15,68	0,00	0,00	16,11	0,00	16,11	-	78,41	0,00	1,23			5,88
08.11.16	24,00		136,60	116,65	19,95	79,59	40,86	38,73	7,50	3,90	4,72	17,43	0,00	0,00	17,93	0,00	17,93	-	79,78	0,00	1,39			6,11
09.11.16	24,00		134,89	117,64	17,25	90,73	44,72	46,01	7,50	3,90	5,69	14,38	0,00	0,00	14,90	0,00	14,90	-	90,34	0,00	1,30			6,99
10.11.16	24,00		134,50	118,22	16,28	91,99	45,30	46,69	7,50	3,90	5,79	13,60	0,00	0,00	14,10	0,00	14,10	-	91,16	0,00	1,24			7,03
11.11.16	24,00		134,77	117,36	17,42	91,29	44,71	46,58	7,50	3,90	5,73	14,77	0,00	0,00	15,30	0,00	15,30	-	90,51	0,00	1,34			7,07
12.11.16	24,00		135,26	117,96	17,31	91,41	44,97	46,44	7,50	3,90	5,75	14,64	0,00	0,00	15,17	0,00	15,17	-	90,67	0,00	1,33			7,08
13.11.16	24,00		135,47	118,55	16,92	92,13	45,69	46,44	7,50	3,90	5,79	14,14	0,00	0,00	14,66	0,00	14,66	-	91,46	0,00	1,29			7,08
14.11.16	24,00		134,50	118,95	15,55	91,34	45,87	45,47	7,50	3,90	5,69	12,80	0,00	0,00	13,26	0,00	13,26	-	90,19	0,00	1,16			6,84
15.11.16	24,00		135,11	119,13	15,98	88,63	45,06	43,57	7,50	3,90	5,46	13,16	0,00	0,00	13,61	0,00	13,61	-	87,94	0,00	1,16			6,62
16.11.16	24,00		135,69	119,12	16,57	87,42	44,91	42,51	7,50	3,90	5,33	13,84	0,00	0,00	14,30	0,00	14,30	-	86,42	0,00	1,20			6,53
17.11.16	24,00		135,01	118,76	16,25	83,75	43,91	39,84	7,50	3,90	4,98	13,59	0,00	0,00	14,01	0,00	14,01	-	82,56	0,00	1,12			6,10
18.11.16	24,00	*	74,05	68,12	5,93	75,88	45,07	30,81	7,50	3,90	1,73	17,04	0,00	0,00	17,26	0,00	17,26	-	48,40	0,00	0,82			2,55
19.11.16	24,00		128,95	113,12	15,83	74,75	39,39	35,36	7,50	3,90	4,12	14,99	0,00	0,00	15,35	0,00	15,35	-	71,76	0,00	1,08			5,19
20.11.16	24,00		135,09	114,80	20,29	70,42	38,81	31,61	7,50	3,90	3,80	18,23	0,00	0,00	18,63	0,00	18,63	-	69,16	0,00	1,26			5,06
21.11.16	24,00		134,53	117,60	16,93	73,69	40,35	33,34	7,50	3,90	4,10	14,81	0,00	0,00	15,17	0,00	15,17	-	73,06	0,00	1,08			5,18
22.11.16	24,00		135,42	119,16	16,26	73,47	40,36	33,11	7,50	3,90	4,13	13,93	0,00	0,00	14,26	0,00	14,26	-	72,93	0,00	1,02			5,15
Среднее	24,03	-	131,01	114,15	16,87	78,83	41,75	37,07	7,50	3,90	4,43	15,06	-	-	15,46	-	15,46	-	77,28	-	1,16	-	-	5,59
Итого	745,00		4061,40	3538,58	522,82						137,48	466,76	0,00	0,00	479,40	0,00	479,40	0,00			35,84	0,00	0,00	173,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.10.16 06:00	93298,87	71590,97	19348,24	0,00	19753,29	0,00	5136,54	1288,15	-
	23.11.16 05:00	96873,50	74707,17	19754,04	0,00	20170,35	0,00	5297,31	1319,71	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,59 °C = -1,21 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **172,11** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **479,40** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«_____» 28 НОЯ 2016 г.