Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 84 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 3091.038.1
Строит.Адрес: Седова 84
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 20
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1318919
Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1318919-ч(с)-1116.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,59

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 0,386 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 115,8 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.10.16	23,95	-	57,23	56,61	0,62	52,04	45,55	6,49	4,79	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
24.10.16	24,00	-	83,21	80,82	2,39	58,58	48,19	10,39	5,12	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
25.10.16	24,00	-	109,07	106,07	3,00	72,99	47,32	25,67	5,73	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
26.10.16	24,00	-	107,82	104,77	3,05	71,38	44,92	26,46	5,68	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
27.10.16	24,00	-	100,52	97,68	2,84	69,61	44,68	24,93	5,57	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
28.10.16	24,00	-	113,70	110,47	3,23	70,97	45,45	25,52	5,79	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
29.10.16	24,00	-	113,99	110,77	3,22	72,10	46,20	25,90	5,81	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
30.10.16	24,00	-	113,88	110,64	3,24	72,41	46,71	25,70	5,80	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
31.10.16	24,00	-	123,05	119,54	3,51	73,50	48,13	25,37	6,03	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
01.11.16	24,00	-	113,03	109,68	3,35	71,17	46,04	25,13	5,73	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
02.11.16	24,00	-	114,14	110,76	3,38	72,20	46,35	25,85	5,80	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
03.11.16	24,00	-	113,64	110,29	3,35	73,66	46,67	26,99	5,79	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
04.11.16	24,00	-	114,33	110,97	3,36	75,88	47,56	28,32	5,83	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
05.11.16	24,00	-	114,69	111,29	3,40	78,57	48,85	29,72	5,86	3,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
06.11.16	24,00	-	114,57	111,18	3,39	79,84	49,31	30,53	5,85	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
07.11.16	24,00	-	113,74	110,37	3,37	81,28	49,65	31,63	5,80	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,77
08.11.16	24,00	-	111,50	108,19	3,31	79,02	47,74	31,28	5,69	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
09.11.16	24,00	-	112,69	109,32	3,37	79,29	48,01	31,28	5,74	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
10.11.16	24,00	-	113,31	109,90	3,41	90,58	53,01	37,57	5,77	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,45
11.11.16	24,00	-	113,56	110,11	3,46	91,76	53,73	38,03	5,78	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
12.11.16	24,00	-	112,90	109,44	3,45	91,11	53,15	37,96	5,75	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,48
13.11.16	24,00	-	113,72	110,24	3,47	91,12	53,54	37,58	5,79	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,47
14.11.16	24,00	-	114,16	110,68	3,48	91,89	54,30	37,59	5,80	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,49
15.11.16	24,00	-	114,44	110,97	3,48	90,96	54,32	36,64	5,81	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,39
16.11.16	24,00	-	114,72	111,24	3,48	88,38	53,24	35,14	5,82	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,22
17.11.16	24,00	-	114,84	111,35	3,49	87,09	52,84	34,25	5,82	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
18.11.16	24,00	-	114,51	111,05	3,46	83,32	51,37	31,95	5,81	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,84
19.11.16	23,95	-	56,37	54,68	1,69	55,16	56,92	-1,76	5,07	4,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,72
20.11.16	24,00	-	107,05	104,17	2,88	73,69	45,56	28,13	5,56	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
21.11.16	24,00	-	113,00	109,83	3,17	70,39	45,14	25,25	5,70	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
22.11.16	24,00	-	115,04	111,84	3,20	73,53	47,08	26,45	5,81	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
Среднее	24,00	-	108,47	105,32	3,15	76,89	49,08	27,80	5,70	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
Итого	743,90		3362,43	3264,93	97,50						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	106,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.01.16 16:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27.01.16 16:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,59 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **106,11** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 »11 «16 г.

Отрегулировать температуру Т2.

ЯСКЕВИЧ Я