Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: ТЦ-5 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-5 СЦО
Строит.Адрес: Седова 86
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207247-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207247
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 2,59

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Наладить работу системы отопления

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

66

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	73,67	73,66	0,01	68,14	47,21	20,93	7,00	5,00	1,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,60
24.10.16	24,00	-	94,60	94,60	0,00	73,25	50,36	22,89	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
25.10.16	24,00	-	93,32	93,32	0,00	71,62	49,34	22,28	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,08
26.10.16	24,00	-	88,09	88,11	-0,02	72,50	49,81	22,69	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
27.10.16	24,00	-	98,75	98,75	0,00	71,18	50,02	21,16	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,09
28.10.16	24,00	-	99,60	99,60	0,00	72,33	50,91	21,42	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
29.10.16	24,00	-	99,79	99,79	0,00	72,65	51,38	21,27	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
30.10.16	24,00	-	108,23	108,23	0,00	73,80	52,97	20,83	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
31.10.16	24,00	-	99,29	99,29	0,00	71,40	50,54	20,86	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
01.11.16	24,00	-	100,22	100,22	0,00	72,43	50,98	21,45	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
02.11.16	24,00	-	99,90	99,90	0,00	73,90	51,49	22,41	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
03.11.16	24,00	-	100,65	100,65	0,00	76,13	52,78	23,35	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
04.11.16	24,00	-	100,99	100,99	0,00	78,83	54,20	24,63	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
05.11.16	24,00	-	101,08	101,08	0,00	80,09	54,87	25,22	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,55
06.11.16	24,00	-	99,53	99,53	0,00	81,54	55,23	26,31	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
07.11.16	24,00	-	98,27	98,27	0,00	79,35	53,39	25,96	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
08.11.16	24,00	-	99,95	99,95	0,00	79,62	53,75	25,87	7,00	5,00	2,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,59
09.11.16	24,00	-	100,85	100,85	0,00	90,88	59,53	31,35	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
10.11.16	24,00	-	101,65	101,65	0,00	92,01	60,24	31,77	7,00	5,00	3,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,24
11.11.16	24,00	-	101,45	101,45	0,00	91,32	59,91	31,41	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
12.11.16	24,00	-	102,20	102,20	0,00	91,34	60,38	30,96	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
13.11.16	24,00	-	102,33	102,33	0,00	92,13	61,00	31,13	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
14.11.16	24,00	-	102,61	102,61	0,00	91,17	60,93	30,24	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
15.11.16	24,00	-	103,08	103,08	0,00	88,61	59,70	28,91	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,99
16.11.16	24,00	-	103,24	103,24	0,00	87,31	59,34	27,97	7,00	5,00	2,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,90
17.11.16	24,00	-	102,84	102,84	0,00	83,52	57,62	25,90	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
18.11.16	24,00	-	54,06	54,07	-0,01	75,69	55,65	20,04	7,00	5,00	1,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,18
19.11.16	24,00	-	93,94	93,94	0,00	74,61	51,36	23,25	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
20.11.16	24,00	-	99,84	99,84	0,00	70,66	50,32	20,34	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
21.11.16	24,00	-	102,54	102,54	0,00	73,64	52,32	21,32	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
22.11.16	24,00	-	104,23	104,23	0,00	73,42	52,20	21,22	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,21
Среднее	24,00	-	97,77	97,77	0,00	78,87	54,18	24,69	7,00	5,00	2,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,44
Итого	744,00		3030,79	3030,81	-0,02						75,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	75,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 06:00	16408,45	16413,96	0,00	-	0,00	-	401,58	-	-
	23.11.16 09:00	19472,96	19478,50	0,00	-	0,00	-	477,84	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,59 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **75,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
« 29 НОЯ 2016 г.