

Адрес: ЖКС2 Неверско района
г. Санкт-Петербург, Садова 87-1 / СЛО-НВС
Юридическая организация: ООО "ИнфраЛайт Монтаж"
Источники: Обуховский 3-д

Отчет о тепломощности по приборам УТЭ за ноябрь 2016
Договор: 9902.038.1
Строит. адрес: Садова 87-1
Телефон: (812) 313-47-06
Связь подстанции: Девурдубная
ВКР/7-207269-С(С)-1115.6х

Телефон:

Приборы УТЭ поверены до _____
Термомощность: КТСП-Н
Термомощность: КТСП-Н
Термомощность: ТСП-Н
Термомощность: _____

Узел учета: СЛО-НВС
Код УТЭ:

Расшифровать совместно с УТЭ:

График: 150/70

Преобр. давления: _____
Преобр. давления: _____
Преобр. давления: _____
Преобр. давления: _____

Таб. гр. С = 2.31

Дата	ТМ	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие тепломощности			
			M1	M2	DN	T1	T2	DT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	DN	V3	V4	д/вс	Упопд	T3	T4	Qгр. общ.	Qгр. ивл.	Qгр. вкл.	Q общ.				
23.10.16	24.00	-	98,91	83,87	15,04	71,59	47,01	24,58	7,00	5,00	2,09	14,63	-	-	14,98	-	14,98	-	14,98	-	13,87	-	72,03	-	0,98	0,98	3,14	3,14
24.10.16	24.00	-	100,40	86,33	14,07	72,11	47,96	24,15	7,00	5,00	2,13	13,56	-	-	13,87	-	13,87	-	13,87	-	15,96	-	71,63	-	1,12	1,12	3,21	3,21
25.10.16	24.00	-	100,29	84,20	16,09	71,64	47,23	24,41	7,00	5,00	2,09	15,58	-	-	15,96	-	15,96	-	15,96	-	13,10	-	71,64	-	0,92	0,92	3,02	3,02
26.10.16	24.00	-	97,64	84,33	13,31	71,78	47,33	24,45	7,00	5,00	2,10	12,80	-	-	13,10	-	13,10	-	13,10	-	13,47	-	71,31	-	0,94	0,94	3,01	3,01
27.10.16	24.00	-	97,58	83,88	13,70	71,46	47,25	24,21	7,00	5,00	2,07	13,19	-	-	13,47	-	13,47	-	13,47	-	12,34	-	71,53	-	0,87	0,87	2,92	2,92
28.10.16	24.00	-	96,76	84,34	12,42	71,64	47,64	24,00	7,00	5,00	2,05	12,08	-	-	12,81	-	12,81	-	12,81	-	12,81	-	71,78	-	0,90	0,90	3,03	3,03
29.10.16	24.00	-	97,44	84,64	12,80	72,00	48,31	23,69	7,00	5,00	2,04	13,88	-	-	14,19	-	14,19	-	14,19	-	14,19	-	71,66	-	1,00	1,00	2,95	2,95
30.10.16	24.00	-	97,44	83,44	14,00	71,90	47,59	24,31	7,00	5,00	2,01	13,19	-	-	13,48	-	13,48	-	13,48	-	13,48	-	70,94	-	0,94	0,94	3,06	3,06
31.10.16	24.00	-	96,33	83,44	12,89	71,15	46,84	24,31	7,00	5,00	2,04	12,57	-	-	12,86	-	12,86	-	12,86	-	14,29	-	71,48	-	0,90	0,90	3,10	3,10
01.11.16	24.00	-	95,39	83,40	12,33	71,71	47,11	24,60	7,00	5,00	2,05	13,96	-	-	14,29	-	14,29	-	14,29	-	12,21	-	73,95	-	0,88	0,88	3,33	3,33
02.11.16	24.00	-	95,99	81,77	13,62	71,78	46,32	25,46	7,00	5,00	2,21	11,92	-	-	12,21	-	12,21	-	12,21	-	11,57	-	76,74	-	0,98	0,98	3,34	3,34
03.11.16	24.00	-	94,31	82,55	11,76	73,86	48,47	26,95	7,00	5,00	2,34	11,26	-	-	11,57	-	11,57	-	11,57	-	14,13	-	79,35	-	1,09	1,09	3,67	3,67
04.11.16	24.00	-	95,95	88,30	11,60	79,39	51,31	28,08	7,00	5,00	2,58	12,72	-	-	13,16	-	13,16	-	13,16	-	14,13	-	80,76	-	1,03	1,03	3,74	3,74
05.11.16	24.00	-	105,16	91,30	13,86	79,39	51,31	28,08	7,00	5,00	2,71	12,72	-	-	14,13	-	14,13	-	14,13	-	14,13	-	82,94	-	1,15	1,15	4,07	4,07
07.11.16	24.00	-	103,47	90,77	12,70	80,76	50,91	29,85	7,00	5,00	2,58	13,76	-	-	14,13	-	14,13	-	14,13	-	13,11	-	80,76	-	1,03	1,03	3,91	3,91
08.11.16	24.00	-	104,51	91,13	13,38	82,93	52,23	30,70	7,00	5,00	2,85	12,06	-	-	14,22	-	14,22	-	14,22	-	12,10	-	86,97	-	1,02	1,02	3,94	3,94
09.11.16	24.00	-	103,36	91,47	11,89	84,52	53,26	31,26	7,00	5,00	2,92	11,73	-	-	12,43	-	12,43	-	12,43	-	12,10	-	86,97	-	1,03	1,03	3,93	3,93
10.11.16	24.00	-	100,56	89,15	11,41	87,07	54,10	32,97	7,00	5,00	2,90	12,59	-	-	12,18	-	12,18	-	12,18	-	12,18	-	86,39	-	1,09	1,09	4,07	4,07
11.11.16	24.00	-	98,45	87,01	11,44	87,14	53,55	33,59	7,00	5,00	2,90	12,59	-	-	12,98	-	12,98	-	12,98	-	12,98	-	86,39	-	1,29	1,29	4,07	4,07
12.11.16	24.00	-	101,58	89,02	12,56	86,63	54,04	32,59	7,00	5,00	2,91	15,11	-	-	15,58	-	15,58	-	15,58	-	12,57	-	83,20	-	1,02	1,02	3,71	3,71
13.11.16	24.00	-	102,68	87,27	15,41	85,52	54,02	31,50	7,00	5,00	2,70	12,19	-	-	12,32	-	12,32	-	12,32	-	12,32	-	82,51	-	0,99	0,99	3,62	3,62
14.11.16	24.00	-	102,68	88,86	12,10	83,91	53,58	30,33	7,00	5,00	2,63	11,97	-	-	12,38	-	12,38	-	12,38	-	12,38	-	83,34	-	1,01	1,01	3,51	3,51
15.11.16	24.00	-	100,57	88,99	11,58	82,83	52,95	29,88	7,00	5,00	2,69	12,02	-	-	12,81	-	12,81	-	12,81	-	12,81	-	80,90	-	0,92	0,92	3,26	3,26
16.11.16	24.00	-	104,86	93,18	11,68	83,56	54,43	29,13	7,00	5,00	2,50	12,46	-	-	12,81	-	12,81	-	12,81	-	12,81	-	77,45	-	0,99	0,99	3,21	3,21
17.11.16	24.00	-	102,07	89,91	12,16	81,41	53,42	27,99	7,00	5,00	2,34	11,84	-	-	12,13	-	12,13	-	12,13	-	12,13	-	75,10	-	0,92	0,92	3,28	3,28
18.11.16	24.00	-	101,28	89,64	11,64	77,91	51,72	26,19	7,00	5,00	2,26	13,19	-	-	13,52	-	13,52	-	13,52	-	13,52	-	74,11	-	1,12	1,12	2,97	2,97
19.11.16	24.00	-	102,05	89,03	13,02	75,53	50,54	24,99	7,00	5,00	2,16	15,11	-	-	15,48	-	15,48	-	15,48	-	15,48	-	72,45	-	0,82	0,82	3,15	3,15
20.11.16	24.00	-	104,24	89,38	14,86	74,23	49,87	24,36	7,00	5,00	2,15	11,34	-	-	11,60	-	11,60	-	11,60	-	11,60	-	71,37	-	1,06	1,06	3,37	3,37
21.11.16	24.00	-	102,27	90,84	11,43	72,88	49,38	23,50	7,00	5,00	2,10	14,79	-	-	15,14	-	15,14	-	15,14	-	15,14	-	71,37	-	1,00	1,00	3,37	3,37
22.11.16	24.00	-	104,88	90,02	14,86	71,90	48,33	23,17	7,00	5,00	2,38	12,98	-	-	13,32	-	13,32	-	13,32	-	13,32	-	77,06	-	1,00	1,00	3,37	3,37
Среднее	24.00	-	100,23	87,24	12,98	77,25	50,12	27,13	7,00	5,00	2,58	12,98	-	-	13,32	-	13,32	-	13,32	-	13,32	-	77,06	-	1,00	1,00	3,37	3,37
Итого	744,00	-	3107,02	2704,49	402,53	2713	77,25	27,13	7,00	5,00	73,63	402,42	0,00	0,00	412,97	0,00	412,97	0,00	412,97	0,00	412,97	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	104,59	104,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(КВ)	V4(КВ)	Q СЛО (Ккал)	Q ГВС (Ккал)
	23.10.16 06:00	23.10.16 05:00								
	23.11.16 05:00	23859,88	20037,06	3531,72	-	3709,92	-	-	560,59	560,59

Период расчета по среднему: количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему: Период превышения t2: Период расчета на теплосчетчике холодной воды: Корректировка на приборном учете: Итого по приборам учета:

с учетом корректировок

2.31 °C = -0.93 Ккал/куб.м.
103.66 Ккал/куб.м.
412.97 Ккал/куб.м.

ООО «ИнфраЛайт Монтаж»
Печать предприятия
для отчетов

Филиал "Энерджи" Управляющей организации КУУТЭ
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 НОЯБРЬ 2016