Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9904.038.1
Строит.Адрес: Седова 87-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Тхв, гр.С= 2,31

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205544
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0,027 Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205544-ч(с)-1116.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1012
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,046
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	95,54	82,95	12,59	72,84	45,26	27,58	7,00	5,00	2,34	11,91	-	-	12,17	-	12,17	-	72,45	-	0,86			3,21
24.10.16	24,00	-	96,51	84,93	11,58	73,81	46,04	27,77	7,00	5,00	2,42	10,83	-	-	11,11	-	11,11	-	72,97	-	0,79			3,22
25.10.16	24,00	-	93,37	83,65	9,72	73,37	45,52	27,85	7,00	5,00	2,39	9,02	-	-	9,23	-	9,23	-	72,55	-	0,65			3,04
26.10.16	24,00	-	93,10	83,67	9,43	73,20	45,57	27,63	7,00	5,00	2,37	8,77	-	-	8,95	-	8,95	-	72,73	-	0,64			3,00
27.10.16	24,00	-	94,05	83,63	10,42	72,69	45,47	27,22	7,00	5,00	2,34	9,71	-	-	9,96	-	9,96	-	72,38	-	0,70			3,04
28.10.16	24,00	-	94,71	83,99	10,72	73,09	45,98	27,11	7,00	5,00	2,33	10,00	-	-	10,21	-	10,21	-	72,54	-	0,73			3,06
29.10.16	24,00	-	94,82	84,49	10,33	73,48	46,65	26,83	7,00	5,00	2,34	9,45	-	-	9,68	-	9,68	-	72,84	-	0,69			3,03
30.10.16	24,00	-	95,14	83,53	11,61	73,11	45,97	27,14	7,00	5,00	2,33	10,88	-	-	11,13	-	11,13	-	72,71	-	0,79			3,12
31.10.16	24,00	-	94,17	83,48	10,69	71,90	45,27	26,63	7,00	5,00	2,28	9,88	-	-	10,10	-	10,10	-	71,80	-	0,71			2,99
01.11.16	24,00	-	95,17	83,72	11,45	72,62	45,32	27,30	7,00	5,00	2,34	10,72	-	-	10,95	-	10,95	-	72,58	-	0,78			3,12
02.11.16	24,00	-	93,84	82,56	11,28	72,82	44,78	28,04	7,00	5,00	2,37	10,56	-	-	10,81	-	10,81	-	72,85	-	0,77			3,14
03.11.16	24,00	-	93,91	82,67	11,24	75,15	45,54	29,61	7,00	5,00	2,50	10,53	-	-	10,78	-	10,78	-	75,16	-	0,79			3,29
04.11.16	24,00	-	93,05	83,13	9,92	77,76	46,93	30,83	7,00	5,00	2,63	9,06	-	-	9,30	-	9,30	-	77,91	-	0,71			3,34
05.11.16	24,00	-	97,70	87,38	10,32	78,77	48,22	30,55	7,00	5,00	2,72	9,66	-	-	9,93	-	9,93	-	79,04	-	0,77			3,48
06.11.16	24,00	-	100,86	90,87	9,99	80,56	49,50	31,06	7,00	5,00	2,88	9,43	-	-	9,71	-	9,71	-	80,50	-	0,76			3,63
07.11.16	24,00	-	101,53	89,54	11,99	82,11	49,54	32,57	7,00	5,00	2,96	11,43	-	-	11,78	-	11,78	-	82,46	-	0,94			3,91
08.11.16	24,00	-	99,61	89,85	9,76	84,41	50,65	33,76	7,00	5,00	3,10	9,02	-	-	9,31	-	9,31	-	84,27	-	0,76			3,86
09.11.16	24,00	-	100,03	89,74	10,29	85,55	51,25	34,30	7,00	5,00	3,14	9,58	-	-	9,89	-	9,89	-	85,87	-	0,82			3,96
10.11.16	24,00	-	98,41	87,88	10,53	88,43	52,19	36,24	7,00	5,00	3,26	9,80	-	-	10,14	-	10,14	-	88,40	-	0,87			4,12
11.11.16	24,00	-	95,42	85,87	9,55	88,59	51,49	37,10	7,00	5,00	3,27	8,70	-	-	8,98	-	8,98	-	88,13	-	0,77			4,04
12.11.16	24,00	-	98,68	87,72	10,96	88,06	51,87	36,19	7,00	5,00	3,26	10,14	-	-	10,47	-	10,47	-	87,84	-	0,89			4,15
13.11.16	24,00	-	97,45	86,57	10,88	83,77	51,68	32,09	7,00	5,00	2,83	10,01	-	-	10,34	-	10,34	-	86,03	-	0,86			3,69
14.11.16	24,00	-	98,98	87,90	11,08	81,62	51,43	30,19	7,00	5,00	2,69	10,24	-	-	10,55	-	10,55	-	84,58	-	0,87			3,56
15.11.16	24,00	-	97,69	88,03	9,66	81,97	51,07	30,90	7,00	5,00	2,78	8,75	-	-	9,01	-	9,01	-	83,74	-	0,73			3,52
16.11.16	24,00	-	101,86	91,89	9,97	83,15	52,41	30,74	7,00	5,00	2,89	9,13	-	-	9,41	-	9,41	-	84,63	-	0,77			3,66
17.11.16	24,00	-	98,10	89,06	9,04	81,72	51,34	30,38	7,00	5,00	2,77	8,28	-	-	8,51	-	8,51	-	81,95	-	0,68			3,45
18.11.16	24,00	-	98,73	88,84	9,89	74,33	49,72	24,61	7,00	5,00	2,23	8,84	-	-	9,09	-	9,09	-	78,44	-	0,70			2,92
19.11.16	24,00	-	98,58	88,49	10,09	71,09	48,70	22,39	7,00	5,00	2,00	9,22	-	-	9,47	-	9,47	-	76,18	-	0,70			2,70
20.11.16	24,00	-	98,46	88,62	9,84	73,24	48,15	25,09	7,00	5,00	2,25	9,28	-	-	9,51	-	9,51	-	75,07	-	0,70			2,95
21.11.16	24,00	-	100,39	89,01	11,38	69,50	47,56	21,94	7,00	5,00	1,95	10,79	-	-	11,06	-	11,06	-	73,51	-	0,79			2,74
22.11.16	24,00	-	99,16	89,24	9,92	67,16	46,67	20,49	7,00	5,00	1,84	9,07	-	-	9,29	-	9,29	-	72,28	-	0,66			2,50
Среднее	24,00	-	97,07	86,55	10,52	77,42	48,31	29,10	7,00	5,00	2,57	9,76	-	-	10,03	-	10,03	-	78,21	-	0,76	-	-	3,34
Итого	744,00		3009,02	2682,90	326,12						79,78	302,69	0,00	0,00	310,83	0,00	310,83	0,00			23,66	0,00	0,00	103,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 06:00	20392,45	17791,06	2745,27	-	2805,22	-	462,01	-	-
	23.11.16 05:00	23399,28	20471,20	3048,52	-	3116,65	-	1565,33	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -0,70 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **102,74** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **310,83** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбытовой
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 28 НОЯ 2016 г.