Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 98 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9054.038.1
Строит.Адрес: Седова 98
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208346-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 3001
Вычислитель: ВКТ-7 № 208346

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	79,63	65,57	14,06	71,74	43,40	28,34	7,00	5,00	1,93	13,14	-	-	13,42	-	13,42	-	71,59	-	0,94			2,87
24.10.16	24,00	-	79,36	68,48	10,88	72,20	44,46	27,74	7,00	5,00	1,98	9,83	-	-	10,06	-	10,06	-	72,07	-	0,71			2,69
25.10.16	24,00	-	78,59	66,99	11,60	71,72	43,48	28,24	7,00	5,00	1,97	10,54	-	-	10,78	-	10,78	-	71,68	-	0,76			2,73
26.10.16	24,00	-	79,19	66,55	12,64	71,90	43,55	28,35	7,00	5,00	1,97	11,54	-	-	11,82	-	11,82	-	71,84	-	0,83			2,80
27.10.16	24,00	-	72,99	61,62	11,37	71,52	43,39	28,13	7,00	5,00	1,80	10,42	-	-	10,65	-	10,65	-	71,43	-	0,75			2,55
28.10.16	24,00	-	79,35	67,13	12,22	71,71	43,75	27,96	7,00	5,00	1,95	11,17	-	-	11,43	-	11,43	-	71,63	-	0,80			2,75
29.10.16	24,00	-	80,40	66,79	13,61	72,02	44,19	27,83	7,00	5,00	1,93	12,62	-	-	12,89	-	12,89	-	71,90	-	0,91			2,84
30.10.16	24,00	-	79,35	66,32	13,03	71,95	43,96	27,99	7,00	5,00	1,92	12,12	-	-	12,40	-	12,40	-	71,75	-	0,87			2,79
31.10.16	24,00	-	60,02	58,89	1,13	68,80	43,90	24,90	7,00	5,00	0,81	12,48	-	-	12,69	-	12,69	-	59,15	-	0,74			1,55
01.11.16	24,00	-	47,46	44,34	3,12	70,99	41,55	29,44	7,00	5,00	0,81	12,09	-	-	12,32	-	12,32	-	59,94	-	0,73			1,54
02.11.16	24,00	-	82,87	69,69	13,18	71,94	53,46	18,48	7,00	5,00	1,42	11,54	-	-	11,82	-	11,82	-	71,62	-	0,82			2,24
03.11.16	24,00	-	87,33	75,82	11,51	74,02	51,13	22,89	7,00	5,00	1,87	9,80	-	-	10,03	-	10,03	-	74,13	-	0,73			2,59
04.11.16	24,00	-	81,56	69,17	12,39	76,74	45,14	31,60	7,00	5,00	2,27	11,39	-	-	11,66	-	11,66	-	76,74	-	0,87			3,14
05.11.16	24,00	-	83,75	72,65	11,10	77,90	46,54	31,36	7,00	5,00	2,33	10,48	-	-	10,76	-	10,76	-	77,91	-	0,82			3,15
06.11.16	24,00	-	87,51	74,86	12,65	79,53	47,72	31,81	7,00	5,00	2,49	11,26	-	-	11,58	-	11,58	-	79,50	-	0,90			3,39
07.11.16	24,00	-	85,80	74,38	11,42	80,97	47,43	33,54	7,00	5,00	2,61	10,00	-	-	10,27	-	10,27	-	81,07	-	0,81			3,42
08.11.16	24,00	-	86,80	74,29	12,51	83,13	48,57	34,56	7,00	5,00	2,70	11,01	-	-	11,33	-	11,33	-	83,12	-	0,91			3,61
09.11.16	24,00	-	86,05	74,38	11,67	84,72	49,55	35,17	7,00	5,00	2,74	10,18	-	-	10,50	-	10,50	-	84,91	-	0,86			3,61
10.11.16	24,00	-	83,60	72,90	10,70	87,28	50,22	37,06	7,00	5,00	2,84	9,23	-	-	9,53	-	9,53	-	86,97	-	0,80			3,64
11.11.16	24,00	-	82,21	71,21	11,00	87,38	49,29	38,09	7,00	5,00	2,84	9,66	-	-	9,97	-	9,97	-	86,86	-	0,84			3,68
12.11.16	24,00	-	84,98	72,10	12,88	86,86	49,64	37,22	7,00	5,00	2,81	11,46	-	-	11,85	-	11,85	-	86,67	-	0,99			3,81
13.11.16	24,00	-	83,92	71,02	12,90	85,67	49,70	35,97	7,00	5,00	2,69	11,56	-	-	11,91	-	11,91	-	84,97	-	0,98			3,67
14.11.16	24,00	-	84,29	72,97	11,32	84,03	49,50	34,53	7,00	5,00	2,65	9,97	-	-	10,28	-	10,28	-	83,03	-	0,83			3,47
15.11.16	24,00	-	84,18	72,80	11,38	82,99	49,15	33,84	7,00	5,00	2,59	9,96	-	-	10,26	-	10,26	-	82,78	-	0,83			3,41
16.11.16	24,00	-	87,07	76,84	10,23	83,66	50,54	33,12	7,00	5,00	2,67	8,79	-	-	9,07	-	9,07	-	83,42	-	0,73			3,41
17.11.16	24,00	-	84,45	74,07	10,38	81,47	49,27	32,20	7,00	5,00	2,51	8,94	-	-	9,18	-	9,18	-	80,85	-	0,72			3,24
18.11.16	24,00	-	85,47	73,21	12,26	77,87	47,55	30,32	7,00	5,00	2,34	10,77	-	-	11,07	-	11,07	-	77,35	-	0,84			3,18
19.11.16	24,00	-	85,06	72,65	12,41	75,29	46,63	28,66	7,00	5,00	2,20	10,91	-	-	11,19	-	11,19	-	74,92	-	0,82			3,02
20.11.16	24,00	-	85,77	72,37	13,40	73,73	46,21	27,52	7,00	5,00	2,10	11,95	-	-	12,21	-	12,21	-	73,59	-	0,88			2,98
21.11.16	24,00	-	85,63	73,02	12,61	72,66	45,44	27,22	7,00	5,00	2,10	11,13	-	-	11,39	-	11,39	-	72,38	-	0,80			2,91
22.11.16	24,00	-	85,29	73,39	11,90	71,36	44,52	26,84	7,00	5,00	2,08	10,35	-	-	10,60	-	10,60	-	71,27	-	0,74			2,82
Среднее	24,00	-	81,29	69,89	11,40	77,22	46,87	30,35	7,00	5,00	2,19	10,85	-	-	11,13	-	11,13	-	76,36	-	0,82	-	-	3,01
Итого	744,00		2519,93	2166,47	353,46						67,91	336,29	0,00	0,00	344,92	0,00	344,92	0,00			25,55	0,00	0,00	93,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 07:00	27242,19	22156,86	4698,02	-	4794,94	-	853,34	-	-
	23.11.16 05:00	29759,59	24321,48	5033,59	-	5139,12	-	946,69	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 2,31 °C = -0,78 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды **92,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **344,92** куб.м.
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 28 НОЯ 2016 г.