Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Слободская 3 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Слободская 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207781-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207781 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Наладить работу системы отопления

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 48 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	136,08	136,08	0,00	52,94	43,92	9,02	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,24
24.10.16	24,00	-	135,62	135,62	0,00	53,31	44,16	9,15	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,24
25.10.16	24,00	-	135,31	135,31	0,00	53,15	43,91	9,24	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,25
26.10.16	24,00	-	135,09	135,09	0,00	53,27	44,01	9,26	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,25
27.10.16	24,00	-	135,11	135,11	0,00	53,23	44,02	9,21	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,25
28.10.16	24,00	-	134,95	134,95	0,00	53,23	44,13	9,10	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,23
29.10.16	24,00	-	134,89	134,89	0,00	52,87	44,10	8,77	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,19
30.10.16	24,00	-	134,86	134,86	0,00	52,24	43,60	8,64	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,17
31.10.16	24,00	-	134,55	134,55	0,00	52,59	43,67	8,92	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,20
01.11.16	24,00	-	134,45	134,45	0,00	53,39	44,20	9,19	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,24
02.11.16	24,00	-	134,23	134,23	0,00	54,61	44,87	9,74	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,31
03.11.16	24,00	-	134,16	134,16	0,00	55,84	45,64	10,20	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,37
04.11.16	24,00	-	134,04	134,04	0,00	57,57	46,76	10,81	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,45
05.11.16	24,00	-	134,05	134,05	0,00	58,16	47,07	11,09	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,49
06.11.16	24,00	-	133,99	133,99	0,00	58,60	47,30	11,30	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,52
07.11.16	24,00	-	133,79	133,79	0,00	59,93	48,00	11,93	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,60
08.11.16	24,00	-	133,58	133,58	0,00	61,56	49,06	12,50	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,67
09.11.16	24,00	-	133,38	133,38	0,00	64,03	50,66	13,37	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,79
10.11.16	24,00	-	133,23	133,23	0,00	63,96	50,67	13,29	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,77
11.11.16	24,00	-	133,43	133,43	0,00	64,63	50,91	13,72	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,83
12.11.16	24,00	-	133,26	133,26	0,00	65,04	51,25	13,79	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,84
13.11.16	24,00	-	133,25	133,25	0,00	64,05	50,82	13,23	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,76
14.11.16	24,00	-	133,14	133,14	0,00	63,64	50,71	12,93	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,73
15.11.16	24,00	-	133,18	133,18	0,00	62,25	49,73	12,52	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,67
16.11.16	24,00	-	133,26	133,26	0,00	61,05	49,11	11,94	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,60
17.11.16	24,00	-	133,54	133,54	0,00	57,60	46,89	10,71	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,43
18.11.16	24,00	-	133,57	133,57	0,00	55,43	45,42	10,01	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,34
19.11.16	24,00	-	133,65	133,65	0,00	53,99	44,51	9,48	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,27
20.11.16	24,00	-	133,81	133,81	0,00	52,79	43,78	9,01	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,21
21.11.16	21,00	-	116,55	116,55	0,00	51,96	43,01	8,95	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,05
22.11.16	24,00	-	138,23	138,23	0,00	51,84	43,21	8,63	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,20
Среднее	23,90	-	133,68	133,68	-	57,06	46,42	10,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,42
Итого	741,00		4144,23	4144,23	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	44,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 07:00	46910,39	46898,94	0,00	0,00	0,00	0,00	428,50	-	-
	23.11.16 05:00	51043,64	51032,19	0,00	0,00	0,00	0,00	472,54	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **44,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУЭУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«29» НОЯ 2016 г.