Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207114-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207114 Режим (схема):
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,59

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

52,56

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	75,09	64,86	10,23	67,10	44,23	22,87	7,00	5,00	1,57	9,65	-	-	9,82	-	9,82	-	63,66	-	0,61			2,18
24.10.16	24,00	-	90,13	80,13	10,00	72,52	46,59	25,93	7,00	5,00	2,24	7,85	-	-	8,04	-	8,04	-	72,30	-	0,57			2,81
25.10.16	24,00	-	89,25	79,28	9,97	70,89	45,49	25,40	7,00	5,00	2,13	8,40	-	-	8,59	-	8,59	-	70,81	-	0,60			2,72
26.10.16	24,00	-	91,04	81,33	9,71	72,05	46,44	25,61	7,00	5,00	2,19	8,16	-	-	8,37	-	8,37	-	72,05	-	0,59			2,78
27.10.16	24,00	-	92,13	83,49	8,64	70,53	46,14	24,39	7,00	5,00	2,14	7,20	-	-	7,33	-	7,33	-	70,43	-	0,51			2,65
28.10.16	24,00	-	92,73	83,66	9,07	71,63	46,89	24,74	7,00	5,00	2,20	7,37	-	-	7,54	-	7,54	-	71,55	-	0,53			2,72
29.10.16	24,00	-	93,23	83,29	9,94	71,93	47,42	24,51	7,00	5,00	2,17	8,20	-	-	8,39	-	8,39	-	71,99	-	0,59			2,76
30.10.16	24,00	-	104,78	93,69	11,09	72,90	49,25	23,65	7,00	5,00	2,37	8,98	-	-	9,18	-	9,18	-	73,04	-	0,66			3,03
31.10.16	24,00	-	94,61	84,06	10,55	70,72	46,92	23,80	7,00	5,00	2,16	8,35	-	-	8,56	-	8,56	-	70,44	-	0,59			2,75
01.11.16	24,00	-	93,98	84,62	9,36	71,71	47,12	24,59	7,00	5,00	2,24	7,08	-	-	7,26	-	7,26	-	71,89	-	0,51			2,75
02.11.16	24,00	-	93,94	83,68	10,26	73,13	47,32	25,81	7,00	5,00	2,33	7,97	-	-	8,20	-	8,20	-	73,39	-	0,59			2,91
03.11.16	24,00	-	94,43	84,45	9,98	75,31	48,27	27,04	7,00	5,00	2,45	7,81	-	-	8,01	-	8,01	-	75,39	-	0,59			3,04
04.11.16	24,00	-	93,84	84,98	8,86	77,98	49,61	28,37	7,00	5,00	2,58	6,77	-	-	6,97	-	6,97	-	78,03	-	0,53			3,11
05.11.16	24,00	-	94,15	84,87	9,28	79,24	50,08	29,16	7,00	5,00	2,65	7,15	-	-	7,35	-	7,35	-	79,15	-	0,57			3,21
06.11.16	24,00	-	95,63	84,37	11,26	80,66	50,42	30,24	7,00	5,00	2,72	9,10	-	-	9,37	-	9,37	-	81,04	-	0,74			3,46
07.11.16	24,00	-	94,36	84,83	9,53	78,42	49,37	29,05	7,00	5,00	2,62	7,51	-	-	7,74	-	7,74	-	78,33	-	0,59			3,21
08.11.16	24,00	-	95,75	85,59	10,16	78,78	49,55	29,23	7,00	5,00	2,65	8,23	-	-	8,49	-	8,49	-	79,70	-	0,66			3,30
09.11.16	24,00	-	95,90	87,20	8,70	89,72	54,88	34,84	7,00	5,00	3,20	6,91	-	-	7,16	-	7,16	-	89,71	-	0,62			3,83
10.11.16	24,00	-	96,29	87,78	8,51	90,94	55,78	35,16	7,00	5,00	3,27	6,63	-	-	6,87	-	6,87	-	90,60	-	0,60			3,87
11.11.16	24,00	-	95,70	87,25	8,45	90,29	55,19	35,10	7,00	5,00	3,24	6,55	-	-	6,80	-	6,80	-	90,02	-	0,59			3,83
12.11.16	24,00	-	96,87	87,79	9,08	90,36	55,45	34,91	7,00	5,00	3,24	7,16	-	-	7,41	-	7,41	-	90,09	-	0,65			3,89
13.11.16	24,00	-	98,02	87,82	10,20	91,13	56,17	34,96	7,00	5,00	3,25	8,36	-	-	8,66	-	8,66	-	91,01	-	0,76			4,01
14.11.16	24,00	-	97,81	88,48	9,33	90,27	56,37	33,90	7,00	5,00	3,18	7,39	-	-	7,66	-	7,66	-	89,81	-	0,67			3,85
15.11.16	24,00	-	97,70	88,98	8,72	87,72	55,07	32,65	7,00	5,00	3,08	6,86	-	-	7,07	-	7,07	-	87,45	-	0,60			3,68
16.11.16	24,00	-	97,84	88,78	9,06	86,46	54,71	31,75	7,00	5,00	3,01	6,99	-	-	7,21	-	7,21	-	85,88	-	0,60			3,61
17.11.16	24,00	-	97,86	88,34	9,52	82,77	53,27	29,50	7,00	5,00	2,80	7,31	-	-	7,52	-	7,52	-	81,99	-	0,60			3,40
18.11.16	24,00	-	50,48	50,41	0,07	76,09	51,94	24,15	7,00	5,00	0,75	9,37	-	-	9,46	-	9,46	-	51,47	-	0,48			1,23
19.11.16	24,00	-	93,38	83,93	9,45	74,19	46,98	27,21	7,00	5,00	2,34	8,75	-	-	8,96	-	8,96	-	73,67	-	0,64			2,99
20.11.16	24,00	-	91,96	81,40	10,56	69,86	45,46	24,40	7,00	5,00	2,04	9,74	-	-	9,95	-	9,95	-	69,75	-	0,68			2,72
21.11.16	24,00	-	93,09	83,83	9,26	72,82	47,32	25,50	7,00	5,00	2,22	8,18	-	-	8,38	-	8,38	-	72,64	-	0,60			2,81
22.11.16	24,00	-	93,57	84,77	8,80	72,63	47,47	25,16	7,00	5,00	2,24	7,32	-	-	7,48	-	7,48	-	72,51	-	0,53			2,77
Среднее	24,00	-	92,76	83,48	9,28	78,09	49,91	28,18	7,00	5,00	2,49	7,85	-	-	8,06	-	8,06	-	77,09	-	0,60	-	-	3,09
Итого	744,00		2875,54	2587,94	287,60						77,27	243,30	0,00	0,00	249,80	0,00	249,80	0,00			18,60	0,00	0,00	95,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 07:00	25841,36	21901,49	2259,27	-	2314,34	-	561,69	-	-
	23.11.16 06:00	28732,13	24503,35	2502,64	-	2564,22	-	658,13	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,59 °C = -0,63 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **95,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **249,80** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 28 НОЯ 2016 г.