Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 10647.038.1
Строит.Адрес: Фарфоровская 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208349
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208349-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,59

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,203 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1496
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,068
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=60,9 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,192

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	137,75	124,68	13,07	67,52	58,12	9,40	7,00	5,00	1,18	13,14	-	-	13,39	-	13,39	-	67,50	-	0,89			2,06
24.10.16	24,00	-	168,68	156,16	12,52	72,61	62,26	10,35	7,00	5,00	1,88	9,08	-	-	9,30	-	9,30	-	72,56	-	0,66			2,53
25.10.16	24,00	-	166,62	152,96	13,66	70,97	60,77	10,20	7,00	5,00	1,83	9,92	-	-	10,16	-	10,16	-	71,08	-	0,71			2,54
26.10.16	24,00	-	169,48	156,63	12,85	72,07	61,81	10,26	7,00	5,00	1,87	9,36	-	-	9,59	-	9,59	-	72,26	-	0,68			2,54
27.10.16	24,00	-	173,20	159,30	13,90	70,62	60,76	9,86	7,00	5,00	1,86	9,86	-	-	10,11	-	10,11	-	70,74	-	0,70			2,56
28.10.16	24,00	-	172,58	159,37	13,21	71,71	61,68	10,03	7,00	5,00	1,89	9,22	-	-	9,42	-	9,42	-	71,88	-	0,66			2,55
29.10.16	24,00	-	172,08	158,84	13,24	72,03	62,09	9,94	7,00	5,00	1,86	9,36	-	-	9,59	-	9,59	-	72,28	-	0,68			2,54
30.10.16	24,00	-	192,68	177,27	15,41	72,98	63,26	9,72	7,00	5,00	2,05	11,01	-	-	11,30	-	11,30	-	73,33	-	0,81			2,85
31.10.16	24,00	-	171,64	158,21	13,43	70,80	61,04	9,76	7,00	5,00	1,83	9,52	-	-	9,73	-	9,73	-	70,75	-	0,67			2,50
01.11.16	24,00	-	171,34	157,61	13,73	71,78	61,64	10,14	7,00	5,00	1,89	9,72	-	-	9,96	-	9,96	-	72,19	-	0,70			2,59
02.11.16	24,00	-	169,42	155,90	13,52	73,18	62,53	10,65	7,00	5,00	1,95	9,61	-	-	9,85	-	9,85	-	73,70	-	0,71			2,65
03.11.16	24,00	-	170,69	156,80	13,89	75,36	64,26	11,10	7,00	5,00	2,05	9,89	-	-	10,11	-	10,11	-	75,65	-	0,75			2,80
04.11.16	24,00	-	170,62	157,45	13,17	78,06	66,42	11,64	7,00	5,00	2,15	9,27	-	-	9,51	-	9,51	-	78,51	-	0,73			2,87
05.11.16	24,00	-	170,77	157,66	13,11	79,32	67,37	11,95	7,00	5,00	2,19	9,36	-	-	9,62	-	9,62	-	79,45	-	0,74			2,94
06.11.16	24,00	-	171,30	157,87	13,43	80,70	68,34	12,36	7,00	5,00	2,27	9,57	-	-	9,87	-	9,87	-	81,31	-	0,78			3,05
07.11.16	24,00	-	171,53	157,49	14,04	78,47	66,35	12,12	7,00	5,00	2,23	10,10	-	-	10,37	-	10,37	-	78,70	-	0,79			3,02
08.11.16	24,00	-	173,26	159,04	14,22	78,79	66,62	12,17	7,00	5,00	2,25	10,25	-	-	10,54	-	10,54	-	79,40	-	0,81			3,06
09.11.16	24,00	-	176,11	163,38	12,73	89,78	75,55	14,23	7,00	5,00	2,70	8,69	-	-	8,98	-	8,98	-	90,08	-	0,78			3,48
10.11.16	24,00	-	177,64	164,48	13,16	91,00	76,59	14,41	7,00	5,00	2,74	9,22	-	-	9,52	-	9,52	-	90,97	-	0,84			3,58
11.11.16	24,00	-	176,17	163,66	12,51	90,34	76,01	14,33	7,00	5,00	2,71	8,66	-	-	8,96	-	8,96	-	90,34	-	0,78			3,49
12.11.16	24,00	-	178,02	164,46	13,56	90,44	76,19	14,25	7,00	5,00	2,70	9,79	-	-	10,13	-	10,13	-	90,54	-	0,89			3,58
13.11.16	24,00	-	178,75	165,40	13,35	91,20	76,97	14,23	7,00	5,00	2,71	9,62	-	-	9,94	-	9,94	-	91,34	-	0,88			3,58
14.11.16	24,00	-	179,11	166,77	12,34	90,33	76,48	13,85	7,00	5,00	2,67	8,50	-	-	8,82	-	8,82	-	90,11	-	0,77			3,44
15.11.16	24,00	-	179,03	167,20	11,83	87,77	74,48	13,29	7,00	5,00	2,58	7,96	-	-	8,24	-	8,24	-	87,84	-	0,70			3,27
16.11.16	24,00	-	179,24	166,61	12,63	86,53	73,62	12,91	7,00	5,00	2,50	8,84	-	-	9,15	-	9,15	-	86,24	-	0,76			3,26
17.11.16	24,00	-	178,61	165,12	13,49	82,83	70,75	12,08	7,00	5,00	2,33	9,72	-	-	10,03	-	10,03	-	82,06	-	0,80			3,12
18.11.16	24,00	-	94,03	95,64	-1,61	75,90	65,74	10,16	7,00	5,00	0,11	11,91	-	-	12,14	-	12,14	-	63,06	-	0,75			0,86
19.11.16	24,00	-	172,47	158,36	14,11	74,31	63,40	10,91	7,00	5,00	1,96	11,13	-	-	11,38	-	11,38	-	73,72	-	0,82			2,78
20.11.16	24,00	-	165,00	150,83	14,17	70,01	59,98	10,03	7,00	5,00	1,74	10,87	-	-	11,10	-	11,10	-	71,02	-	0,77			2,51
21.11.16	24,00	-	168,36	155,12	13,24	72,89	62,49	10,40	7,00	5,00	1,90	9,41	-	-	9,66	-	9,66	-	72,86	-	0,69			2,58
22.11.16	24,00	-	169,81	155,38	14,43	72,70	62,25	10,45	7,00	5,00	1,90	10,73	-	-	11,00	-	11,00	-	72,79	-	0,78			2,68
Среднее	24,00	-	169,87	156,96	12,91	78,16	66,64	11,52	7,00	5,00	2,08	9,78	-	-	10,05	-	10,05	-	77,88	-	0,76	-	-	2,83
Итого	744,00		5265,99	4865,65	400,34						64,43	303,29	0,00	0,00	311,47	0,00	311,47	0,00			23,45	0,00	0,00	87,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 07:00	59366,70	54858,91	4416,92	-	4510,68	-	771,65	-	-
	23.11.16 06:00	64661,55	59750,86	4719,23	-	4821,17	-	860,06	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 2,59 °С
Корректировка на температуру холодной воды 0,79 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 87,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 311,47 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Наладить работу системы отопления
Отрегулировать температуру_____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 28 НОЯ 2016 г.