Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205802-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205802
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,59

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,167 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1342
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,061
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=50,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	56,02	47,97	8,05	67,28	43,41	23,87	7,00	5,00	1,10	9,11	-	-	9,27	-	9,27	-	65,20	-	0,59			1,70
24.10.16	24,00	-	64,17	58,11	6,06	72,73	44,81	27,92	7,00	5,00	1,61	6,25	-	-	6,38	-	6,38	-	72,22	-	0,45			2,07
25.10.16	24,00	-	64,55	57,08	7,47	71,10	43,49	27,61	7,00	5,00	1,58	7,46	-	-	7,62	-	7,62	-	70,81	-	0,53			2,11
26.10.16	24,00	-	65,32	58,42	6,90	72,26	44,36	27,90	7,00	5,00	1,63	6,99	-	-	7,14	-	7,14	-	72,01	-	0,50			2,13
27.10.16	24,00	-	67,12	60,11	7,01	70,74	44,03	26,71	7,00	5,00	1,60	7,13	-	-	7,30	-	7,30	-	70,54	-	0,50			2,10
28.10.16	24,00	-	67,01	60,43	6,58	71,84	44,72	27,12	7,00	5,00	1,64	6,61	-	-	6,76	-	6,76	-	71,56	-	0,47			2,11
29.10.16	24,00	-	68,17	60,26	7,91	72,15	45,19	26,96	7,00	5,00	1,63	7,80	-	-	7,96	-	7,96	-	72,02	-	0,56			2,20
30.10.16	24,00	-	75,38	67,11	8,27	73,10	47,18	25,92	7,00	5,00	1,76	8,00	-	-	8,19	-	8,19	-	73,03	-	0,59			2,35
31.10.16	24,00	-	67,57	60,42	7,15	70,90	44,56	26,34	7,00	5,00	1,63	6,78	-	-	6,94	-	6,94	-	70,38	-	0,48			2,10
01.11.16	24,00	-	67,78	60,56	7,22	71,92	44,66	27,26	7,00	5,00	1,67	6,98	-	-	7,14	-	7,14	-	71,91	-	0,50			2,17
02.11.16	24,00	-	67,22	60,07	7,15	73,34	44,75	28,59	7,00	5,00	1,74	6,93	-	-	7,11	-	7,11	-	73,37	-	0,51			2,24
03.11.16	24,00	-	67,74	60,45	7,29	75,53	45,80	29,73	7,00	5,00	1,83	6,82	-	-	7,01	-	7,01	-	75,53	-	0,52			2,35
04.11.16	24,00	-	67,25	60,62	6,63	78,20	46,87	31,33	7,00	5,00	1,95	5,99	-	-	6,16	-	6,16	-	78,00	-	0,47			2,42
05.11.16	24,00	-	68,08	60,65	7,43	79,45	47,46	31,99	7,00	5,00	2,00	6,72	-	-	6,92	-	6,92	-	79,05	-	0,53			2,53
06.11.16	24,00	-	68,84	60,63	8,21	80,90	47,89	33,01	7,00	5,00	2,04	7,74	-	-	7,96	-	7,96	-	81,07	-	0,63			2,67
07.11.16	24,00	-	67,65	60,53	7,12	78,55	46,66	31,89	7,00	5,00	1,98	6,57	-	-	6,76	-	6,76	-	77,45	-	0,51			2,49
08.11.16	24,00	-	69,39	61,04	8,35	78,95	46,88	32,07	7,00	5,00	2,01	7,67	-	-	7,88	-	7,88	-	78,78	-	0,61			2,62
09.11.16	24,00	-	68,09	61,83	6,26	89,95	51,69	38,26	7,00	5,00	2,46	5,28	-	-	5,47	-	5,47	-	89,51	-	0,47			2,93
10.11.16	24,00	-	69,13	61,98	7,15	91,17	52,26	38,91	7,00	5,00	2,51	6,18	-	-	6,37	-	6,37	-	90,47	-	0,56			3,07
11.11.16	24,00	-	68,25	61,63	6,62	90,52	51,72	38,80	7,00	5,00	2,48	5,70	-	-	5,90	-	5,90	-	89,90	-	0,51			3,00
12.11.16	24,00	-	69,52	62,14	7,38	90,60	51,98	38,62	7,00	5,00	2,48	6,52	-	-	6,73	-	6,73	-	90,06	-	0,59			3,07
13.11.16	24,00	-	69,80	62,34	7,46	91,36	52,91	38,45	7,00	5,00	2,49	6,50	-	-	6,73	-	6,73	-	90,88	-	0,59			3,08
14.11.16	24,00	-	69,87	62,63	7,24	90,46	52,70	37,76	7,00	5,00	2,47	6,27	-	-	6,50	-	6,50	-	89,30	-	0,56			3,03
15.11.16	24,00	-	70,20	62,87	7,33	87,95	51,84	36,11	7,00	5,00	2,35	6,50	-	-	6,72	-	6,72	-	87,46	-	0,57			2,92
16.11.16	24,00	-	69,83	62,90	6,93	86,68	51,68	35,00	7,00	5,00	2,29	6,03	-	-	6,27	-	6,27	-	85,78	-	0,52			2,81
17.11.16	24,00	-	70,13	62,64	7,49	82,94	50,46	32,48	7,00	5,00	2,12	6,63	-	-	6,84	-	6,84	-	81,67	-	0,54			2,66
18.11.16	24,00	-	37,32	34,56	2,76	74,44	49,59	24,85	7,00	5,00	0,71	7,36	-	-	7,41	-	7,41	-	48,79	-	0,36			1,07
19.11.16	24,00	-	70,28	61,60	8,68	74,45	45,28	29,17	7,00	5,00	1,80	8,66	-	-	8,84	-	8,84	-	74,32	-	0,64			2,45
20.11.16	24,00	-	69,25	61,17	8,08	70,08	44,43	25,65	7,00	5,00	1,58	8,02	-	-	8,19	-	8,19	-	69,85	-	0,56			2,14
21.11.16	24,00	-	70,49	62,64	7,85	73,03	46,22	26,81	7,00	5,00	1,70	7,60	-	-	7,79	-	7,79	-	72,57	-	0,55			2,25
22.11.16	24,00	-	70,69	63,23	7,46	72,85	46,13	26,72	7,00	5,00	1,72	7,15	-	-	7,32	-	7,32	-	72,51	-	0,52			2,23
Среднее	24,00	-	67,16	59,96	7,21	78,24	47,47	30,77	7,00	5,00	1,89	6,97	-	-	7,15	-	7,15	-	76,97	-	0,53	-	-	2,42
Итого	744,00		2082,11	1858,62	223,49						58,57	215,95	0,00	0,00	221,58	0,00	221,58	0,00			16,48	0,00	0,00	75,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 07:00	19089,70	17116,19	2000,81	-	2039,74	-	387,07	-	-
	23.11.16 06:00	21181,95	18984,37	2216,35	-	2260,92	-	462,55	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,59 °С = -0,56 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **74,48** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **221,58** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
2 ВНОЯ 2016
«____» _____ г.