Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208260-ч(с)-1116.txt
Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 208260
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 2,59
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 50,4 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	72,84	66,68	6,16	68,07	45,65	22,42	7,00	5,00	1,42	7,68	-	-	7,83	-	7,83	-	65,40	-	0,50			1,92
24.10.16	24,00	-	83,99	78,07	5,92	72,87	46,19	26,68	7,00	5,00	2,03	6,73	-	-	6,87	-	6,87	-	72,24	-	0,49			2,52
25.10.16	24,00	-	82,68	76,95	5,73	71,26	45,12	26,14	7,00	5,00	1,97	6,44	-	-	6,62	-	6,62	-	70,88	-	0,46			2,42
26.10.16	24,00	-	84,72	79,01	5,71	72,42	46,15	26,27	7,00	5,00	2,00	6,77	-	-	6,92	-	6,92	-	72,15	-	0,49			2,49
27.10.16	24,00	-	87,20	81,66	5,54	70,90	46,05	24,85	7,00	5,00	1,92	7,06	-	-	7,20	-	7,20	-	70,62	-	0,50			2,42
28.10.16	24,00	-	87,40	82,10	5,30	72,00	46,85	25,15	7,00	5,00	1,97	6,69	-	-	6,84	-	6,84	-	71,66	-	0,48			2,45
29.10.16	24,00	-	88,42	82,04	6,38	72,32	47,37	24,95	7,00	5,00	1,95	7,67	-	-	7,85	-	7,85	-	72,13	-	0,56			2,51
30.10.16	24,00	-	97,57	91,62	5,95	73,24	49,14	24,10	7,00	5,00	2,10	7,55	-	-	7,73	-	7,73	-	73,07	-	0,55			2,65
31.10.16	24,00	-	87,13	82,32	4,81	71,07	46,45	24,62	7,00	5,00	1,93	6,29	-	-	6,44	-	6,44	-	70,55	-	0,45			2,37
01.11.16	24,00	-	87,75	82,64	5,11	72,07	46,55	25,52	7,00	5,00	2,02	6,47	-	-	6,65	-	6,65	-	71,84	-	0,46			2,48
02.11.16	24,00	-	88,01	82,06	5,95	73,52	46,85	26,67	7,00	5,00	2,09	7,27	-	-	7,45	-	7,45	-	73,47	-	0,54			2,63
03.11.16	24,00	-	87,70	82,71	4,99	75,71	47,64	28,07	7,00	5,00	2,23	6,20	-	-	6,37	-	6,37	-	75,52	-	0,47			2,70
04.11.16	24,00	-	87,84	82,90	4,94	78,40	49,03	29,37	7,00	5,00	2,34	6,15	-	-	6,32	-	6,32	-	78,11	-	0,48			2,82
05.11.16	24,00	-	88,76	82,94	5,82	79,66	49,56	30,10	7,00	5,00	2,40	7,05	-	-	7,23	-	7,23	-	79,23	-	0,56			2,96
06.11.16	24,00	-	89,43	83,00	6,43	81,10	49,96	31,14	7,00	5,00	2,48	7,81	-	-	8,05	-	8,05	-	81,20	-	0,64			3,11
07.11.16	24,00	-	88,48	82,76	5,72	78,79	48,28	30,51	7,00	5,00	2,42	7,12	-	-	7,30	-	7,30	-	77,82	-	0,55			2,98
08.11.16	24,00	-	89,02	83,52	5,50	79,11	48,62	30,49	7,00	5,00	2,46	6,73	-	-	6,93	-	6,93	-	78,47	-	0,53			2,98
09.11.16	24,00	-	89,45	84,10	5,35	90,21	53,79	36,42	7,00	5,00	2,98	6,37	-	-	6,61	-	6,61	-	89,86	-	0,57			3,56
10.11.16	24,00	-	89,25	84,38	4,87	91,42	54,56	36,86	7,00	5,00	3,02	5,99	-	-	6,19	-	6,19	-	90,68	-	0,54			3,56
11.11.16	24,00	-	88,67	83,86	4,81	90,78	54,15	36,63	7,00	5,00	2,98	5,97	-	-	6,17	-	6,17	-	90,14	-	0,54			3,52
12.11.16	24,00	-	89,01	84,58	4,43	90,83	54,66	36,17	7,00	5,00	2,96	5,63	-	-	5,84	-	5,84	-	90,20	-	0,51			3,47
13.11.16	24,00	-	90,54	84,96	5,58	91,61	55,35	36,26	7,00	5,00	2,98	6,83	-	-	7,09	-	7,09	-	91,11	-	0,62			3,60
14.11.16	24,00	-	91,06	85,36	5,70	90,71	55,19	35,52	7,00	5,00	2,92	7,01	-	-	7,25	-	7,25	-	89,83	-	0,63			3,56
15.11.16	24,00	-	90,65	85,60	5,05	88,17	54,27	33,90	7,00	5,00	2,80	6,39	-	-	6,61	-	6,61	-	87,55	-	0,56			3,35
16.11.16	24,00	-	90,42	85,63	4,79	86,88	54,02	32,86	7,00	5,00	2,72	6,01	-	-	6,21	-	6,21	-	85,89	-	0,52			3,23
17.11.16	24,00	-	90,53	85,37	5,16	83,15	52,53	30,62	7,00	5,00	2,52	6,42	-	-	6,62	-	6,62	-	82,11	-	0,53			3,05
18.11.16	24,00	-	52,17	55,13	-2,96	74,58	52,77	21,81	7,00	5,00	0,49	7,61	-	-	7,76	-	7,76	-	66,43	-	0,51			0,99
19.11.16	24,00	-	89,11	83,38	5,73	74,66	47,43	27,23	7,00	5,00	2,21	6,69	-	-	6,86	-	6,86	-	74,10	-	0,49			2,70
20.11.16	24,00	-	91,28	82,69	8,59	70,18	46,22	23,96	7,00	5,00	1,93	9,45	-	-	9,63	-	9,63	-	69,36	-	0,66			2,58
21.11.16	24,00	-	90,64	84,83	5,81	73,19	48,14	25,05	7,00	5,00	2,07	6,62	-	-	6,78	-	6,78	-	72,71	-	0,48			2,55
22.11.16	24,00		90,34	83,63	6,71	72,68	47,26	25,41	7,00	5,00	2,07	7,59	-	-	7,76	-	7,76	-	72,06	-	0,54	-	-	2,61
Среднее	24,00	-	87,16	81,82	5,34	78,44	49,54	28,90	7,00	5,00	2,27	6,85	-	-	7,03	-	7,03	-	77,63	-	0,53	-	-	2,80
Итого	744,00		2702,06	2536,48	165,58						70,35	212,26	0,00	0,00	217,98	0,00	217,98	0,00			16,39	0,00	0,00	86,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,59 °C = -0,55 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **86,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **217,98** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 2 8 НОЯ 2016 г.