Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 26 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219384-ч(с)-1116.txt
Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 219384
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,59

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 54,6 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчётный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	63,25	52,98	10,27	72,34	39,43	32,91	7,00	5,00	1,85	8,88	-	-	9,10	-	9,10	-	72,02	-	0,64			2,49
24.10.16	24,00	-	63,40	52,43	10,97	70,73	38,51	32,22	7,00	5,00	1,79	9,67	-	-	9,90	-	9,90	-	70,57	-	0,68			2,47
25.10.16	24,00	-	62,84	53,85	8,99	71,85	39,36	32,49	7,00	5,00	1,84	7,67	-	-	7,86	-	7,86	-	71,79	-	0,55			2,40
26.10.16	24,00	-	64,57	55,41	9,16	70,37	39,13	31,24	7,00	5,00	1,83	7,73	-	-	7,91	-	7,91	-	70,12	-	0,54			2,37
27.10.16	24,00	-	65,09	55,68	9,41	71,48	39,74	31,74	7,00	5,00	1,87	7,92	-	-	8,09	-	8,09	-	71,35	-	0,57			2,44
28.10.16	24,00	-	65,67	55,57	10,10	71,80	40,42	31,38	7,00	5,00	1,86	8,49	-	-	8,69	-	8,69	-	71,76	-	0,61			2,47
29.10.16	24,00	-	72,67	61,91	10,76	72,77	42,25	30,52	7,00	5,00	2,02	8,98	-	-	9,18	-	9,18	-	72,87	-	0,66			2,68
30.10.16	24,00	-	65,90	55,60	10,30	70,54	39,73	30,81	7,00	5,00	1,83	8,76	-	-	8,98	-	8,98	-	70,23	-	0,61			2,44
31.10.16	24,00	-	66,39	56,03	10,36	71,57	39,65	31,92	7,00	5,00	1,89	8,91	-	-	9,12	-	9,12	-	71,62	-	0,64			2,53
01.11.16	24,00	-	64,57	55,85	8,72	72,99	39,83	33,16	7,00	5,00	1,95	7,41	-	-	7,58	-	7,58	-	73,21	-	0,54			2,49
02.11.16	24,00	-	65,74	56,29	9,45	75,16	40,60	34,56	7,00	5,00	2,04	8,13	-	-	8,35	-	8,35	-	75,15	-	0,61			2,66
03.11.16	24,00	-	66,42	56,41	10,01	77,83	41,55	36,28	7,00	5,00	2,14	8,80	-	-	9,00	-	9,00	-	77,86	-	0,69			2,83
04.11.16	24,00	-	66,02	56,48	9,54	79,07	41,84	37,23	7,00	5,00	2,21	8,31	-	-	8,52	-	8,52	-	78,90	-	0,65			2,86
05.11.16	24,00	-	66,85	56,45	10,40	80,52	42,07	38,45	7,00	5,00	2,27	9,17	-	-	9,43	-	9,43	-	80,82	-	0,74			3,01
06.11.16	24,00	-	66,61	56,24	10,37	78,18	40,68	37,50	7,00	5,00	2,21	9,08	-	-	9,32	-	9,32	-	77,55	-	0,71			2,92
07.11.16	24,00	-	67,20	56,79	10,41	78,55	41,00	37,55	7,00	5,00	2,23	9,12	-	-	9,36	-	9,36	-	78,43	-	0,72			2,95
08.11.16	24,00	-	63,51	55,05	8,46	89,59	44,75	44,84	7,00	5,00	2,56	7,49	-	-	7,74	-	7,74	-	89,61	-	0,67			3,23
09.11.16	24,00	-	66,26	57,61	8,65	90,70	45,41	45,29	7,00	5,00	2,73	7,43	-	-	7,67	-	7,67	-	90,25	-	0,67			3,40
10.11.16	24,00	-	65,66	57,29	8,37	90,06	44,72	45,34	7,00	5,00	2,70	7,25	-	-	7,50	-	7,50	-	89,67	-	0,65			3,35
11.11.16	24,00	-	66,24	57,74	8,50	90,13	45,11	45,02	7,00	5,00	2,71	7,35	-	-	7,62	-	7,62	-	89,71	-	0,66			3,37
12.11.16	24,00	-	67,19	57,87	9,32	90,91	45,86	45,05	7,00	5,00	2,72	8,15	-	-	8,42	-	8,42	-	90,68	-	0,74			3,46
13.11.16	24,00	-	66,80	58,16	8,64	89,99	46,00	43,99	7,00	5,00	2,67	7,54	-	-	7,77	-	7,77	-	89,12	-	0,67			3,34
14.11.16	24,00	-	66,61	58,43	8,18	87,50	45,19	42,31	7,00	5,00	2,57	7,10	-	-	7,33	-	7,33	-	87,16	-	0,62			3,19
15.11.16	24,00	-	67,71	58,36	9,35	86,24	44,97	41,27	7,00	5,00	2,52	8,20	-	-	8,48	-	8,48	-	85,67	-	0,70			3,22
16.11.16	24,00	-	66,80	58,21	8,59	82,50	44,06	38,44	7,00	5,00	2,34	7,47	-	-	7,66	-	7,66	-	81,53	-	0,61			2,95
17.11.16	24,00	-	37,05	34,12	2,93	73,13	44,83	28,30	7,00	5,00	0,62	10,89	-	-	11,07	-	11,07	-	51,78	-	0,56			1,18
18.11.16	24,00	-	66,67	57,19	9,48	74,04	39,84	34,20	7,00	5,00	2,02	8,65	-	-	8,82	-	8,82	-	73,52	-	0,64			2,66
19.11.16	24,00	-	67,30	56,78	10,52	69,76	39,25	30,51	7,00	5,00	1,80	9,61	-	-	9,80	-	9,80	-	69,75	-	0,67			2,47
20.11.16	24,00	-	70,32	58,10	12,22	72,64	40,64	32,00	7,00	5,00	1,95	11,05	-	-	11,28	-	11,28	-	72,32	-	0,80			2,75
21.11.16	24,00	-	68,19	58,89	9,30	72,47	40,59	31,88	7,00	5,00	1,98	7,86	-	-	8,06	-	8,06	-	72,27	-	0,57		-	2,55
22.11.16	24,00	-	68,68	58,53	10,15	71,91	40,15	31,76	7,00	5,00	1,97	8,69	-	-	8,89	-	8,89	-	71,72	-	0,62			2,59
Среднее	24,00	-	65,43	56,01	9,42	77,98	41,84	36,13	7,00	5,00	2,12	8,44	-	-	8,66	-	8,66	-	77,06	-	0,65	-	-	2,76
Итого	744,00		2028,18	1736,30	291,88						65,68	261,76	0,00	0,00	268,50	0,00	268,50	0,00			20,01	0,00	0,00	85,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 07:00	6519,01	5858,61	868,23	-	887,42	-	83,67	-	-
	23.11.16 06:00	8542,22	7589,28	1130,90	-	1156,84	-	169,17	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,59 °С = -0,68 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **85,02** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **268,50** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и технической эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
2 8 НОЯ 2016
печать энергосбыта