Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 28 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9336.038.1
Строит.Адрес: Фарфоровская 28
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208240-ч(с)-1116.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208240

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 2,59

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,227 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1012
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,046
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,408

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	80,01	68,98	11,03	67,97	44,24	23,73	7,00	5,00	1,58	12,48	-	-	12,73	-	12,73	-	65,57	-	0,82			2,40
24.10.16	24,00	-	89,07	79,33	9,74	72,67	43,53	29,14	7,00	5,00	2,32	9,67	-	-	9,92	-	9,92	-	72,53	-	0,70			3,02
25.10.16	24,00	-	88,35	78,70	9,65	71,05	42,66	28,39	7,00	5,00	2,20	10,05	-	-	10,25	-	10,25	-	70,98	-	0,71			2,92
26.10.16	24,00	-	89,07	80,59	8,48	72,20	43,38	28,82	7,00	5,00	2,29	9,04	-	-	9,25	-	9,25	-	72,28	-	0,65			2,94
27.10.16	24,00	-	90,52	82,78	7,74	70,67	43,04	27,63	7,00	5,00	2,26	8,13	-	-	8,31	-	8,31	-	70,67	-	0,57			2,84
28.10.16	24,00	-	92,22	83,20	9,02	71,78	43,58	28,20	7,00	5,00	2,31	9,48	-	-	9,71	-	9,71	-	71,85	-	0,68			3,00
29.10.16	24,00	-	91,73	83,13	8,60	72,08	43,78	28,30	7,00	5,00	2,32	9,04	-	-	9,24	-	9,24	-	72,17	-	0,65			2,97
30.10.16	24,00	-	101,99	92,48	9,51	73,04	45,59	27,45	7,00	5,00	2,51	9,89	-	-	10,12	-	10,12	-	73,21	-	0,72			3,23
31.10.16	24,00	-	91,11	82,95	8,16	70,83	43,38	27,45	7,00	5,00	2,26	8,46	-	-	8,65	-	8,65	-	70,43	-	0,59			2,85
01.11.16	24,00	-	93,98	83,55	10,43	71,87	43,48	28,39	7,00	5,00	2,34	10,86	-	-	11,14	-	11,14	-	72,00	-	0,78			3,13
02.11.16	24,00	-	91,49	83,18	8,31	73,31	43,86	29,45	7,00	5,00	2,41	8,85	-	-	9,04	-	9,04	-	73,62	-	0,65			3,06
03.11.16	24,00	-	91,20	83,85	7,35	75,48	44,62	30,86	7,00	5,00	2,55	7,89	-	-	8,10	-	8,10	-	75,58	-	0,60			3,15
04.11.16	24,00	-	94,16	83,83	10,33	78,15	45,82	32,33	7,00	5,00	2,69	10,64	-	-	10,94	-	10,94	-	78,12	-	0,83			3,52
05.11.16	24,00	-	92,20	83,78	8,42	79,42	46,27	33,15	7,00	5,00	2,77	8,59	-	-	8,81	-	8,81	-	79,43	-	0,68			3,45
06.11.16	24,00	-	93,01	83,87	9,14	80,88	46,84	34,04	7,00	5,00	2,82	9,47	-	-	9,75	-	9,75	-	81,45	-	0,77			3,60
07.11.16	24,00	-	92,15	83,58	8,57	78,63	45,43	33,20	7,00	5,00	2,76	8,86	-	-	9,11	-	9,11	-	78,83	-	0,70			3,45
08.11.16	24,00	-	92,69	84,47	8,22	78,92	45,37	33,55	7,00	5,00	2,81	8,51	-	-	8,75	-	8,75	-	79,23	-	0,68			3,48
09.11.16	24,00	-	92,83	85,06	7,77	89,95	49,99	39,96	7,00	5,00	3,38	8,01	-	-	8,27	-	8,27	-	90,13	-	0,72			4,10
10.11.16	24,00	-	93,25	85,21	8,04	91,13	50,64	40,49	7,00	5,00	3,44	8,22	-	-	8,52	-	8,52	-	90,90	-	0,75			4,19
11.11.16	24,00	-	91,52	84,67	6,85	90,48	50,10	40,38	7,00	5,00	3,41	7,05	-	-	7,28	-	7,28	-	90,32	-	0,64			4,05
12.11.16	24,00	-	93,54	85,35	8,19	90,54	50,33	40,21	7,00	5,00	3,42	8,46	-	-	8,75	-	8,75	-	90,43	-	0,76			4,18
13.11.16	24,00	-	95,46	85,72	9,74	91,33	51,10	40,23	7,00	5,00	3,43	10,03	-	-	10,40	-	10,40	-	91,37	-	0,92			4,35
14.11.16	24,00	-	92,98	86,02	6,96	90,41	51,31	39,10	7,00	5,00	3,35	7,18	-	-	7,44	-	7,44	-	89,88	-	0,65			4,00
15.11.16	24,00	-	93,44	86,32	7,12	87,87	50,44	37,43	7,00	5,00	3,21	7,41	-	-	7,66	-	7,66	-	87,77	-	0,65			3,86
16.11.16	24,00	-	93,73	86,36	7,37	86,55	50,09	36,46	7,00	5,00	3,14	7,59	-	-	7,84	-	7,84	-	86,15	-	0,66			3,79
17.11.16	24,00	-	94,34	86,08	8,26	82,77	48,83	33,94	7,00	5,00	2,91	8,48	-	-	8,74	-	8,74	-	82,07	-	0,70			3,61
18.11.16	24,00	-	50,09	48,94	1,15	75,59	48,88	26,71	7,00	5,00	0,82	10,52	-	-	10,70	-	10,70	-	55,58	-	0,58			1,40
19.11.16	24,00	-	92,77	84,76	8,01	74,33	44,04	30,29	7,00	5,00	2,54	8,50	-	-	8,68	-	8,68	-	74,04	-	0,63			3,17
20.11.16	24,00	-	95,86	84,40	11,46	70,09	42,82	27,27	7,00	5,00	2,28	11,63	-	-	11,89	-	11,89	-	70,81	-	0,83			3,10
21.11.16	24,00	-	96,41	86,52	9,89	72,93	44,42	28,51	7,00	5,00	2,44	10,21	-	-	10,45	-	10,45	-	72,75	-	0,74			3,19
22.11.16	24,00	-	96,97	87,31	9,66	72,77	44,29	28,48	7,00	5,00	2,46	10,09	-	-	10,32	-	10,32	-	72,82	-	0,73			3,19
Среднее	24,00	-	91,23	82,74	8,49	78,25	46,20	32,05	7,00	5,00	2,63	9,14	-	-	9,38	-	9,38	-	77,52	-	0,70	-	-	3,33
Итого	744,00		2828,14	2564,97	263,17						81,42	283,29	0,00	0,00	290,76	0,00	290,76	0,00			21,75	0,00	0,00	103,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 07:00	23841,28	21529,89	3773,35	-	3882,01	-	454,92	-	-
	23.11.16 06:00	26679,34	24104,77	4055,37	-	4171,49	-	558,64	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,59 °C = -0,73 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **102,43** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **290,76** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 28 НОЯ 2016 г.