

Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 30 / СЦО
 Организация: ООО "ИнфраХит Контакт"
 Исполнитель: За Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТТЗ за ноябрь 2016
 Договор: Строит.Адрес: Фарфоровская 30
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: СЦО
 Код УТТЗ:
 Раскалькулировать совместно с УТТЗ:
 График: 150/70

Вычислитель: ТЭРВ-026М №1318865
 Подолы: ТР(М1):
 ТР-д: ТРС(М2):
 ТР-цифр: ТРС(М4):
 ТР-подпитки(У3):

Расходомер:
 Расходомер:
 Расходомер:
 Расходомер:

Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.ср.), т/сут:

Qот =
 Qот.гв.ср. =
 Qот.ср. =
 Qот.плот. =

Qот.гв.ср. =
 Qот.ср. =
 Qот.плот. =

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)						Контрольные данные		Общие						
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	r1	r2	Qотопл	M3	M4	dm	V3	V4	dvгвс	Упопл	T3	T4		Qгвс общ.	Qгвс кал.	Qгвс гкал.	Q общ.		
23.10.16	24.00	-	48.34	47.38	0.96	58.30	42.75	15.55	4.79	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.38	
24.10.16	24.00	-	57.63	56.04	1.58	57.83	44.22	13.61	5.14	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.49	
25.10.16	24.00	-	74.30	72.30	2.01	71.79	45.11	26.68	5.38	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.08	
26.10.16	24.00	-	72.10	70.48	1.61	70.18	44.04	26.14	5.33	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.96	
27.10.16	24.00	-	73.76	72.03	1.73	71.33	44.83	26.50	5.36	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.04	
28.10.16	24.00	-	75.26	73.44	1.82	69.85	44.37	25.48	5.36	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	
29.10.16	24.00	-	75.33	73.77	1.56	70.88	44.96	25.92	5.37	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.03	
30.10.16	24.00	-	75.27	73.72	1.55	71.16	45.55	25.61	5.36	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	
31.10.16	24.00	-	83.51	81.91	1.60	72.08	47.23	24.85	5.53	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.15	
01.11.16	24.00	-	71.59	70.25	1.34	69.92	44.14	25.78	5.20	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.91	
02.11.16	24.00	-	71.59	70.28	1.31	70.87	44.36	26.51	5.26	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.96	
03.11.16	24.00	-	70.94	69.66	1.28	72.22	44.51	27.71	5.24	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.03	
04.11.16	24.00	-	71.27	69.98	1.29	74.35	45.05	29.30	5.27	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.15	
05.11.16	24.00	-	71.72	70.41	1.31	76.97	46.14	30.83	5.31	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.28	
06.11.16	24.00	-	72.01	70.69	1.32	78.27	46.68	31.59	5.30	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.34	
07.11.16	24.00	-	71.99	70.75	1.24	79.60	47.21	32.38	5.27	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.40	
08.11.16	23.88	-	67.23	66.06	1.17	77.40	45.64	31.76	4.88	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.18	
09.11.16	24.00	-	70.41	69.17	1.24	78.42	46.51	31.91	5.15	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.31	
10.11.16	24.00	-	34.38	33.79	0.59	88.55	50.65	37.90	2.43	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.35	
11.11.16	24.00	-	60.05	58.47	1.58	89.87	51.52	38.35	4.21	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.39	
12.11.16	24.00	-	13.92	13.63	0.29	89.20	50.89	38.31	0.98	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.55	
13.11.16	24.00	-	25.15	24.62	0.53	89.24	51.27	37.97	1.77	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.99	
14.11.16	24.00	-	12.58	12.37	0.21	89.93	52.17	37.76	0.88	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.49	
15.11.16	24.00	-	12.24	12.04	0.20	89.20	52.26	36.94	0.86	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.45	
16.11.16	24.00	-	75.49	74.26	1.24	86.62	51.14	35.48	5.35	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.75	
17.11.16	24.00	-	75.30	74.09	1.21	85.47	50.84	34.63	5.34	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.68	
18.11.16	24.00	-	74.88	73.62	1.26	81.90	49.49	32.41	5.33	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.50	
19.11.16	24.00	-	36.97	36.30	0.68	52.61	47.45	5.16	4.87	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13	
20.11.16	24.00	-	72.05	70.76	1.29	73.25	44.06	29.19	5.20	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.16	
21.11.16	24.00	-	70.13	68.71	1.42	68.77	42.63	26.14	5.13	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.90	
22.11.16	24.00	-	71.00	69.56	1.44	71.82	44.20	27.62	5.18	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.03	
Среднее	24.00	-	61.56	60.34	1.22	75.74	46.83	28.90	4.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.87	
Итого	745.88	-	1908.41	1870.55	37.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.06

Показания счетчиков на момент снятия данных: 12.01.16 16:59
 Дата, время: 12.01.16 16:59
 М1(Г) М2(Г) М3(Г) М4(Г) V3(кв) V4(кв) Q СЦО (гкал) Q ГВС (гкал) Трав. ч

Период расчета по среднему: Копиельно тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоэнергии, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2: Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

2,59 °C = 0,00 Гкал:
 58,06 Ккал:
 куб.м.

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 печать потребителя
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Финансы «ЭнергоЭлект»
 Управление приборного учета
 Отдел учета энергоснабжения
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 29 НОЯ 2016