Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 23 / ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-220998-ч(с)-1116.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 220998 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,45164
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,158
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=63,199

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-										38,14	0,00	38,14	39,15	0,00	39,15	-	76,03	15,46	2,30			2,90
24.10.16	24,00	-										29,95	0,00	29,95	30,73	0,00	30,73	-	75,47	15,80	1,78			2,26
25.10.16	24,00	-										29,03	0,00	29,03	29,76	0,00	29,76	-	74,83	15,10	1,74			2,17
26.10.16	24,00	-										33,43	0,00	33,43	34,29	0,00	34,29	-	75,37	14,44	2,04			2,52
27.10.16	24,00	-										30,95	0,00	30,95	31,74	0,00	31,74	-	74,77	14,68	1,85			2,32
28.10.16	24,00	-										30,70	0,00	30,70	31,49	0,00	31,49	-	75,24	15,41	1,84			2,31
29.10.16	24,00	-										31,59	0,00	31,59	32,42	0,00	32,42	-	75,84	16,25	1,88			2,40
30.10.16	24,00	-										36,52	0,00	36,52	37,44	0,00	37,44	-	75,08	15,93	2,16			2,74
31.10.16	24,00	-										31,63	0,00	31,63	32,45	0,00	32,45	-	75,29	14,89	1,91			2,38
01.11.16	24,00	-										32,22	0,00	32,22	33,03	0,00	33,03	-	74,77	14,34	1,95			2,41
02.11.16	24,00	-										33,13	0,00	33,13	33,97	0,00	33,97	-	74,73	13,71	2,02			2,48
03.11.16	24,00	-										31,84	0,00	31,84	32,67	0,00	32,67	-	75,35	13,17	1,98			2,40
04.11.16	24,00	-										32,23	0,00	32,23	33,07	0,00	33,07	-	75,47	13,12	2,01			2,43
05.11.16	24,00	-										33,16	0,00	33,16	34,01	0,00	34,01	-	74,86	12,78	2,06			2,48
06.11.16	24,00	-										39,17	0,00	39,17	40,20	0,00	40,20	-	75,93	12,35	2,49			2,97
07.11.16	24,00	-										34,74	0,00	34,74	35,67	0,00	35,67	-	76,12	11,79	2,23			2,65
08.11.16	24,00	-										35,67	0,00	35,67	36,60	0,00	36,60	-	75,67	11,78	2,27			2,70
09.11.16	24,00	-										35,35	0,00	35,35	36,25	0,00	36,25	-	75,61	11,52	2,27			2,68
10.11.16	24,00	-										34,49	0,00	34,49	35,38	0,00	35,38	-	75,82	11,04	2,24			2,62
11.11.16	24,00	-										35,59	0,00	35,59	36,53	0,00	36,53	-	76,28	9,26	2,38			2,72
12.11.16	24,00	-										35,67	0,00	35,67	36,56	0,00	36,56	-	74,74	10,11	2,29			2,67
13.11.16	24,00	-										37,87	0,00	37,87	38,83	0,00	38,83	-	73,89	11,88	2,34			2,80
14.11.16	24,00	-										30,92	0,00	30,92	31,69	0,00	31,69	-	74,04	12,53	1,90			2,29
15.11.16	24,00	-										33,98	0,00	33,98	34,87	0,00	34,87	-	75,67	12,50	2,14			2,57
16.11.16	24,00	-										36,56	0,00	36,56	37,35	0,00	37,35	-	67,56	12,68	2,01			2,47
17.11.16	24,00	-										38,65	0,00	38,65	39,36	0,00	39,36	-	62,47	12,99	1,91			2,42
18.11.16	24,00	-										33,18	0,00	33,18	33,88	0,00	33,88	-	68,15	13,52	1,81			2,26
19.11.16	24,00	-										35,98	0,00	35,98	36,77	0,00	36,77	-	70,30	14,14	2,02			2,53
20.11.16	24,00	-										39,31	0,00	39,31	40,16	0,00	40,16	-	69,08	14,74	2,13			2,72
21.11.16	24,00	-										33,55	0,00	33,55	34,26	0,00	34,26	-	68,21	15,06	1,78			2,29
22.11.16	24,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,28	0,00	36,28	37,06	0,00	37,06	-	69,20	14,65	1,98	-	-	2,51
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,24	-	34,24	35,09	-	35,09	-	73,61	13,47	2,05	-	-	2,52
Итого	744,00		0,00	0,00	0,00						0,00	1061,48	0,00	1061,48	1087,64	0,00	1087,64	0,00			63,68	0,00	0,00	78,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.09.16 07:00	69703,78	0,00	0,00	-	0,00	-	5026,23	-	-
	30.09.16 07:00	69703,78	0,00	0,00	-	0,00	-	5026,23	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -2,45 Гкал; 2,31
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 75,60 Гкал; 75,74
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 1087,64 куб.м.

2,18

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«29» ноя 2016 г.