Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 23 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д.

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208363-ч(с)-1116.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208363 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 75,0 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	181,33	172,92	8,41	64,00	49,22	14,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
24.10.16	24,00	-	181,33	172,92	8,41	63,45	49,60	13,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
25.10.16	24,00	-	181,33	172,92	8,41	64,52	49,75	14,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
26.10.16	24,00	-	181,33	172,92	8,41	64,64	49,81	14,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
27.10.16	24,00	-	181,33	172,92	8,41	64,51	49,92	14,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
28.10.16	24,00	-	181,33	172,92	8,41	62,67	48,61	14,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
29.10.16	24,00	-	181,33	172,92	8,41	65,68	50,74	14,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
30.10.16	24,00	-	181,33	172,92	8,41	64,68	49,89	14,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
31.10.16	24,00	-	181,33	172,92	8,41	64,86	49,90	14,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
01.11.16	24,00	-	181,33	172,92	8,41	62,18	47,98	14,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
02.11.16	24,00	-	181,33	172,92	8,41	66,30	50,35	15,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
03.11.16	24,00	-	181,33	172,92	8,41	68,79	51,42	17,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
04.11.16	24,00	-	181,33	172,92	8,41	68,30	51,05	17,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
05.11.16	24,00		181,33	172,92	8,41	67,80	50,94	16,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
06.11.16	24,00		181,33	172,92	8,41	67,80	50,94	16,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
07.11.16	24,00		181,33	172,92	8,41	67,80	50,94	16,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
08.11.16	24,00		181,33	172,92	8,41	67,80	50,94	16,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
09.11.16	24,00	-	181,33	172,92	8,41	76,05	54,85	21,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,31
10.11.16	24,00	-	181,33	172,92	8,41	79,36	56,82	22,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,57
11.11.16	24,00	-	181,33	172,92	8,41	78,16	55,71	22,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,54
12.11.16	24,00	-	181,33	172,92	8,41	81,43	58,23	23,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,70
13.11.16	24,00	-	181,33	172,92	8,41	79,88	58,06	21,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,44
14.11.16	24,00	-	181,33	172,92	8,41	80,73	59,26	21,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,39
15.11.16	24,00	-	181,33	172,92	8,41	80,25	59,01	21,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
16.11.16	24,00	-	181,33	172,92	8,41	64,20	47,90	16,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
17.11.16	24,00	-	181,33	172,92	8,41	71,14	52,93	18,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,75
18.11.16	24,00	-	181,33	172,92	8,41	70,46	53,17	17,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
19.11.16	24,00	-	181,33	172,92	8,41	68,10	52,34	15,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
20.11.16	24,00	-	181,33	172,92	8,41	66,82	51,76	15,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
21.11.16	24,00	-	181,33	172,92	8,41	62,32	48,49	13,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
22.11.16	24,00	-	181,33	172,92	8,41	61,76	48,36	13,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
Среднее	24,00	-	181,33	172,92	8,41	68,92	51,90	17,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,52
Итого	744,00		5621,23	5360,52	260,71						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	109,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 07:00	14061,48	19449,69	-	-	-	-	189,21	-	-
	23.11.16 08:00	303,85	289,77	-	-	-	-	4,79	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **109,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 НОЯ 2016
печать энергосбыта
«____» _____ г.