Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9131.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 30 / СЦО | Строит.Адрес: Цимбалина 30 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский э-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1307924-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1307924 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ЭРСВ-440Г	Gmin= 0,071	Gmax= 17,69	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И	Наладить работу системы отопления
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ЭРСВ-440Г	Gmin= 0,071	Gmax= 17,69	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Qот=84 Qвент.=0 Qтех.пот.=0 Qгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	153,44	154,24	-0,81	64,80	54,50	10,30	6,38	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,54
24.10.16	24,00	-	153,31	154,09	-0,77	63,74	53,77	9,97	6,39	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,49
25.10.16	24,00	-	152,77	153,52	-0,75	63,16	53,37	9,79	6,40	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,46
26.10.16	24,00	-	154,01	154,79	-0,79	64,25	54,19	10,06	6,44	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,51
27.10.16	24,00	-	154,80	155,59	-0,79	64,34	54,33	10,01	6,45	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,51
28.10.16	24,00	-	154,42	155,22	-0,80	64,22	54,06	10,16	6,42	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,53
29.10.16	24,00	-	150,36	151,11	-0,75	62,37	52,39	9,98	6,27	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,47
30.10.16	24,00	-	148,83	149,64	-0,81	65,43	54,87	10,56	6,23	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,53
31.10.16	24,00	-	148,73	149,52	-0,79	64,37	53,89	10,48	6,18	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,52
01.11.16	24,00	-	148,79	149,60	-0,81	64,54	53,87	10,67	6,14	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,55
02.11.16	24,00	-	148,84	149,57	-0,74	61,90	51,89	10,01	6,15	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,46
03.11.16	24,00	-	148,13	149,01	-0,87	65,97	54,55	11,42	6,15	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
04.11.16	24,00	-	142,80	143,74	-0,94	68,45	55,97	12,48	5,97	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
05.11.16	24,00	-	145,63	146,56	-0,93	67,97	55,88	12,09	6,07	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,71
06.11.16	24,00	-	147,67	148,70	-1,02	70,64	57,87	12,77	6,19	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
07.11.16	24,00	-	147,20	148,37	-1,17	74,98	60,93	14,05	6,19	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
08.11.16	24,00	-	145,12	146,28	-1,16	74,26	60,04	14,22	6,10	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
09.11.16	24,00	-	143,23	144,47	-1,24	76,53	61,46	15,07	6,07	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
10.11.16	24,00	-	141,68	142,91	-1,23	76,74	61,70	15,04	6,04	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
11.11.16	24,00	-	139,31	140,63	-1,32	79,00	62,87	16,13	5,97	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
12.11.16	24,00	-	137,61	138,89	-1,28	77,77	61,76	16,01	5,90	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
13.11.16	24,00	-	139,80	141,17	-1,38	81,07	64,57	16,50	6,01	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
14.11.16	24,00	-	142,51	143,81	-1,31	79,49	63,90	15,59	6,13	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
15.11.16	24,00	-	146,01	147,35	-1,34	80,36	64,95	15,41	6,25	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
16.11.16	24,00	-	147,07	148,40	-1,33	79,88	64,63	15,25	6,28	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
17.11.16	24,00	-	119,23	119,93	-0,69	64,37	52,33	12,04	5,24	3,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,49
18.11.16	24,00	-	148,54	149,59	-1,05	70,82	57,90	12,92	6,08	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
19.11.16	24,00	-	154,70	155,72	-1,02	70,12	57,90	12,22	6,37	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
20.11.16	24,00	-	158,80	159,74	-0,94	67,79	56,57	11,22	6,52	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
21.11.16	24,00	-	159,34	160,23	-0,89	66,51	55,75	10,76	6,53	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,67
22.11.16	24,00	-	159,15	159,97	-0,81	63,93	53,82	10,11	6,51	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,57
Среднее	24,00	-	147,80	148,79	-0,98	69,67	57,31	12,36	6,19	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,77
Итого	744,00		4581,85	4612,36	-30,51						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	54,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.99 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **54,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 29 НОЯ 2016 «___» _____ г.