Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 44 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 44
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207191-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207191 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,59

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Наладить работу системы отопления

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	75,26	75,26	0,00	67,45	39,59	27,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
24.10.16	24,00	-	129,01	129,01	0,00	70,91	43,60	27,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
25.10.16	24,00	-	126,84	126,84	0,00	69,34	42,71	26,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
26.10.16	24,00	-	131,01	131,01	0,00	70,45	43,69	26,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
27.10.16	24,00	-	133,71	133,71	0,00	69,14	43,60	25,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
28.10.16	24,00	-	135,37	135,37	0,00	70,17	44,49	25,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
29.10.16	24,00	-	136,03	136,03	0,00	70,48	45,10	25,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
30.10.16	24,00	-	71,89	71,91	-0,02	67,78	45,02	22,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
31.10.16	24,00	-	118,28	118,28	0,00	68,26	41,57	26,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
01.11.16	24,00	-	133,59	133,59	0,00	70,07	44,04	26,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
02.11.16	24,00	-	134,90	134,90	0,00	71,39	44,54	26,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
03.11.16	24,00	-	134,38	134,38	0,00	73,48	45,27	28,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,80
04.11.16	24,00	-	134,09	134,09	0,00	76,05	46,38	29,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,98
05.11.16	24,00	-	134,54	134,54	0,00	77,35	46,90	30,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
06.11.16	24,00	-	134,95	134,95	0,00	78,60	47,35	31,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,22
07.11.16	24,00	-	131,36	131,36	0,00	76,55	45,72	30,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
08.11.16	24,00	-	131,89	131,89	0,00	76,85	45,62	31,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
09.11.16	24,00	-	136,40	136,40	0,00	87,14	50,34	36,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,03
10.11.16	24,00	-	137,65	137,65	0,00	88,59	51,29	37,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,14
11.11.16	24,00	-	135,33	135,33	0,00	87,99	50,43	37,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,09
12.11.16	24,00	-	136,40	136,40	0,00	88,14	50,87	37,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,09
13.11.16	24,00	-	142,32	142,32	0,00	88,81	52,40	36,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,19
14.11.16	24,00	-	145,63	145,63	0,00	88,19	53,06	35,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,13
15.11.16	24,00	-	141,35	141,35	0,00	85,68	51,43	34,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,85
16.11.16	24,00	-	141,58	141,58	0,00	84,59	51,22	33,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,73
17.11.16	24,00	-	139,20	139,20	0,00	81,24	49,86	31,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,37
18.11.16	24,00	-	86,42	86,64	-0,22	70,96	47,87	23,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
19.11.16	24,00	-	135,97	135,97	0,00	72,11	44,37	27,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,77
20.11.16	24,00	-	132,74	132,74	0,00	68,37	43,45	24,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
21.11.16	24,00	-	137,32	137,32	0,00	71,21	45,30	25,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
22.11.16	24,00	-	141,97	141,97	0,00	71,05	45,63	25,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
Среднее	24,00	-	129,59	129,60	-0,01	76,08	46,54	29,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,87
Итого	744,00		4017,38	4017,62	-0,24						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	119,90

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 07:00	19031,52	19013,56	-	-	-	-	525,20	-	-
	23.11.16 06:00	23078,79	23061,07	-	-	-	-	1645,84	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,59 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **119,90** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ «29» ноя 2016 г.