Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 46 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 46
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207133-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207133 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,59

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Наладить работу системы отопления

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	76,08	76,48	-0,40	67,93	39,96	27,97	7,00	5,00	2,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,12
24.10.16	24,00	-	128,94	128,94	0,00	71,43	44,11	27,32	7,00	5,00	3,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,52
25.10.16	24,00	-	127,05	127,05	0,00	69,86	43,31	26,55	7,00	5,00	3,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,38
26.10.16	24,00	-	130,90	130,90	0,00	70,99	44,21	26,78	7,00	5,00	3,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,51
27.10.16	24,00	-	134,11	134,11	0,00	69,63	43,95	25,68	7,00	5,00	3,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,45
28.10.16	24,00	-	135,71	135,71	0,00	70,64	44,73	25,91	7,00	5,00	3,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,52
29.10.16	24,00	-	136,00	136,00	0,00	70,95	45,30	25,65	7,00	5,00	3,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,49
30.10.16	24,00	-	71,99	72,27	-0,28	68,28	45,30	22,98	7,00	5,00	1,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,67
31.10.16	24,00	-	119,33	119,36	-0,03	68,84	41,88	26,96	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
01.11.16	24,00	-	133,93	133,93	0,00	70,52	44,30	26,22	7,00	5,00	3,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,51
02.11.16	24,00	-	134,51	134,51	0,00	71,87	44,78	27,09	7,00	5,00	3,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,65
03.11.16	24,00	-	135,30	135,30	0,00	73,98	45,68	28,30	7,00	5,00	3,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,83
04.11.16	24,00	-	135,43	135,43	0,00	76,56	46,88	29,68	7,00	5,00	4,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,02
05.11.16	24,00	-	135,72	135,72	0,00	77,87	47,25	30,62	7,00	5,00	4,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,16
06.11.16	24,00	-	135,71	135,71	0,00	79,13	47,75	31,38	7,00	5,00	4,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,26
07.11.16	24,00	-	132,49	132,49	0,00	77,07	45,97	31,10	7,00	5,00	4,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,13
08.11.16	24,00	-	133,30	133,30	0,00	77,36	45,98	31,38	7,00	5,00	4,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,19
09.11.16	24,00	-	136,40	136,40	0,00	87,79	50,81	36,98	7,00	5,00	5,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,05
10.11.16	24,00	-	137,47	137,47	0,00	89,24	51,92	37,32	7,00	5,00	5,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,14
11.11.16	24,00	-	135,83	135,83	0,00	88,64	51,30	37,34	7,00	5,00	5,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,08
12.11.16	24,00	-	136,95	136,95	0,00	88,78	51,72	37,06	7,00	5,00	5,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,09
13.11.16	24,00	-	141,02	141,02	0,00	89,47	52,98	36,49	7,00	5,00	5,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,16
14.11.16	24,00	-	142,93	142,93	0,00	88,85	53,42	35,43	7,00	5,00	5,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,08
15.11.16	24,00	-	140,05	140,05	0,00	86,29	51,99	34,30	7,00	5,00	4,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,81
16.11.16	24,00	-	140,21	140,21	0,00	85,18	51,75	33,43	7,00	5,00	4,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,69
17.11.16	24,00	-	138,40	138,40	0,00	81,78	50,38	31,40	7,00	5,00	4,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,35
18.11.16	24,00	-	85,07	85,44	-0,37	72,04	48,60	23,44	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
19.11.16	24,00	-	136,30	136,30	0,00	72,66	45,08	27,58	7,00	5,00	3,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,76
20.11.16	24,00	-	133,09	133,09	0,00	68,82	43,94	24,88	7,00	5,00	3,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,31
21.11.16	24,00	-	137,21	137,21	0,00	71,67	45,67	26,00	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,57
22.11.16	24,00	-	141,08	141,08	0,00	71,52	45,84	25,68	7,00	5,00	3,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,63
Среднее	24,00	-	129,63	129,66	-0,03	76,63	46,99	29,64	7,00	5,00	3,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
Итого	744,00		4018,51	4019,59	-1,08						120,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	120,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 07:00	19163,99	19168,75	0,00	-	0,00	-	529,16	-	-
	23.11.16 06:00	23212,16	23217,80	0,00	-	0,00	-	650,21	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,59 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **120,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

29 НОЯ 2016 «_____» _____ г.