Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9206.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 52 / СЦО | Строит.Адрес: Цимбалина 52 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208337-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208337 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,59

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Наладить работу
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	системы отопления
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,263 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=79,296 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	138,78	138,78	0,00	77,72	45,60	32,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,46
24.10.16	24,00	-	138,78	138,78	0,00	77,72	45,60	32,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,46
25.10.16	24,00	-	138,78	138,78	0,00	77,72	45,60	32,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,46
26.10.16	24,00	-	138,78	138,78	0,00	77,72	45,60	32,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,46
27.10.16	24,00	-	138,78	138,78	0,00	77,72	45,60	32,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,46
28.10.16	24,00	-	138,78	138,78	0,00	77,72	45,60	32,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,46
29.10.16	24,00	-	138,78	138,78	0,00	77,72	45,60	32,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,46
30.10.16	24,00	-	138,78	138,78	0,00	77,72	45,60	32,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,46
31.10.16	24,00	-	138,78	138,78	0,00	77,72	45,60	32,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,46
01.11.16	24,00	-	138,78	138,78	0,00	77,72	45,60	32,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,46
02.11.16	24,00	-	138,78	138,78	0,00	77,72	45,60	32,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,46
03.11.16	24,00	-	138,78	138,78	0,00	77,72	45,60	32,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,46
04.11.16	24,00	-	138,70	138,70	0,00	76,42	45,15	31,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,34
05.11.16	24,00	-	138,80	138,80	0,00	77,74	45,66	32,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,46
06.11.16	24,00	-	138,85	138,85	0,00	79,00	45,98	33,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,59
07.11.16	24,00	-	135,59	135,59	0,00	76,93	44,15	32,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,45
08.11.16	24,00	-	136,41	136,41	0,00	77,23	44,24	32,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,50
09.11.16	24,00	-	139,37	139,37	0,00	87,64	48,79	38,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,42
10.11.16	24,00	-	140,20	140,20	0,00	89,10	49,84	39,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,52
11.11.16	24,00	-	138,65	138,65	0,00	88,50	49,15	39,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,46
12.11.16	24,00	-	139,58	139,58	0,00	88,65	49,76	38,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,44
13.11.16	24,00	-	143,64	143,64	0,00	89,34	51,09	38,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,50
14.11.16	24,00	-	145,50	145,50	0,00	88,73	51,50	37,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,43
15.11.16	24,00	-	142,61	142,61	0,00	86,17	50,12	36,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,14
16.11.16	24,00	-	142,94	142,94	0,00	85,07	49,93	35,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,03
17.11.16	24,00	-	141,19	141,19	0,00	81,67	48,59	33,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,68
18.11.16	24,00	-	86,52	86,99	-0,47	71,87	46,94	24,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
19.11.16	24,00	-	141,25	141,25	0,00	72,45	43,67	28,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
20.11.16	24,00	-	136,13	136,13	0,00	68,71	42,51	26,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
21.11.16	24,00	-	140,18	140,18	0,00	71,56	44,10	27,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
22.11.16	24,00	-	143,89	143,89	0,00	71,40	44,31	27,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,90
Среднее	24,00	-	137,92	137,93	-0,02	79,38	46,54	32,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,55
Итого	744,00		4275,40	4275,87	-0,47						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	141,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	05.11.16 10:00	273,57	277,11	-	-	-	-	8,56	-	-
	23.11.16 06:00	2722,77	2726,78	-	-	-	-	90,85	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,59 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **141,02** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборов учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 НОЯ 2016 г.
«____»