Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 54 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 54
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207134-ч(с)-1116.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207134 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,59

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Наладить работу системы отопления

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	74,15	74,15	0,00	67,23	36,24	30,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
24.10.16	24,00	-	124,79	124,79	0,00	71,02	40,31	30,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
25.10.16	24,00	-	122,92	122,92	0,00	69,44	39,56	29,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
26.10.16	24,00	-	126,30	126,30	0,00	70,56	40,40	30,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
27.10.16	24,00	-	129,19	129,19	0,00	69,22	40,48	28,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,71
28.10.16	24,00	-	130,51	130,51	0,00	70,24	41,49	28,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,75
29.10.16	24,00	-	130,92	130,92	0,00	70,54	42,18	28,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,71
30.10.16	24,00	-	69,80	69,92	-0,12	67,86	42,16	25,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
31.10.16	24,00	-	115,01	115,01	0,00	68,21	38,44	29,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
01.11.16	24,00	-	127,30	127,30	0,00	70,10	40,67	29,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,75
02.11.16	24,00	-	128,20	128,20	0,00	71,42	41,09	30,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
03.11.16	24,00	-	128,32	128,32	0,00	73,51	41,72	31,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,08
04.11.16	24,00	-	128,60	128,60	0,00	76,08	42,69	33,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,30
05.11.16	24,00	-	128,85	128,85	0,00	77,39	43,13	34,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,42
06.11.16	24,00	-	128,86	128,86	0,00	78,63	43,48	35,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,53
07.11.16	24,00	-	125,80	125,80	0,00	76,57	42,00	34,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
08.11.16	24,00	-	126,62	126,62	0,00	76,86	41,99	34,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,42
09.11.16	24,00	-	129,33	129,33	0,00	87,23	46,07	41,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,33
10.11.16	24,00	-	130,22	130,22	0,00	88,68	46,93	41,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,44
11.11.16	24,00	-	128,68	128,68	0,00	88,07	46,23	41,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,39
12.11.16	24,00	-	129,55	129,55	0,00	88,22	46,74	41,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,38
13.11.16	24,00	-	133,39	133,39	0,00	88,91	48,13	40,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,45
14.11.16	24,00	-	135,27	135,27	0,00	88,33	48,63	39,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,38
15.11.16	24,00	-	132,68	132,68	0,00	85,76	47,32	38,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,11
16.11.16	24,00	-	132,88	132,88	0,00	84,68	47,14	37,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,99
17.11.16	24,00	-	131,36	131,36	0,00	81,32	45,95	35,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,65
18.11.16	24,00	-	80,55	80,78	-0,23	71,35	44,96	26,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
19.11.16	24,00	-	131,15	131,15	0,00	72,00	41,45	30,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
20.11.16	24,00	-	126,06	126,06	0,00	68,34	40,52	27,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
21.11.16	24,00	-	129,35	129,35	0,00	71,23	42,02	29,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
22.11.16	24,00	-	132,84	132,84	0,00	71,08	42,04	29,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,86
Среднее	24,00	-	123,53	123,54	-0,01	76,13	42,97	33,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,13
Итого	744,00		3829,45	3829,80	-0,35						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	128,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 07:00	18039,70	17576,75	-	-	-	-	570,64	-	
	23.11.16 06:00	21897,07	21434,47	-	-	-	-	699,59	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,59 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **128,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ

печать энергосбыта

ОТЧЁТ ПРИНЯТ 29 ноя 2016

«____» _____ г.