Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 56 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 56
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208245-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208245 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,59

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Наладить работу системы отопления

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 78 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	66,43	67,83	-1,40	66,04	35,43	30,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
24.10.16	24,00	-	111,53	111,53	0,00	70,88	40,11	30,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
25.10.16	24,00	-	110,18	110,18	0,00	69,28	39,29	29,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
26.10.16	24,00	-	113,17	113,17	0,00	70,41	40,12	30,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
27.10.16	24,00	-	115,80	115,80	0,00	69,07	40,16	28,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
28.10.16	24,00	-	116,76	116,76	0,00	70,08	40,97	29,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
29.10.16	24,00	-	117,52	117,52	0,00	70,37	41,59	28,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
30.10.16	24,00	-	64,01	64,44	-0,43	67,82	41,58	26,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,69
31.10.16	24,00	-	105,05	105,11	-0,06	67,82	38,29	29,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
01.11.16	24,00	-	117,19	117,19	0,00	69,91	40,51	29,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
02.11.16	24,00	-	117,84	117,84	0,00	71,20	40,75	30,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
03.11.16	24,00	-	118,16	118,16	0,00	73,29	41,35	31,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,77
04.11.16	24,00	-	118,17	118,17	0,00	75,85	42,37	33,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,96
05.11.16	24,00	-	118,28	118,28	0,00	77,19	42,72	34,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,08
06.11.16	24,00	-	118,12	118,12	0,00	78,38	42,99	35,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
07.11.16	24,00	-	115,15	115,15	0,00	76,31	41,49	34,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
08.11.16	24,00	-	115,96	115,96	0,00	76,61	41,46	35,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
09.11.16	24,00	-	118,64	118,64	0,00	86,94	45,55	41,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,92
10.11.16	24,00	-	119,77	119,77	0,00	88,45	46,62	41,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,01
11.11.16	24,00	-	118,45	118,45	0,00	87,82	45,99	41,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,96
12.11.16	24,00	-	119,23	119,23	0,00	88,00	46,37	41,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,97
13.11.16	24,00	-	122,77	122,77	0,00	88,67	47,73	40,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,04
14.11.16	24,00	-	124,69	124,69	0,00	88,18	48,35	39,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,97
15.11.16	24,00	-	122,18	122,18	0,00	85,55	46,93	38,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,73
16.11.16	24,00	-	122,32	122,32	0,00	84,52	46,86	37,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,61
17.11.16	24,00	-	120,82	120,82	0,00	81,22	45,75	35,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,29
18.11.16	24,00	-	74,20	75,19	-0,99	71,80	45,15	26,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
19.11.16	24,00	-	123,81	123,81	0,00	71,49	40,95	30,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
20.11.16	24,00	-	118,20	118,20	0,00	68,13	40,32	27,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
21.11.16	24,00	-	120,87	120,87	0,00	71,08	41,80	29,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
22.11.16	24,00	-	123,62	123,62	0,00	70,93	42,01	28,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
Среднее	24,00	-	113,19	113,28	-0,09	75,91	42,63	33,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,80
Итого	744,00		3508,89	3511,77	-2,88						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	117,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 07:00	22780,66	22775,32	-	-	-	-	697,56	-	
	23.11.16 06:00	26315,51	26311,85	-	-	-	-	816,15	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,59 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **117,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 НОЯ 2016

печать энергосбыта

«____» _____ г.