Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 10 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9105.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202222-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202222 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 05,76 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	161,69	143,45	18,24	73,66	49,87	23,79	7,00	5,00	3,85	48,24	31,80	16,44	49,44	32,28	17,16	-	73,71	54,74	0,91			4,76
24.10.16	24,00	-	162,71	146,04	16,67	74,08	50,60	23,48	7,00	5,00	3,82	47,09	32,42	14,67	48,25	32,90	15,35	-	74,14	55,29	0,84			4,67
25.10.16	24,00	-	161,38	144,12	17,26	73,68	50,04	23,64	7,00	5,00	3,82	47,02	32,00	15,02	48,20	32,48	15,72	-	73,76	55,07	0,86			4,68
26.10.16	24,00	-	159,97	144,02	15,95	73,88	49,94	23,94	7,00	5,00	3,84	45,59	31,98	13,61	46,71	32,46	14,25	-	73,95	54,60	0,80			4,63
27.10.16	24,00	-	161,33	143,64	17,69	73,49	49,73	23,76	7,00	5,00	3,83	47,15	31,90	15,25	48,32	32,38	15,94	-	73,57	54,62	0,88			4,72
28.10.16	24,00	-	160,83	144,35	16,48	73,68	50,14	23,54	7,00	5,00	3,79	46,16	32,09	14,07	47,31	32,57	14,74	-	73,77	54,99	0,83			4,62
29.10.16	24,00	-	164,49	145,27	19,22	73,97	50,89	23,08	7,00	5,00	3,80	48,96	32,33	16,63	50,19	32,81	17,38	-	74,04	55,75	0,98			4,78
30.10.16	24,00	-	162,59	143,69	18,90	73,90	50,51	23,39	7,00	5,00	3,81	48,25	32,04	16,21	49,45	32,52	16,93	-	73,96	55,38	0,95			4,76
31.10.16	24,00	-	159,13	143,08	16,05	73,18	49,61	23,57	7,00	5,00	3,75	45,30	31,96	13,34	46,42	32,44	13,98	-	73,25	54,22	0,80			4,55
01.11.16	24,00	-	159,30	143,05	16,25	73,76	49,78	23,98	7,00	5,00	3,83	45,60	32,00	13,60	46,74	32,48	14,26	-	73,83	54,45	0,81			4,63
02.11.16	24,00	-	156,16	141,28	14,88	73,89	49,30	24,59	7,00	5,00	3,84	43,92	31,61	12,31	45,01	32,09	12,92	-	73,98	54,12	0,73			4,58
03.11.16	24,00	-	158,10	141,47	16,63	76,29	50,29	26,00	7,00	5,00	4,11	45,62	31,68	13,94	46,84	32,16	14,68	-	76,45	55,55	0,84			4,95
04.11.16	24,00	-	158,24	141,97	16,27	79,12	51,84	27,28	7,00	5,00	4,32	45,31	31,95	13,36	46,60	32,43	14,17	-	79,27	57,35	0,85			5,17
05.11.16	24,00	-	161,31	143,84	17,47	80,18	52,63	27,55	7,00	5,00	4,45	47,27	32,62	14,65	48,65	33,09	15,56	-	80,37	58,44	0,93			5,37
06.11.16	24,00	-	163,38	146,83	16,55	81,86	53,69	28,17	7,00	5,00	4,61	47,24	33,34	13,90	48,65	33,82	14,83	-	81,97	59,35	0,89			5,50
07.11.16	24,00	-	161,20	145,69	15,51	83,53	54,09	29,44	7,00	5,00	4,75	45,90	33,11	12,79	47,33	33,60	13,73	-	83,70	60,07	0,84			5,59
08.11.16	24,00	-	161,69	145,97	15,72	85,65	55,31	30,34	7,00	5,00	4,91	45,56	33,24	12,32	47,05	33,76	13,29	-	85,77	61,51	0,87			5,79
09.11.16	24,00	-	162,14	145,98	16,16	87,42	56,09	31,33	7,00	5,00	5,09	45,99	33,19	12,80	47,55	33,77	13,78	-	87,62	62,61	0,91			6,00
10.11.16	24,00	-	159,45	143,73	15,72	90,17	57,08	33,09	7,00	5,00	5,29	44,57	32,55	12,02	46,16	33,19	12,97	-	90,24	63,70	0,90			6,19
11.11.16	24,00	-	158,05	141,65	16,40	90,07	56,53	33,54	7,00	5,00	5,32	44,78	32,14	12,64	46,38	32,78	13,60	-	90,08	63,38	0,93			6,24
12.11.16	24,00	-	163,28	144,90	18,38	89,42	56,95	32,47	7,00	5,00	5,32	47,37	32,86	14,51	49,04	33,54	15,50	-	89,49	63,79	1,05			6,36
13.11.16	24,00	-	162,55	142,85	19,70	88,11	56,88	31,23	7,00	5,00	5,10	48,10	32,42	15,68	49,75	33,09	16,66	-	88,08	63,89	1,12			6,21
14.11.16	24,00	-	162,13	144,82	17,31	86,42	56,36	30,06	7,00	5,00	4,89	46,24	32,96	13,28	47,76	33,55	14,21	-	86,35	62,87	0,97			5,86
15.11.16	24,00	-	161,81	144,60	17,21	85,40	55,83	29,57	7,00	5,00	4,80	46,36	32,88	13,48	47,85	33,47	14,38	-	85,45	62,26	0,96			5,76
16.11.16	24,00	-	80,06	73,73	6,33	82,59	55,49	27,10	7,00	5,00	2,16	32,01	16,36	15,65	32,79	16,60	16,19	-	71,08	61,05	0,36			2,53
17.11.16	24,00	-	161,73	145,30	16,43	82,90	53,76	29,14	7,00	5,00	4,72	46,92	32,98	13,94	48,37	33,49	14,88	-	82,64	60,19	0,88			5,60
18.11.16	24,00	-	162,84	145,88	16,96	79,93	53,34	26,59	7,00	5,00	4,34	47,30	33,15	14,15	48,66	33,63	15,03	-	79,91	59,16	0,90			5,24
19.11.16	24,00	-	163,78	145,14	18,64	77,46	52,33	25,13	7,00	5,00	4,12	48,40	32,96	15,44	49,72	33,44	16,28	-	77,48	57,93	0,98			5,10
20.11.16	24,00	-	167,42	145,25	22,17	76,23	51,99	24,24	7,00	5,00	4,06	51,62	32,95	18,67	53,00	33,43	19,57	-	76,33	57,60	1,15			5,22
21.11.16	24,00	-	164,16	145,68	18,48	74,76	51,08	23,68	7,00	5,00	3,90	47,97	33,02	14,95	49,18	33,50	15,68	-	74,76	56,32	0,94			4,84
22.11.16	24,00	-	166,35	145,73	20,62	73,41	49,94	23,47	7,00	5,00	3,91	50,04	32,98	17,06	51,27	33,46	17,81	-	73,50	55,25	1,03			4,94
Среднее	24,00	-	159,01	142,03	16,98	79,42	52,64	26,78	7,00	5,00	4,26	46,38	31,98	14,40	47,70	32,49	15,21	-	79,11	58,24	0,89	-	-	5,16
Итого	744,00		4929,25	4403,00	526,25						132,13	1437,85	991,47	446,38	1478,64	1007,21	471,43	0,00			27,68	0,00	0,00	159,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 07:00	31820,14	29175,19	18127,50	15436,15	18521,15	15705,42	457,76	-	-
	23.11.16 06:00	36744,27	33572,21	19564,69	16426,44	19999,10	16711,43	617,48	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -1,03 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **158,77** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **471,43** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
2 ВНОЯ 2016
«___» _____ г.