Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 12 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204780-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204780
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 139,94 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	143,96	125,44	18,52	73,41	44,74	28,67	7,00	5,00	3,62	18,20	-	-	18,64	-	18,64	-	73,37	-	1,34			4,96
24.10.16	24,00	-	143,82	127,64	16,18	73,85	45,41	28,44	7,00	5,00	3,68	15,62	-	-	16,01	-	16,01	-	73,80	-	1,15			4,83
25.10.16	24,00	-	141,50	126,15	15,35	73,42	44,76	28,66	7,00	5,00	3,65	14,94	-	-	15,31	-	15,31	-	73,47	-	1,10			4,74
26.10.16	24,00	-	141,91	126,00	15,91	73,62	44,91	28,71	7,00	5,00	3,64	15,61	-	-	15,99	-	15,99	-	73,68	-	1,15			4,79
27.10.16	24,00	-	141,41	125,73	15,68	73,23	44,74	28,49	7,00	5,00	3,61	15,38	-	-	15,76	-	15,76	-	73,26	-	1,13			4,73
28.10.16	24,00	-	143,13	126,42	16,71	73,42	45,04	28,38	7,00	5,00	3,61	16,41	-	-	16,82	-	16,82	-	73,46	-	1,21			4,82
29.10.16	24,00	-	145,13	127,27	17,86	73,72	45,68	28,04	7,00	5,00	3,59	17,66	-	-	18,08	-	18,08	-	73,74	-	1,30			4,89
30.10.16	24,00	-	145,63	125,98	19,65	73,67	45,39	28,28	7,00	5,00	3,59	19,33	-	-	19,80	-	19,80	-	73,61	-	1,42			5,01
31.10.16	24,00	-	144,65	125,56	19,09	72,95	44,76	28,19	7,00	5,00	3,57	18,72	-	-	19,17	-	19,17	-	73,06	-	1,37			4,93
01.11.16	24,00	-	142,99	125,89	17,10	73,53	44,93	28,60	7,00	5,00	3,63	16,68	-	-	17,09	-	17,09	-	73,51	-	1,23			4,86
02.11.16	24,00	-	141,02	124,43	16,59	73,64	44,51	29,13	7,00	5,00	3,66	16,11	-	-	16,51	-	16,51	-	73,71	-	1,19			4,85
03.11.16	24,00	-	140,90	124,60	16,30	76,00	45,31	30,69	7,00	5,00	3,87	15,75	-	-	16,17	-	16,17	-	76,25	-	1,20			5,07
04.11.16	24,00	-	142,11	125,40	16,71	78,82	46,51	32,31	7,00	5,00	4,10	16,17	-	-	16,63	-	16,63	-	79,09	-	1,28			5,37
05.11.16	24,00	-	144,72	127,67	17,05	79,92	47,11	32,81	7,00	5,00	4,23	16,52	-	-	17,00	-	17,00	-	80,25	-	1,33			5,56
06.11.16	24,00	-	148,58	130,66	17,92	81,57	48,04	33,53	7,00	5,00	4,43	17,31	-	-	17,82	-	17,82	-	81,70	-	1,41			5,85
07.11.16	24,00	-	146,34	129,71	16,63	83,19	48,20	34,99	7,00	5,00	4,59	15,96	-	-	16,47	-	16,47	-	83,49	-	1,33			5,93
08.11.16	24,00	-	146,52	130,26	16,26	85,32	49,15	36,17	7,00	5,00	4,76	15,72	-	-	16,22	-	16,22	-	85,43	-	1,34			6,11
09.11.16	24,00	-	146,45	130,11	16,34	87,04	49,83	37,21	7,00	5,00	4,89	15,87	-	-	16,41	-	16,41	-	87,34	-	1,39			6,27
10.11.16	24,00	-	143,31	127,84	15,47	89,83	50,63	39,20	7,00	5,00	5,06	14,98	-	-	15,51	-	15,51	-	89,83	-	1,35			6,41
11.11.16	24,00	-	142,37	126,08	16,29	89,75	50,11	39,64	7,00	5,00	5,05	15,83	-	-	16,38	-	16,38	-	89,67	-	1,42			6,47
12.11.16	24,00	-	145,45	128,91	16,54	89,14	50,47	38,67	7,00	5,00	5,04	15,99	-	-	16,55	-	16,55	-	89,11	-	1,43			6,47
13.11.16	24,00	-	147,46	127,20	20,26	87,81	50,15	37,66	7,00	5,00	4,85	19,72	-	-	20,39	-	20,39	-	87,43	-	1,72			6,57
14.11.16	24,00	-	146,38	129,18	17,20	86,14	49,78	36,36	7,00	5,00	4,76	16,63	-	-	17,18	-	17,18	-	85,80	-	1,43			6,19
15.11.16	24,00	-	146,39	129,11	17,28	85,07	49,39	35,68	7,00	5,00	4,66	16,74	-	-	17,29	-	17,29	-	85,02	-	1,43			6,09
16.11.16	24,00	-	72,18	67,25	4,93	83,13	49,63	33,50	7,00	5,00	1,56	17,70	-	-	18,04	-	18,04	-	63,01	-	1,11			2,67
17.11.16	24,00	-	147,22	128,99	18,23	82,60	47,45	35,15	7,00	5,00	4,56	18,06	-	-	18,61	-	18,61	-	81,98	-	1,48			6,04
18.11.16	24,00	-	148,91	130,72	18,19	79,68	47,62	32,06	7,00	5,00	4,25	17,58	-	-	18,08	-	18,08	-	79,56	-	1,40			5,64
19.11.16	24,00	-	149,84	130,09	19,75	77,20	46,76	30,44	7,00	5,00	4,01	19,13	-	-	19,65	-	19,65	-	77,06	-	1,48			5,49
20.11.16	24,00	-	150,15	130,29	19,86	75,96	46,52	29,44	7,00	5,00	3,88	19,31	-	-	19,80	-	19,80	-	76,02	-	1,47			5,35
21.11.16	24,00	-	149,17	130,65	18,52	74,52	45,99	28,53	7,00	5,00	3,77	18,00	-	-	18,45	-	18,45	-	74,34	-	1,34			5,11
22.11.16	24,00	-	148,90	130,78	18,12	73,16	45,30	27,86	7,00	5,00	3,68	17,64	-	-	18,09	-	18,09	-	73,24	-	1,29			4,97
Среднее	24,00	-	142,85	125,87	16,98	79,17	47,06	32,11	7,00	5,00	4,06	16,94	-	-	17,42	-	17,42	-	78,53	-	1,33	-	-	5,39
Итого	744,00		4428,50	3902,01	526,49						125,82	525,27	0,00	0,00	539,92	0,00	539,92	0,00			41,20	0,00	0,00	167,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 07:00	67311,67	56487,18	11000,79	-	11249,19	-	2023,16	-	-
	23.11.16 06:00	71735,85	60384,66	11526,22	-	11789,28	-	2190,04	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -1,21 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **165,81** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **539,92** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление энергосбытового учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 НОЯ 2016
«____» _____ г.