Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Txв, гр.С= 2,31

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 01787
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01787-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: ТПТ-1-3
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 19,8 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	*	149,67	142,00	7,33	73,67	54,67	19,00	8,00	3,00	2,47	7,33	-	-	9,00	-	9,00	-	71,67	-	0,53	-	-	3,00
24.10.16	24,00	*	149,67	142,00	7,33	73,67	54,67	19,00	8,00	3,00	2,47	7,33	-	-	9,00	-	9,00	-	71,67	-	0,53	-	-	3,00
25.10.16	24,00	*	149,67	142,00	7,33	73,67	54,67	19,00	8,00	3,00	2,47	7,33	-	-	9,00	-	9,00	-	71,67	-	0,53	-	-	3,00
26.10.16	24,00	*	149,67	142,00	7,33	73,67	54,67	19,00	8,00	3,00	2,47	7,33	-	-	9,00	-	9,00	-	71,67	-	0,53	-	-	3,00
27.10.16	24,00	*	149,67	142,00	7,33	73,67	54,67	19,00	8,00	3,00	2,47	7,33	-	-	9,00	-	9,00	-	71,67	-	0,53	-	-	3,00
28.10.16	24,00	*	149,67	142,00	7,33	73,67	54,67	19,00	8,00	3,00	2,57	6,00			8,00		8,00	-	72,00		0,43			3,00
29.10.16	24,00	*	150,00	143,00	6,00	74,00	55,00	19,00	8,00	3,00	2,35	9,00			10,00		10,00	-	72,00		0,65			3,00
30.10.16	24,00	*	151,00	142,00	9,00	74,00	55,00	19,00	8,00	3,00	2,50	7,00			9,00		9,00	-	71,00		0,50			3,00
31.10.16	24,00	*	148,00	141,00	7,00	73,00	54,00	19,00	8,00	3,00	2,50	7,00			9,00		9,00	-	72,00		0,50			3,00
01.11.16	24,00	*	149,00	142,00	7,00	73,00	54,00	19,00	8,00	3,00	2,50	7,00			9,00		9,00	-	72,00		0,50			3,00
02.11.16	24,00	*	147,00	140,00	7,00	74,00	54,00	20,00	8,00	3,00	2,56	6,00			7,00		7,00	-	74,00		0,44			3,00
03.11.16	24,00	*	145,00	140,00	6,00	76,00	54,00	22,00	8,00	3,00	3,54	6,00			8,00		8,00	-	76,00		0,46			4,00
04.11.16	24,00	*	147,00	141,00	6,00	78,00	56,00	22,00	8,00	3,00	3,61	5,00			7,00		7,00	-	78,00		0,39			4,00
05.11.16	24,00	*	149,00	144,00	5,00	80,00	57,00	23,00	8,00	3,00	3,53	6,00			8,00		8,00	-	79,00		0,47			4,00
06.11.16	24,00	*	155,00	149,00	6,00	81,00	59,00	22,00	8,00	3,00	3,52	6,00			8,00		8,00	-	80,00		0,48			4,00
07.11.16	24,00	*	153,00	147,00	6,00	83,00	59,00	24,00	8,00	3,00	3,59	5,00			8,00		8,00	-	83,00		0,42			4,00
08.11.16	24,00	*	153,00	147,00	5,00	85,00	61,00	24,00	8,00	3,00	3,58	5,00			8,00		8,00	-	84,00		0,42			4,00
09.11.16	24,00	*	153,00	148,00	5,00	87,00	62,00	25,00	8,00	3,00	3,57	5,00			8,00		8,00	-	87,00		0,44			4,00
10.11.16	24,00	*	150,00	145,00	5,00	89,00	63,00	26,00	8,00	3,00	3,48	6,00			8,00		8,00	-	87,00		0,52			4,00
11.11.16	24,00	*	147,00	141,00	6,00	90,00	62,00	28,00	8,00	3,00	3,57	5,00			7,00		7,00	-	87,00		0,44			4,00
12.11.16	24,00	*	150,00	145,00	5,00	89,00	63,00	26,00	8,00	3,00	3,31	8,00			10,00		10,00	-	86,00		0,69			4,00
13.11.16	24,00	*	151,00	143,00	8,00	88,00	62,00	26,00	8,00	3,00	3,58	5,00			8,00		8,00	-	84,00		0,42			4,00
14.11.16	24,00	*	150,00	145,00	5,00	86,00	62,00	24,00	8,00	3,00	3,67	4,00			6,00		6,00	-	83,00		0,33			4,00
15.11.16	24,00	*	149,00	145,00	4,00	85,00	61,00	24,00	8,00	3,00	3,66	4,00			6,00		6,00	-	84,00		0,34			4,00
16.11.16	24,00	*	154,00	150,00	4,00	86,00	62,00	24,00	8,00	3,00	3,67	4,00			6,00		6,00	-	82,00		0,33			4,00
17.11.16	24,00	*	151,00	147,00	4,00	84,00	61,00	23,00	8,00	3,00	3,61	5,00			7,00		7,00	-	78,00		0,39			3,00
18.11.16	24,00	*	151,00	146,00	5,00	80,00	58,00	22,00	8,00	3,00	2,62	5,00			7,00		7,00	-	76,00		0,38			3,00
19.11.16	24,00	*	150,00	145,00	5,00	77,00	57,00	20,00	8,00	3,00	2,48	7,00			8,00		8,00	-	74,00		0,52			3,00
20.11.16	24,00	*	152,00	146,00	7,00	76,00	56,00	20,00	8,00	3,00	2,56	6,00			7,00		7,00	-	73,00		0,44			3,00
21.11.16	24,00	*	151,00	146,00	6,00	75,00	55,00	20,00	8,00	3,00	2,71	4,00			6,00		6,00	-	72,00		0,29			3,00
22.11.16	24,00	*	150,00	146,00	4,00	73,00	54,00	19,00	8,00	3,00	3,02	6,03	-	-	7,97	-	7,97	-	77,29	-	0,46	-	-	3,48
Среднее	24,00	-	150,13	144,06	6,03	79,29	57,55	21,74	8,00	3,00	93,67	187,00	0,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00			14,33	0,00	0,00	108,00
Итого	744,00		4654,00	4466,00	187,00																			

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	12.02.16 03:00	78072,90	70345,86	11767,77	0,00	12050,29	0,00	1631,35	847,91	-
	12.02.16 03:00	78072,90	70345,86	11767,77	0,00	12050,29	0,00	1631,35	847,91	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -0,43 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **107,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **247,00** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 28 НОЯ 2016 г.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____